

給水毎月検査結果書(令和6年12月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採 水 年 月 日			12月10日	12月10日	12月10日
採 水 地 点			京都市中京区 竹間公園	京都市北区 楽只公園	京都市西京区 西京区役所 洛西 支所
採 水 時 刻			11:58	10:48	09:51
当 日 天 気			晴後一時雨	晴後一時雨	晴後一時雨
気 温	(°C)		11.8	10.2	9.5
水 温	(°C)		12.8	12.5	13.9
一 般 細 菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大 腸 菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.07	0.06	0.06
塩 素 酸	(mg/L)	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.07
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06以下	0.005	0.004	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.011	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.004	0.004	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.02	0.02	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.006
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200以下	12.5	14.7	14.6
ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.8	0.9	0.9
pH 値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊 離 残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.5	0.4	0.5

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心して御使用いただけます。