

給水毎週検査結果

採水年月日 令和元年8月6日

天候前日 晴

当日 曇

給水系統	基準値	蹴上浄水場 低区	松ヶ崎浄水場 高区	新山科浄水場 低区
採水場所		水道管路管理センター 南部給水工事課	北部営業所	ポンプ施設事務所
採水時刻		10:20	9:25	9:30
気温 (°C)		33.9	32.3	33.9
水温 (°C)		29.7	30.2	29.9
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	12.4	12.1	12.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 令和元年8月14日

天候前日 曇後一時晴

当日 曇一時雨

給水系統	基準値	蹴上浄水場 高区	松ヶ崎浄水場 特別最高区	新山科浄水場 高雄配水池経由
採水場所		竹間公園	楽只公園	滝ヶ花公園
採水時刻		9:30	9:50	10:20
気温 (°C)		33.1	31.5	31.9
水温 (°C)		31.8	29.9	31.0
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.0	12.6	12.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.4	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 令和元年8月20日

天候前日 曇後大雨

当日 大雨後曇

給水系統	基準値	蹴上浄水場 最高区	松ヶ崎浄水場 最高区	新山科浄水場 高区
採水場所		南田児童公園	岩倉東公園	東部営業所
採水時刻		10:10	9:45	10:40
気温 (°C)		25.9	26.6	28.3
水温 (°C)		29.1	29.1	29.1
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	12.7	12.9	13.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 令和元年8月27日

天候前日 晴後一時薄曇

当日 曇後雨

給水系統	基準値	蹴上浄水場 高区	松ヶ崎浄水場 特別最高区	新山科浄水場 洛西配水池経由
採水場所		竹間公園	楽只公園	西京区役所 洛西支所
採水時刻		9:15	9:40	10:30
気温 (°C)		27.0	27.1	26.5
水温 (°C)		29.5	27.7	27.9
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	12.1	12.2	11.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.6