

# 給水毎月検査結果書(令和2年2月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採水年月日			2月4日	2月4日	2月4日
採水地点			京都市上下水道局 元 水道管路管理センター 南部給水工事課	京都市上下水道局 北部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所
採水時刻			9:50	9:30	10:30
当日天気			晴	晴	晴
気温	(°C)		12.9	7.5	7.9
水温	(°C)		11.4	11.2	10.8
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.07	0.07	0.08
塩素酸	(mg/L)	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.002	0.002	0.002
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.005	0.004	0.003
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.013	0.010	0.008
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.005	0.004	0.003
ブromoホルム	(mg/L)	0.09以下	0.001	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.06	0.04	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.010	0.006未満	0.006未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	13.9	14.5	13.4
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.5

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心して御使用いただけます