

給水毎月検査結果書(令和5年4月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採水月日			4月4日	4月4日	4月4日
採水地点			京都市左京区 南田児童公園	京都市左京区 岩倉東公園	京都市上下水道局 東部営業所
採水時刻			10:00	9:25	10:40
当日天気			晴後一時曇	晴後一時曇	晴後一時曇
気温	(°C)		17.1	17.0	17.9
水温	(°C)		15.1	16.1	15.6
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.08	0.08	0.08
塩素酸	(mg/L)	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.005	0.005	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.003	0.002	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.013	0.011	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.005	0.004	0.004
ブromホルム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	13.0	14.5	13.6
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.4	0.4	0.5

水道水の水質は法令等で定められた基準値に全て適合していますので、安心してご使用いただけます。