

給水毎月検査結果書(令和5年8月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採 水 年 月 日			8月14日	8月14日	8月14日
採 水 地 点			京都市南区 京都市上下水道 サービス協会本部	京都市上下水道局 北部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所
採 水 時 刻			9:40	9:55	10:15
当 日 天 気			曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨
気 温	(℃)		31.5	29.9	32.7
水 温	(℃)		31.2	30.6	31.0
一 般 細 菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大 腸 菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.09	0.09	0.08
塩 素 酸	(mg/L)	0.6以下	0.07	0.07	0.08
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06以下	0.009	0.008	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03以下	0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.007	0.006	0.005
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.027	0.023	0.019
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.010	0.008	0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09以下	0.001	0.001	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.07	0.07	0.05
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200以下	13.4	14.9	14.9
ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001以下	0.000005	0.000003	0.000006
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.7	0.8	0.7
pH 値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊 離 残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.5	0.3	0.8

水道水の水質は法令等で定められた基準値に全て適合していますので、安心して御使用いただけます。