

# 給水毎月検査結果書(令和2年4月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採水年月日			4月7日	4月7日	4月7日
採水地点			京都市南区 京都市上下水道 サービス協会九条支部	京都市上下水道局 北部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所
採水時刻			11:15	9:30	10:15
当日天気			晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇
気温	(°C)		18.9	12.7	17.6
水温	(°C)		15.1	14.8	14.2
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.08	0.09	0.09
塩素酸	(mg/L)	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.005	0.006	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.007	0.005	0.006
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.022	0.018	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.002	0.002未満
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.008	0.007	0.004
ブromoホルム	(mg/L)	0.09以下	0.002	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.03	0.05	0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	13.2	12.9	12.7
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.5

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心して御使用いただけます