

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年4月3日

天候前日 晴

当日 晴

給水系統	基準値	蹴上低区	松ヶ崎高区	新山科低区
採水場所		水道管路管理センター 南部給水工事課	左京営業所	ポンプ施設事務所
採水時刻		9:50	9:30	10:20
気温 (°C)		22.0	20.5	21.8
水温 (°C)		17.2	19.4	17.8
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.6	13.1	13.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.6	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.3	0.4	0.3

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年4月10日

天候前日 曇時々晴後時々雨

当日 晴後一時薄曇

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎特別最高区	新山科 洛西配水場経由
採水場所		竹間公園	樂只公園	西京区役所洛西支所
採水時刻		11:20	11:00	10:00
気温 (°C)		18.3	15.6	13.8
水温 (°C)		15.2	15.5	16.6
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.9	14.0	14.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6	7.4	7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.6
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年4月17日

天候前日 薄曇一時晴

当日 曇後時々雨

給水系統	基準値	蹴上最高区	松ヶ崎最高区	新山科高区
採水場所		南田児童公園	岩倉東公園	東部営業所
採水時刻		10:40	10:15	9:30
気温 (°C)		18.3	18.7	15.3
水温 (°C)		16.5	16.9	16.3
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.9	14.0	14.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.4	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.4

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年4月24日

天候前日 晴後薄曇

当日 雨

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎 特別最高区	新山科高区
採水場所		竹間公園	楽只公園	滝ヶ花公園
採水時刻		10:20	10:00	9:30
気温 (°C)		20.4	19.2	21.1
水温 (°C)		20.2	18.8	19.0
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	14.1	14.5	14.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.6	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.5