

# 給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年5月1日

天候前日 曇時々晴

当日 晴時々薄曇

給水系統	基準値	蹴上最高区	松ヶ崎最高区	新山科高区
採水場所		南田児童公園	岩倉東公園	東部営業所
採水時刻		9:50	9:30	10:25
気温(°C)		22.7	22.1	25.9
水温(°C)		19.9	19.1	20.7
一般細菌(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	200以下	14.2	14.1	14.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3以下	0.7	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1	0.1未満
遊離残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6

# 給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年5月8日

天候前日 雨

当日 曇後雨

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎特別最高区	新山科 洛西配水場経由
採水場所		竹間公園	楽只公園	西京区役所洛西支所
採水時刻		11:05	10:40	9:50
気温 (°C)		19.2	18.7	18.1
水温 (°C)		20.8	19.5	20.1
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	14.2	14.0	14.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.3	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6

# 給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年5月15日

天候前日 晴一時曇

当日 晴後一時薄曇

給水系統	基準値	蹴上低区	松ヶ崎高区	新山科低区
採水場所		水道管路管理センター 南部給水工事課	北部営業所	ポンプ施設事務所
採水時刻		9:30	9:15	10:30
気温 (°C)		25.4	23.5	25.9
水温 (°C)		21.5	21.5	21.6
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.4	12.7	13.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.2	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.5	0.5

# 給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年5月22日

天候前日 晴

当日 晴

給水系統	基準値	蹴上最高区	松ヶ崎最高区	新山科高区
採水場所		南田児童公園	岩倉東公園	東部営業所
採水時刻		10:30	10:10	9:20
気温 (°C)		24.5	24.6	23.0
水温 (°C)		21.1	21.1	21.7
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.5	12.7	13.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.3	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.4	0.5

# 給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年5月29日

天候前日 曇一時晴

当日 雨

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎 特別最高区	新山科高区
採水場所		竹間公園	楽只公園	滝ヶ花公園
採水時刻		10:40	10:10	9:40
気温 (°C)		27.5	24.6	25.1
水温 (°C)		24.7	22.3	22.9
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.7	12.9	13.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.6	0.5