

給水毎月検査結果書(令和5年9月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採 水 年 月 日			9月12日	9月12日	9月12日
採 水 地 点			京都市中京区 竹間公園	京都市北区 楽只公園	京都市西京区 西京区役所 洛西支所
採 水 時 刻			11:10	10:40	9:50
当 日 天 気			曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴
気 温	(℃)		30.1	30.9	27.9
水 温	(℃)		29.3	28.7	29.0
一 般 細 菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大 腸 菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.08	0.07	0.08
塩 素 酸	(mg/L)	0.6以下	0.06	0.05未満	0.08
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06以下	0.010	0.008	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03以下	0.004	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.004	0.003	0.004
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.021	0.017	0.023
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.007	0.006	0.008
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.07	0.06	0.06
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3以下	0.018	0.005未満	0.007
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200以下	11.2	13.8	13.6
ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.7	0.7	0.7
pH 値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊 離 残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.5	0.7

水道水の水質は法令等で定められた基準値に全て適合していますので、安心して御使用いただけます。