

配水材料規格及び承諾メーカー一覧

令和 6 年 1 1 月

京都市上下水道局

配管材料規格一覧表

配 管 材 料	規 格	備 考
ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管	J I S G 5 5 2 6 ※ただし、GX形については、JWWA G 120及びJDPA G 1049	
ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 異 形 管	J I S G 5 5 2 7 ※ただし、GX形については、JWWA G 121及びJDPA G 1049	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	J W W A B 1 2 2	φ 75～400mmに適用
〃	京 都 市 型 (J I S B 2 0 6 2 準 拠)	φ 400mm以上に適用
水 道 用 バ タ フ ラ イ 弁	J W W A B 1 3 8	
水 道 用 空 気 弁	旧 J I S B 2 0 6 3	双口
〃	J W W A B 1 3 7	急速
水 道 用 地 下 式 消 火 栓	J W W A B 1 0 3	
水 道 用 地 下 式 消 火 栓	J W W A B 1 0 3 準 拠	小型
水 道 用 補 修 弁	J W W A B 1 2 6 及 び 準 拠	
人 孔 鉄 蓋 (大 型 弁 室 用)	京 都 市 型	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-16参照
仕 切 弁 用 鉄 蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-17参照
消 火 栓 用 ・ 空 気 弁 用 鉄 蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-18参照
急 速 空 気 弁 用 鉄 蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-19参照
調 整 リ ン グ (人 孔 用)	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-4参照
室 ・ き ょ う 用 コンクリートブロック	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 図4-3, 4-8, 4-9, 4-10参照
特 殊 押 輪	メーカ仕様	
異 径 継 輪	〃	
伸 縮 可 と う 管	〃	
不 断 水 連 絡 管	〃	
断 水 器	〃	
不 断 水 挿 入 弁	〃	
T 頭 ボ ル ト ・ ナ ッ ト	京 都 市 型	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 資料4-1参照
六 角 ボ ル ト ・ ナ ッ ト	〃	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 資料4-1参照
腐 食 抑 制 ナ ッ ト	メーカ仕様	土木工事共通仕様書 添付資料 上水道工事 (第4編) 資料 資料4-2参照

配管材料承諾メーカー一覧 (1/12)

配管材料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備考
直管	K形	φ 75mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			日本鑄鉄管(株) 	φ 900mmまで
	K F形	φ 300～900mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			日本鑄鉄管(株) 	
	S II形	φ 300～450mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			日本鑄鉄管(株) 	
	S形	φ 500mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			日本鑄鉄管(株) 	φ 900mmまで
	P I ・ P II形	φ 300mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	U F ・ U S形	φ 700mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	N S形	φ 75～900mm	日本鑄鉄管(株) 	
		φ 75～1000mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	G X形	φ 75～400mm	(株)栗本鐵工所 	JWWA G 120 1種管 内面粉体塗装
			(株)クボタ 	JWWA G 120 1種管 内面粉体塗装
	P N形	φ 300～1500mm	(株)栗本鐵工所 	JDPA G 1046
			(株)クボタ 	JDPA G 1046

配管材料承諾メーカー一覧 (2/12)

配管材料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備考
異形管	K形	φ 75～300mm	大和キャスタル(株) 	
			大阪金属(株) 	
			(株)福井铸造所 	
		φ 75～350mm	朝日鑄工(株) 	
		φ 75～400mm	(株)福德铸造所 	
		φ 75～600mm	梅原工業(株) 	
			(株)ハズ 	継ぎ輪のみ φ 700mmまで
		φ 75～700mm	園部重工業(株) 	
		φ 75～800mm	(株)イトー鑄造 	
			(株)岡本 	
		φ 75～900mm	九州鑄鉄管(株) 	
			山岡鉄管(株) 	
		φ 75～1500mm	(株)遠山鐵工所 	
			村精鑄工(株) 	
		φ 450mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	KF形	φ 300～800mm	(株)イトー鑄造 	
			山岡鉄管(株) 	曲管，短管1・2号のみ φ 900mmまで
		φ 300～900mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			(株)遠山鐵工所 	
			村精鑄工(株) 	
		φ 350～700mm	園部重工業(株) 	

配管材料承諾メーカー一覧 (3/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
異 形 管	S II 形	φ 75～300mm	朝日鑄工(株) 	
		φ 75～450mm	園部重工業(株) 	
			(株)イトー鑄造 	
			梅原工業(株) 	
			山岡鉄管(株) 	
		φ 300～450mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			(株)ハズ 	
			(株)岡本 	
			(株)福井鑄造所 	
	P I ・ P II 形	φ 300mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	N S 形	φ 75～250mm	朝日鑄工(株) 	
			(株)イトー鑄造 	
			梅原工業(株) 	
			園部重工業(株) 	
			(株)福井鑄造所 	
			村精鑄工(株) 	
		φ 75～400mm	(株)岡本 	
		φ 75～450mm	(株)ハズ 	
		φ 75～900mm	日本鑄鉄管(株) 	
		φ 75～1000mm	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
		φ 500～1000mm	山岡鉄管(株) 	

配管材料承諾メーカー一覧 (4/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
異 形 管	G X 形	φ 75～300mm	(株)岡本	 JWWA G 121 接合部品含む
		φ 75～400mm	(株)ハズ	 JWWA G 121 接合部品含む
			(株)栗本鐵工所	 JWWA G 121 接合部品含む
			(株)クボタ	 JWWA G 121 接合部品含む
	P N 形	φ 300～1500mm	(株)栗本鐵工所	 JDDPA G 1046
			(株)クボタ	 JDDPA G 1046
	フ ラ ン ジ 形	φ 75～300mm	(株)福井鑄造所	
		φ 75～350mm	朝日鑄工(株)	
		φ 75～400mm	園部重工業(株)	
			(株)福德鑄造所	
		φ 75～600mm	(株)ハズ	
			梅原工業(株)	
		φ 75～800mm	(株)イトー鑄造	
			山岡鉄管(株)	 乱尺フランジ管等はφ1200mmまで
			(株)岡本	 φ350～800mmを追加 人孔ふたはφ600mmのみ
		φ 75～1350mm	九州鑄鉄管(株)	
		φ 75～1500mm	(株)遠山鐵工所	
			村精鑄工(株)	
		φ 75mm～	(株)クボタ	
			(株)栗本鐵工所	
	U F 形	φ 700～1500mm	(株)遠山鐵工所	
		φ 800～1500mm	村精鑄工(株)	
		φ 700mm～	(株)クボタ	
			(株)栗本鐵工所	

配管材料承諾メーカー一覧 (5/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
異 形 管	S 形 (継ぎ輪)	φ 500～700mm	園部重工業(株) 	
		φ 500～800mm	(株)イトー鑄造 	
			山岡鉄管(株) 	
		φ 500～1500mm	村精鑄工(株) 	
		φ 500mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
	U S 形 (継ぎ輪)	φ 700mm～	(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
短 管 1 号	G X 形	φ 75～300mm	(株)岡本 	JWWA G 121準拠 7. 5K, 10K, 16K, 20K GF形
短 管 2 号			(株)ハズ 	JWWA G 121準拠 7. 5K, 10K, 16K GF形
		φ 75～400mm	(株)栗本鐵工所 	JWWA G 121準拠 7. 5K, 10K, 16K GF形
			(株)クボタ 	JWWA G 121準拠 7. 5K, 10K, 16K GF形
切管端面防食材	G X 形	φ 75～250mm	(株)栗本鐵工所 	防食ゴム, 固定リング
			(株)クボタ 	防食ゴム, 固定リング

配管材料承諾メーカー一覧 (6/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
仕 切 弁		φ 75～300mm	(株)クボタ 	JWWA B 122
			千代田工業(株) 	〃
		φ 75～300mm, φ 400mm	清水工業(株) 	〃
			(株)清水合金製作所 	〃
			(株)清水鐵工所 	〃
			角田鐵工(株) 	〃
			(株)ハズ 	〃
			富士鐵工(株) 	〃
			前澤工業(株) 	〃
			宮部鐵工(株) 	〃
		φ 400mm	(株)清水合金製作所 	京都市型
			宮部鐵工(株) 	〃
			富士鐵工(株) 	〃
			千代田工業(株) 	〃
			清水工業(株) 	〃
		φ 500mm～	(株)クボタ 	〃
			(株)清水鐵工所 	〃
			前澤工業(株) 	〃
			(株)森田鐵工所 	〃
			(株)ハズ 	〃
			大島工業(株) 	〃
ソフトシール 仕 切 弁 両 受	G X 形	φ 75～250mm	角田鐵工(株) 	JWWA B 120
			(株)清水合金製作所 	〃
			宮部鐵工(株) 	〃
		φ 75～400mm	(株)栗本鐵工所 	〃
			(株)クボタ 	〃

配管材料承諾メーカー一覧 (7/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
ソフトシール 仕切弁受挿	G X 形	φ 75～250mm	角田鉄工(株) 	JWWA B 120準拠
			(株)清水合金製作所 	〃
			宮部鉄工(株) 	〃
		φ 75～300mm	(株)栗本鐵工所 	〃
			(株)クボタ 	〃
バタフライ弁		φ 500mm～	(株)クボタ 	
			(株)清水鐵工所 	
			前澤工業(株) 	
			(株)栗本鐵工所 	
			(株)森田鉄工所 	
			(株)ハズ 	
			大島工業(株) 	
		φ 200～1500mm	清水工業(株) 	
リクライニング コロナル仕切弁		φ 300～400mm	千代田工業(株) 	
双口空気弁		φ 75～150mm	(株)清水合金製作所 	
			宮部鉄工(株) 	
			富士鉄工(株) 	
			千代田工業(株) 	
			清水工業(株) 	
急速空気弁		φ 75mm	前澤工業(株) 	
			宮部鉄工(株) 	
			富士鉄工(株) 	
			角田鉄工(株) 	

配管材料承諾メーカー一覧 (8/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
消 火 栓		φ 75mm	(株)清水合金製作所 	JWWA B 103
			宮部鉄工(株) 	"
			富士鉄工(株) 	"
			千代田工業(株) 	"
			清水工業(株) 	"
			角田鉄工(株) 	"
消火栓 (小型)		φ 75mm	角田鉄工(株) 	JWWA B 103準拠
			千代田工業(株) 	"
補 修 弁	レ バ ー 式	φ 75mm (H=150mm), φ 100mm (H=200mm)	宮部鉄工(株) 	
			富士鉄工(株) 	
			清水工業(株) 	
			角田鉄工(株) 	
補 修 弁	キャ ッ プ 式	φ 75mm (H=150mm), φ 100mm (H=200mm)	宮部鉄工(株) 	
			富士鉄工(株) 	φ 75mm (H=150mm) のみ採用
			清水工業(株) 	
			角田鉄工(株) 	φ 75mm (H=150mm) のみ採用
補 修 弁	キャ ッ プ 式	φ 75mm (H=100mm)	角田鉄工(株) 	
			千代田工業(株) 	
			富士鉄工(株) 	

配管材料承諾メーカー一覧 (9/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
人 孔 鉄 蓋	大 型 弁 室 用		日之出水道機器(株) 	
鉄 蓋	仕 切 弁 用		北勢工業(株) 	※
			長嶋鋳物(株) 	※
			笠井鋳工(株) 	※
			日之出水道機器(株) 	
			(株)ダイモン 	
			友鉄工業(株) 	
鉄 蓋	急 速 空 気 弁 用		日之出水道機器(株) 	
			(株)ダイモン 	
鉄 蓋	消 火 栓 用 空 気 弁 用		北勢工業(株) 	※
			長嶋鋳物(株) 	※
			笠井鋳工(株) 	※
			日之出水道機器(株) 	
			(株)ダイモン 	
			友鉄工業(株) 	
調 整 リ ン グ	人 孔 鉄 蓋 用		日之出水道機器(株) 	
コンクリート ブ ロ ッ ク	人 孔 用		杉本商事(株) 	
			ケイコン(株) ケイコン 株式会社 京都工場	
	弁 き ょ う 用		杉本商事(株) 	
			インフラテック(株) 	
	急 速 空 気 弁 き ょ う 用		インフラテック(株) 	
			杉本商事(株) 	
	消火栓きょう用		インフラテック(株) 	

※ 平成20年3月31日をもって製造中止。(在庫品については使用可能とする。)

配管材料承諾メーカー一覧 (10/12)

配管材料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備考
特殊押輪 (押ボルト含む)	ワイド	φ 75～150mm	大成機工(株) 	
			コスモ工機(株) 	
			(株)クロダイト工業 	
	ロングワイド	φ 200～1500mm	大成機工(株) 	
			コスモ工機(株) 	
			(株)クロダイト工業 	
NS(SⅡ) 継ぎ輪用 特殊割押輪		φ 75～800mm	大成機工(株) 	
		φ 75～700mm, φ 1000mm	コスモ工機(株) 	
GX形 継ぎ輪用 特殊押輪	離脱防止押輪	φ 75～400mm	大成機工(株) 	メーカー規格
			コスモ工機(株) 	〃
異径継輪		φ 75～300mm	コスモ工機(株) 	
		φ 75～900mm	大成機工(株) 	
栓	NS形	φ 75～250mm	大成機工(株) 	「標準プラグ」及び「空気抜きボルト仕様」 使用圧力 1.0MPa以下
			コスモ工機(株) 	「空気抜き用ボルト」付タイプのみ 使用圧力 0.75MPa以下
		φ 300～450mm	大成機工(株) 	「空気抜き用ボルト」付タイプのみ 「直管用」及び「異形管用」別 使用圧力 1.0MPa以下
伸縮可とう管			大成機工(株)  K形：φ 75～1000mm, KF形：φ 300～900mm, S・SⅡ形：φ 75～700mm, NS形：φ 75～250mm	
			コスモ工機(株)  K形：φ 75～600mm, KF形：φ 300～600mm, S・SⅡ形：φ 75～600mm, NS形：φ 75～250mm	
			日本ヴィクトリック(株)  K形：φ 75～600mm, KF形：φ 300～600mm, S・SⅡ形：φ 75～600mm, NS形：φ 75～250mm	
			(株)クロダイト工業  K形：φ 75～1000mm, KF形：φ 300～900mm, S・SⅡ形：φ 75～700mm, NS形：φ 75～250mm	

配管材料承諾メーカー一覧 (11/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
不 断 水 連 絡 管			大成機工(株) 	
			コスモ工機(株) 	但し、本管がダクタイル鋳鉄管のみ
断 水 器			大成機工(株) 	
			コスモ工機(株) 	但し、本管がダクタイル鋳鉄管のみ
不 断 水 挿 入 弁			大成機工(株) 	
腐食抑制ナット			(株)エスティム 	
			(株)国産バネ工業 	
			大成機工(株) 	
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ			(株)クボタ 	
			(株)栗本鐵工所 	
			(株)ヨツギ	
			サンエス護謨工業(株)	
ね じ 込 み 仕 切 弁		φ 75～100mm	栗本商事(株) 	仮設用
			(株)光明製作所 	仮設用
			前澤給装工業(株) 	仮設用
消 火 用 装 置 口 金		φ 65mm	宮部鉄工(株) 	仮設用
			富士鉄工(株) 	仮設用
サドル付分水栓	ボ ー ル 式 塩 ビ ・ 鋼 管 用	φ 75～150mm	栗本商事(株) 	JWWA B 117及び準拠 仮設管からの分岐時のみ使用
		× φ 13～50mm	前澤給装工業(株) 	〃
			(株)光明製作所 	〃
			(株)キッツ 	〃
			(株)日邦バルブ 	JWWA B 117 仮設管からの分岐時のみ使用

配管材料承諾メーカー一覧 (12/12)

配 管 材 料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備 考
HIガイドナット付 メーターユニオン		φ 13mm	栗本商事(株) 	自己認証品
			前澤給装工業(株) 	〃
			(株)光明製作所 	
			(株)キッツ 	〃
			(株)日邦バルブ 	〃