

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	9:45	---	---	10:12	---	---	10:38	---	---	10:20	---	---
名称 静原地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	12.6	---	---	24.7	---	---	21.8	---	---	1.9	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	8.8	---	16.2	---	---	19.4	---	---	10.5	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	18	---	---	1	---	---	3	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.006	---	0.007	---	---	0.008	---	---	0.006	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.41	---	0.38	---	---	0.49	---	---	0.38	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.07	---	0.07	---	---	0.05	---	---	0.07	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	4.1	---	3.9	---	---	4.8	---	---	4.1	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.2	---	3.0	---	---	3.1	---	---	3.2	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	20	---	21	---	---	24	---	---	20	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	33	---	47	---	---	48	---	---	42	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			6.7	---	6.5	---	---	6.5	---	---	6.7	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:50	---	---
名称 静原地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.3	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	15.6	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.04	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.65	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	16.9	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.007	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	3.5	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	29	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	77	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	7.4	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	9:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域			天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.007	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.013	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	6.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	77	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	109	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	10:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域			天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	132	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	194	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	10:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域			天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第3取水井)			気温	---	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	8.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	11:20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 岩陰地域			天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	13.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	12.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	3.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	11:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 岩陰地域			天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	13.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	11.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	3.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2月3日	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11:00	---
名称 中川地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	曇時々晴	---
場所 原水(第1—1取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.9	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.1	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.003	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.03	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.013	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.7	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.4	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	104	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	127	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.3	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2月3日	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:40	---
名称 中川地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	曇時々晴	---
場所 原水(第1-2取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.2	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.06	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.06	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.011	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.4	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.4	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	121	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.2	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2月3日	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:00	---
名称 中川地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	曇時々晴	---
場所 原水(第2-1取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.8	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.3	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.0	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.026	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	73	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	111	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.2	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	硫黄臭	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月5日	---	---	11月18日	---	---	2月3日	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	9:32	---	---	10:15	---	---	9:15	---	---	10:20	---
名称 中川地域			天候	---	晴時々曇	---	---	曇時々晴	---	---	曇後晴	---	---	曇時々晴	---
場所 原水(第3取水井)			気温	---	13.5	---	---	29.5	---	---	8.3	---	---	4.2	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	12.7	---	---	---	---	13.7	---	---	6.3	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	8	---	0	---	---	4	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	5.2	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.30	---	0.22	---	---	0.24	---	---	0.02未満	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05	---	0.05未満	---	---	0.07	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.010	---	0.007	---	---	0.005	---	---	0.004	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.32	---	0.90	---	---	0.85	---	---	0.85	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.015	---	0.014	---	---	0.011	---	---	0.017	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005	---	0.005	---	---	0.003	---	---	0.002	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	5.3	---	5.7	---	---	6.0	---	---	5.4	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	0.010	---	---	0.005	---	---	0.010	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.1	---	3.2	---	---	4.1	---	---	0.5	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	48	---	37	---	---	36	---	---	34	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	75	---	77	---	---	80	---	---	63	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.6	---	0.4	---	---	1.5	---	---	0.4	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.1	---	7.1	---	---	7.1	---	---	7.2	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	1.5	---	0.6	---	---	0.5未満	---	---	2.0	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.6	---	1.1	---	---	0.9	---	---	3.0	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	11月18日	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	9:40	---	---	---	---
名称 小野郷地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	曇後晴	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	7.8	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	12.9	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.05	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	0.017	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	8.9	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	4.0	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	67	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	110	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	7.6	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	11月18日	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	9:50	---	---	---	---
名称 小野郷地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	曇後晴	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	7.5	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	13.7	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.06	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.003	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	7.3	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	4.1	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	69	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	116	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	7.3	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	8月5日	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	10:04	---	---	---	---	---	---
名称 雲ヶ畑地域			天候	---	---	---	---	曇時々晴	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	---	---	---	33.7	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	16.3	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	19	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	4.1	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	0.37	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	0.11	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	0.04	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	0.012	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.001	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	7.5	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	0.003	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	2.7	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	53	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	84	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	7.0	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---		---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	硫黄臭	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	1.7	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	8月5日	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	9:50	---	---	---	---	---	---
名称 雲ヶ畑地域				天候	---	---	---	---	曇時々晴	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	---	---	31.3	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	14.9	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.32	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.14	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	13.5	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	2.5	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	55	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	7.5	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	硫黄臭	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	---	12月2日	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	10:20	---	---	---
名称 鞍馬・貴船地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	---	晴時々曇	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	---	13.9	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	15.1	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.17	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	6.9	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	32	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	58	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	7.1	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	---	12月2日	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	10:40	---	---	---
名称 鞍馬・貴船地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	---	晴時々曇	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	---	12.9	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	14.8	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.003	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	1.400	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	11.3	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.170	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	2.9	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	63	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	93	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	7.3	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	硫黄臭	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	12.0	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	8.0	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	---	12月2日	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	9:30	---	---	---
名称 鞍馬・貴船地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	---	晴時々曇	---	---	---
場所 原水(第3取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	---	13.6	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	15.9	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.16	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.009	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.014	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	4.7	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.120	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	4.4	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	55	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	77	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	7.0	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	9月17日	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	9:40	---	---	---	---	---
名称 久多地域			天候	---	---	---	---	---	曇一時雨	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	---	---	---	---	29.0	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水溫	---	---	---	---	19.0	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	20	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未滿	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未滿	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未滿	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.30	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未滿	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未滿	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.0004未滿	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未滿	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.002未滿	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.01未滿	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未滿	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未滿	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	4.2	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.003	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	4.2	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	36	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未滿	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未滿	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未滿	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未滿	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未滿	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未滿	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	6.3	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	0.5未滿	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	0.1未滿	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	9月17日	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	9:55	---	---	---	---	---
名称 久多地域			天候	---	---	---	---	---	曇一時雨	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	---	---	---	---	27.4	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	13.1	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.11	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.07	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.14	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	4.3	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	38	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	77	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	7.7	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	硫黄臭	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	0.9	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	11月18日	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	9:45	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	曇後晴	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	5.7	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	15.9	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	0.33	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	0.05	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	3.9	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	4.7	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	32	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	6.3	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	11月18日	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	9:55	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	曇後晴	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	5.7	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	14.7	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.30	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.05	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	4.1	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	4.8	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	6.5	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:00
名称 別所地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	雨
場所 原水(第1—1取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.2
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13.6
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.00
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	51
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	101
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.9
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:20
名称 別所地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	雨
場所 原水(第1-2取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.1
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12.6
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.67
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.228
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	62
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.7
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:40
名称 別所地域			天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	雨
場所 原水(第2取水井)			気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.5
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	9:20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域			天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)			気温	---	---	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	13.1	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.18	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	3.5	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	8.7	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	36	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	73	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	6.2	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	9:35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域			天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	---	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	12.0	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.12	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.008	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.03	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	2.4	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.045	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.2	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	9	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	42	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	1.3	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	10:25	---	---	10:54	---	---	9:36	---	---	11:15	---	---
名称 大原第1地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水			気温	8.9	---	---	26.6	---	---	22.3	---	---	2.9	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	11.0	---	---	19.2	---	---	19.8	---	---	6.9	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	2	---	---	2	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	4.1	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.34	---	---	0.32	---	---	0.52	---	---	0.29	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	---	---	0.06	---	---	0.07	---	---	0.05	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.007	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.01	---	---	0.02	---	---	0.02	---	---	0.01	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	3.2	---	---	2.9	---	---	3.3	---	---	3.4	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.5	---	---	3.4	---	---	3.3	---	---	7.2	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	19	---	---	17	---	---	21	---	---	21	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	30	---	---	38	---	---	41	---	---	42	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			6.8	---	---	6.7	---	---	6.7	---	---	6.9	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	9:00	---	---	8:50	---	---	9:02	---	---	9:35	---	---
名称 大原第2地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水			気温	13.6	---	---	27.1	---	---	23.6	---	---	3.6	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	0	---	---	14	---	---	0	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	1.3	---	2.3	---	---	1.0	---	---	0.9	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.08	---	0.09	---	---	0.09	---	---	0.08	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.005	---	0.007	---	---	0.011	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	4.5	---	4.8	---	---	4.4	---	---	3.9	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.2	---	5.0	---	---	4.1	---	---	5.1	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	32	---	44	---	---	34	---	---	28	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	55	---	88	---	---	61	---	---	55	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			6.6	---	6.4	---	---	6.5	---	---	6.6	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	9:18	---	---	9:20	---	---	9:20	---	---	10:30	---	---
名称 京北 黒田地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水			気温	15.4	---	---	27.2	---	---	22.9	---	---	1.8	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	18.7	---	---	18.3	---	---	4.6	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	32	---	---	210	---	---	11	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	16.0	---	---	23.5	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.34	---	0.38	---	---	0.43	---	---	0.35	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	---	0.04	---	---	0.02	---	---	0.01未満	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.010	---	0.034	---	---	0.018	---	---	0.005	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	3.2	---	3.3	---	---	3.8	---	---	3.1	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	0.005	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.4	---	3.3	---	---	3.3	---	---	3.3	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	17	---	19	---	---	26	---	---	20	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	32	---	43	---	---	48	---	---	47	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.4	---	0.6	---	---	0.6	---	---	0.4	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			7.3	---	7.4	---	---	7.6	---	---	7.4	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			青草	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	青草	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	1.0	---	2.2	---	---	1.8	---	---	0.9	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.3	---	1.3	---	---	0.7	---	---	0.2	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	9月17日	---	---	12月2日	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	10:25	---	---	9:30	---	---	10:45	---	---	10:35
名称 京北 弓削地域			天候	---	---	大雨	---	---	曇一時雨	---	---	晴時々曇	---	---	雨
場所 原水(第1水源河川水)			気温	---	---	16.8	---	---	29.2	---	---	13.1	---	---	10.9
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	14.5	---	21.3	---	---	10.7	---	---	9.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	560	---	57	---	---	18	---	---	36
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	690.0	---	34.1	---	---	1.8未満	---	---	25.6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.26	---	0.41	---	---	0.20	---	---	0.16
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.039	---	0.002未満	---	---	0.003	---	---	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.18	---	0.01	---	---	0.01	---	---	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.109	---	0.010	---	---	0.011	---	---	0.014
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.003	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	3.1	---	3.3	---	---	3.2	---	---	3.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.045	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.5	---	4.0	---	---	4.2	---	---	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	13	---	15	---	---	15	---	---	11
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	90	---	36	---	---	31	---	---	30
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	4.0	---	0.4	---	---	0.3	---	---	0.7
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	7.0	---	7.0	---	---	7.1	---	---	7.1
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	藻
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	24.0	---	0.8	---	---	0.7	---	---	2.4
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	57.0	---	0.2	---	---	0.4	---	---	0.5

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	---	12月2日	---	---	---
(令和7年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	11:05	---	---	---
名称 京北 弓削地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	---	晴時々曇	---	---	---
場所 原水(第2水源深井戸)				気温	---	---	---	---	---	---	---	---	13.1	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	15.1	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.08	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.11	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.010	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	16.4	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.010	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	7.2	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	72	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	112	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	---	---	---	---	---	---	7.7	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	10:10	---	---	10:00	---	---	10:05	---	---	11:15	---	---
名称 京北 小塩地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水(第1水源河川水)			気温	10.6	---	---	28.2	---	---	22.4	---	---	2.4	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水質	8.3	---	17.3	---	---	19.9	---	---	8.3	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	10	---	---	18	---	---	4	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.18	---	0.20	---	---	0.26	---	---	0.25	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.010	---	---	0.021	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	3.2	---	3.7	---	---	4.2	---	---	2.9	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.002	---	---	0.007	---	---	0.001未満	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.1	---	3.9	---	---	3.9	---	---	4.0	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	11	---	14	---	---	18	---	---	11	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	20	---	35	---	---	36	---	---	30	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			6.6	---	6.4	---	---	6.4	---	---	6.5	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	---	---	7月2日	---	---	10月8日	---	---	1月7日	---	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	10:25	---	---	10:10	---	---	10:15	---	---	11:25	---	---
名称 京北 小塩地域			天候	曇時々雨	---	---	曇後晴	---	---	晴後一時曇	---	---	晴時々曇	---	---
場所 原水(第2水源浅井戸)			気温	10.7	---	---	28.2	---	---	22.4	---	---	1.6	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	8.1	---	16.9	---	---	19.6	---	---	8.6	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	6	---	---	4	---	---	0	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.20	---	0.23	---	---	0.36	---	---	0.31	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	3.1	---	3.6	---	---	4.0	---	---	2.8	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.3	---	4.0	---	---	4.0	---	---	4.1	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	9	---	13	---	---	16	---	---	10	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	21	---	35	---	---	36	---	---	31	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			6.4	---	6.2	---	---	6.2	---	---	6.4	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	9月17日	---	---	12月2日	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	9:40	---	---	10:20	---	---	10:10	---	---	9:55
名称 京北 山国地域			天候	---	---	大雨	---	---	曇一時雨	---	---	晴時々曇	---	---	雨
場所 原水(第1水源浅井戸)			気温	---	---	17.4	---	---	31.0	---	---	12.5	---	---	11.1
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	16.5	---	25.1	---	---	17.1	---	---	13.3
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	8	---	18	---	---	6	---	---	13
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.85	---	0.99	---	---	1.10	---	---	1.20
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.08	---	0.07	---	---	0.06	---	---	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002	---	0.002未満	---	---	0.002	---	---	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.002
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	5.3	---	5.9	---	---	7.2	---	---	6.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	7.4	---	6.4	---	---	8.1	---	---	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	34	---	39	---	---	42	---	---	36
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	69	---	73	---	---	73	---	---	71
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	6.1	---	6.1	---	---	6.0	---	---	6.1
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	油様臭	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	0.5未満	---	0.5未満	---	---	0.5未満	---	---	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	9月17日	---	---	12月2日	---	---	3月3日
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	---	9:50	---	---	10:00	---	---	9:45	---	---	10:05
名称 京北 山国地域			天候	---	---	大雨	---	---	曇一時雨	---	---	晴時々曇	---	---	雨
場所 原水(第2水源河川水)			気温	---	---	17.5	---	---	30.0	---	---	12.2	---	---	11.8
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	17.5	---	25.9	---	---	9.6	---	---	8.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	140	---	320	---	---	42	---	---	23
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	34.0	---	18.9	---	---	14.6	---	---	18.9
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.27	---	0.37	---	---	0.29	---	---	0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.03	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.15	---	0.10	---	---	0.06	---	---	0.09
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	3.8	---	4.1	---	---	4.1	---	---	3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.012	---	0.014	---	---	0.006	---	---	0.009
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	4.2	---	4.2	---	---	4.5	---	---	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	20	---	22	---	---	22	---	---	16
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	47	---	45	---	---	39	---	---	35
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.6	---	0.5	---	---	0.4	---	---	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	---	7.1	---	7.0	---	---	7.2	---	---	7.0
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	---	---	2.3	---	2.5	---	---	1.4	---	---	1.7
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	---	0.5	---	0.2	---	---	0.3	---	---	0.2

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月5日	---	---	11月18日	---	---	2月3日	---
(令和7年4月～3月分)			時刻	---	12:02	---	---	9:25	---	---	10:00	---	---	10:05	---
名称 細野地域			天候	---	晴時々曇	---	---	曇時々晴	---	---	曇後晴	---	---	曇時々晴	---
場所 原水			気温	---	18.2	---	---	30.0	---	---	9.8	---	---	2.8	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	12.6	---	22.0	---	---	11.5	---	---	4.5	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	4	---	88	---	---	40	---	---	0	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	7.3	---	11.0	---	---	220.0	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.28	---	0.27	---	---	0.22	---	---	0.15	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.07	---	---	0.06	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.03	---	0.01	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.018	---	0.008	---	---	0.010	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	3.6	---	3.7	---	---	3.4	---	---	3.3	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	2.6	---	2.2	---	---	3.2	---	---	2.9	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	26	---	24	---	---	22	---	---	24	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	47	---	50	---	---	46	---	---	43	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.8	---	0.4	---	---	0.4	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			---	7.3	---	7.2	---	---	7.2	---	---	7.4	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	2.8	---	1.3	---	---	1.1	---	---	0.5	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.4	---	0.1	---	---	0.2	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値