

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	9:45	----	----	10:12	----	----	----	----	----	----	----
名称 静原地域			天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第1取水井)			気温	12.6	----	----	24.7	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	16.2	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	18	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.006	----	0.007	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.41	----	0.38	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.07	----	0.07	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.1	----	3.9	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.2	----	3.0	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	20	----	21	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	33	----	47	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			6.7	----	6.5	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	0.5未満	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.1未満	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 静原地域			天候												
場所 原水(第2取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	9:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	水尾地域		天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第1取水井)		気温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	14.3	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.007	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.013	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	6.6	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	77	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	109	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	7.3	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	10:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	水尾地域		天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第2取水井)		気温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	7.5	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.7	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	132	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	194	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	10:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	水尾地域		天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第3取水井)		気温	---	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.22	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	68	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	97	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	8.2	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	11:20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	宕陰地域		天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第1取水井)		気温	---	13.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.026	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.33	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.9	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.4	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	45	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	7.2	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	11:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	宕陰地域		天候	---	晴時々曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第2取水井)		気温	---	13.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	11.6	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.015	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.31	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.7	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.4	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	26	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	46	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時											
(令和7年4月～8月分)				時刻											
名称 中川地域				天候											
場所 原水(第1―1取水井)				気温											
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	中川地域		天候												
場所	原水(第1―2取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時											
(令和7年4月～8月分)				時刻											
名称 中川地域				天候											
場所 原水(第2―1取水井)				気温											
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	----	5月7日	----	----	8月5日	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	----	9:32	----	----	10:15	----	----	----	----	----	----
名称	中川地域		天候	----	晴時々曇	----	----	曇時々晴	----	----	----	----	----	----
場所	原水(第3取水井)		気温	----	13.5	----	----	29.5	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	26.7	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	8	----	0	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	5.2	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001	----	0.002	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	0.30	----	0.22	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	0.05	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	0.010	----	0.007	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	0.32	----	0.90	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	0.015	----	0.014	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.005	----	0.005	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	5.3	----	5.7	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.002	----	0.010	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	3.1	----	3.2	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	48	----	37	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	75	----	77	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	0.000001未満	----	0.000001	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	0.6	----	0.4	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	7.1	----	7.1	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----		----		----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	1.5	----	0.6	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	0.6	----	1.1	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	小野郷地域		天候												
場所	原水(第1取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	小野郷地域		天候												
場所	原水(第2取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	----	----	----	----	8月5日	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	----	----	----	----	10:04	----	----	----	----	----	----
名称	雲ヶ畑地域		天候	----	----	----	----	曇時々晴	----	----	----	----	----	----
場所	原水(第1取水井)		気温	----	----	----	----	33.7	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	16.3	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	19	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	4.1	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	0.37	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	0.11	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	0.012	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	2.7	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	53	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	84	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	0.4	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----		----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	硫黄臭	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	1.7	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	0.3	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	----	----	----	----	8月5日	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	----	----	----	----	9:50	----	----	----	----	----	----
名称 雲ヶ畑地域			天候	----	----	----	----	曇時々晴	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第2取水井)			気温	----	----	----	----	31.3	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	14.9	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	0.32	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	0.14	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	13.5	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	2.5	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	55	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	100	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----		----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	硫黄臭	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 鞍馬・貴船地域			天候												
場所 原水(第1取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 鞍馬・貴船地域			天候												
場所 原水(第2取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 鞍馬・貴船地域			天候												
場所 原水(第3取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 久多地域			天候												
場所 原水(第1取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 久多地域			天候												
場所 原水(第2取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 広河原・花脊地域			天候												
場所 原水(第1取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 広河原・花脊地域			天候												
場所 原水(第2取水井)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	別所地域		天候												
場所	原水(第1―1取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	別所地域		天候												
場所	原水(第1―2取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称	別所地域		天候												
場所	原水(第2取水井)		気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)				時刻	---	---	9:20	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域				天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	13.1	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.18	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	3.5	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	8.7	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	36	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	73	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	6.2	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)				時刻	---	---	9:35	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域				天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	12.0	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.12	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.008	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.03	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	2.4	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.045	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.2	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	9	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	42	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	1.3	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	10:25	----	----	10:54	----	----	----	----	----	----	----
名称 大原第1地域			天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水			気温	8.9	----	----	26.6	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	19.2	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.34	----	0.32	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05	----	0.06	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	----	0.003	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.01	----	0.02	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	3.2	----	2.9	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.5	----	3.4	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	19	----	17	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	30	----	38	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			6.8	----	6.7	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	0.5未満	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.1未満	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	9:00	----	----	8:50	----	----	----	----	----	----	----
名称 大原第2地域			天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水			気温	13.6	----	----	27.1	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	16.7	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	1.3	----	2.3	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.08	----	0.09	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.005	----	0.007	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	----	0.004	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.5	----	4.8	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.2	----	5.0	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	32	----	44	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	55	----	88	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			6.6	----	6.4	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	0.5未満	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.1未満	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	9:18	----	----	9:20	----	----	----	----	----	----	----
名称 京北 黒田地域			天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水			気温	15.4	----	----	27.2	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	18.7	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	32	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	16.0	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.34	----	0.38	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	----	0.04	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.010	----	0.034	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	3.2	----	3.3	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.4	----	3.3	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	17	----	19	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	32	----	43	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.4	----	0.6	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			7.3	----	7.4	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			青草	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	1.0	----	2.2	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.3	----	1.3	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)				時刻	---	---	10:25	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 弓削地域				天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1水源河川水)				気温	---	---	16.8	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	14.5	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	560	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	690.0	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.26	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.039	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.18	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.109	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	3.1	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.045	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.5	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	13	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	90	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	24.0	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	57.0	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時												
(令和7年4月～8月分)			時刻												
名称 京北 弓削地域			天候												
場所 原水(第2水源深井戸)			気温												
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温											
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌数		MPN/100mL	1.8											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度 以下	度	0.5											
51	濁度	2度 以下	度	0.1											

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)				時刻	10:10	----	----	10:00	----	----	----	----	----	----	----
名称 京北 小塩地域				天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第1水源河川水)				気温	10.6	----	----	28.2	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	8.3	----	----	17.3	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	----	----	10	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.18	----	----	0.20	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	----	0.010	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	3.2	----	----	3.7	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.1	----	----	3.9	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	11	----	----	14	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	20	----	----	35	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			6.6	----	----	6.4	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----	----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			異常なし	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	0.5未満	----	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.1未満	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月2日	----	----	7月2日	----	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	10:25	----	----	10:10	----	----	----	----	----	----	----
名称 京北 小塩地域			天候	曇時々雨	----	----	曇後晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第2水源浅井戸)			気温	10.7	----	----	28.2	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	16.9	----	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	6	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	1.8未満	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.20	----	0.23	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	3.1	----	3.6	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.3	----	4.0	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	9	----	13	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	21	----	35	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			6.4	----	6.2	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと				----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	0.5未満	----	0.5未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	0.1未満	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)				時刻	---	---	9:40	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 山国地域				天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1水源浅井戸)				気温	---	---	17.4	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	16.5	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.85	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	5.3	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	7.4	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	34	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	69	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	6.1	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---		---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	油様臭	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月3日	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～8月分)			時刻	---	---	9:50	---	---	---	---	---	---	---	---
名称	京北 山国地域		天候	---	---	大雨	---	---	---	---	---	---	---	---
場所	原水(第2水源河川水)		気温	---	---	17.5	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	17.5	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	140	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	34.0	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.27	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.03	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.15	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	3.8	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.012	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	4.2	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	20	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	47	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.6	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	7.1	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---		---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	2.3	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	----	5月7日	----	----	8月5日	----	----	----	----	----	----
(令和7年4月～8月分)			時刻	----	12:02	----	----	9:25	----	----	----	----	----	----
名称 細野地域			天候	----	晴時々曇	----	----	曇時々晴	----	----	----	----	----	----
場所 原水			気温	----	18.2	----	----	30.0	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	12.6	----	22.0	----	----	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	4	----	88	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	7.3	----	11.0	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	0.00005未満	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	0.004未満	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	0.28	----	0.27	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	0.05未満	----	0.07	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	0.05未満	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	0.0004未満	----	0.0004未満	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	0.0002未満	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	0.002未満	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	0.03	----	0.01	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	0.018	----	0.008	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	3.6	----	3.7	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	0.001未満	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	2.6	----	2.2	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	26	----	24	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	47	----	50	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	0.02未満	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	0.000001未満	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	0.005未満	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	0.0005未満	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	0.8	----	0.4	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	7.3	----	7.2	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----		----		----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	2.8	----	1.3	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	0.4	----	0.1	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値