

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	11:00	11:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 外畑地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	14.7	18.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.7	17.9	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.014	0.022	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.008	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.018	0.026	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.010	0.014	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.8	4.3	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	58	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.5	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上 8.6以下			7.6	7.8	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:50	9:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 静原地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	16.5	22.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	13.6	18.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.39	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.007	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.04	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	4.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	21	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	46	54	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.5	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:15	9:25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	10.0	16.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	13.9	18.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	6.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.6	4.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	125	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインソルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.3	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:55	10:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 宕陰地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	10.7	18.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	11.8	16.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.03	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインゾルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.3	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	11:10	9:15	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 中川地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	18.1	16.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.6	17.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	8.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.3	5.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインソルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.1	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	10:45	9:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 小野郷地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	17.5	16.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.3	17.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	8.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	108	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.4	7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.4	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	8:55	9:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 雲ヶ畑地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	10.2	17.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	11.5	17.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.16	0.14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.006	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.05	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	12.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.6	4.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	53	52	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	93	99	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.4	7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.3	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	9:32	10:05	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 鞍馬・貴船地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	14.7	22.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	13.8	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	6.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.1	4.8	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	48	48	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	76	83	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	10:00	10:35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 久多地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	14.3	21.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	11.1	18.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.9	4.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	24	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	51	55	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.4	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月1日	5月20日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	9:35	11:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	7.9	25.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	9.4	18.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.4	6.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	39	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	10:53	10:50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 別所地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	18.2	23.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.4	19.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.53	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	18.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	13.7	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	51	56	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	109	118	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.4	7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:10	9:35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	10.3	19.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	8.2	14.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.016	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	12.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.4	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	22	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	68	70	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.4	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	8:50	8:55	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 大原第1地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	14.3	21.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.1	18.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.35	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.07	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	0.006	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004	0.009	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.5	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	20	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	41	44	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			6.6	6.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月8日	5月19日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	8:30	11:50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 大原第2地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	13.9	23.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.9	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	1.20	1.50	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.2	5.5	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	33	35	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	64	73	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.7	6.6	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月1日	5月20日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	10:15	10:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 黒田地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	7.8	26.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	11.4	21.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.10	0.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.013	0.015	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.009	0.008	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.019	0.023	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.012	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.005	0.006	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.8	3.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.4	7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.4	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月1日	5月20日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:30	10:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 弓削地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	8.1	23.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	10.3	19.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	7.1	6.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	43	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書				日時	4月1日	5月20日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)				時刻	9:55	10:25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 小塩地域				天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				気温	8.0	26.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	11.5	18.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.9	4.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	32	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			6.6	6.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	9:40	10:50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 山国地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	15.9	19.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	13.7	19.6	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.34	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	0.008	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.008	0.014	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	0.009	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	4.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.5	5.3	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	32	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインソルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.3	6.9	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.8	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和7年度 水質試験結果書			日時	4月7日	5月12日	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和7年4月～5月分)			時刻	10:20	10:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 細野地域			天候	晴後一時曇	曇後一時雨	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	13.3	14.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値/水温	12.1	17.8	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.06	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.008	0.017	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.006	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.012	0.022	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.006	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.012	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	3.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.3	3.4	---	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	22	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	39	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			7.3	7.4	---	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
52	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値