

令和8年度 水質試験結果書			日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(令和8年4月分)			時刻	10:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 外畑地域			天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			気温	16.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	基準値	単位	定量下限値\水温	14.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	4.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	37	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上 8.6以下			7.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 静原地域				時刻	10:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	22.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	15.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域				時刻	9:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	15.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	17.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	6.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	117	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)			日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 岩陰地域			時刻	9:40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名			気温	18.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値			単位	定量下限値/水温	14.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	4.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)			日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 中川地域			時刻	9:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名			気温	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値			単位	定量下限値/水温	15.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.008	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	10.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	72	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	101	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)			日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 小野郷地域			時刻	9:30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名			気温	16.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値			単位	定量下限値/水温	15.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	8.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	71	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	111	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 雲ヶ畑地域				時刻	9:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	17.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	12.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 鞍馬・貴船地域				時刻	9:30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	18.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	15.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジオキシミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 久多地域				時刻	10:20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	22.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値				単位	定量下限値/水温	14.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月6日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域				時刻	10:50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	晴後曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	19.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	12.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 別所地域				時刻	10:05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	18.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値				単位	定量下限値/水温	14.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.03	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	14.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	115	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジオキシミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと		異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと		異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域				時刻	9:30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	17.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	11.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	7.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	65	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジオキシミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			6.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 大原第1地域				時刻	9:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	19.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	13.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月14日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 大原第2地域				時刻	8:45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	19.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	15.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	1.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	62	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			6.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月6日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 黒田地域				時刻	9:30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	晴後曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	18.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	14.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	3.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)				日時	4月6日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 弓削地域				時刻	10:10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓				天候	晴後曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名				気温	16.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		基準値	単位	定量下限値/水温	14.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	6.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジオキシミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上8.6以下			7.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)			日時	4月6日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 小塩地域			時刻	9:50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			天候	晴後曇	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名			気温	17.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値			単位	定量下限値/水温	13.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	4.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上 8.6以下		6.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと		異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと		異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和8年度 水質試験結果書 (令和8年4月分)			日時	4月13日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
名称 京北 山国地域			時刻	10:20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
場所 給水栓			天候	曇時々晴	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
番号 項目名			気温	23.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
基準値			単位	定量下限値/水温	17.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	0.38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	0.000004	0.000004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	0.006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	0.003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	4.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	5.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48	pH値	5.8以上 8.6以下			6.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	味	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	臭気	異常でないこと			異常なし	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51	色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	濁度	2度以下	度	0.1	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.1	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 上記水質検査項目は水質基準に適合

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

