

下水汚泥焼却灰の性状について

1. 含有量試験

	令和5年度実績	
	流動炉 焼却灰	階段炉 焼却灰
	mg/kgDS	mg/kgDS
アルキル水銀		
水銀またはその化合物	0.650	<0.005
カドミウムまたはその化合物	2	<1
鉛またはその化合物	110	52
六価クロム化合物		
クロムまたはその化合物	150	270
ひ素またはその化合物	38	18
マンガンまたはその化合物	1,900	2,000
銅またはその化合物	760	730
亜鉛またはその化合物	1,700	1,000
ニッケル又はその化合物	100	150
セレン又はその化合物	10.0	<4

2. 溶出試験

	令和5年度実績	
	流動炉 焼却灰	階段炉 焼却灰
	mg/L	mg/L
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005
水銀またはその化合物	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたはその化合物	<0.0003	<0.0003
鉛またはその化合物	<0.001	<0.001
有機リン化合物	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	<0.005	<0.005
ひ素またはその化合物	0.052	0.028
シアン化合物	<0.1	<0.1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001
セレン又はその化合物	0.190	<0.001
ほう素	0.2	<0.1

報告下限値以上と未満が混在する場合の平均は「中央値」をとり、*をつけて表示