

<報道発表資料>

令和7年3月4日
京都市上下水道局下水道部管理課

下水道管路に対する緊急点検の結果

京都市上下水道局では、令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に伴う道路陥没事故を踏まえ、本市独自の取組として緊急点検を実施しました。

その結果についてお知らせします。

【緊急点検の概要】

- 対象 鳥羽水環境保全センターに接続する口径2,000mm以上の下水道管路
延長：約64km
- 方法 目視等による下水道管路の緊急点検
- 期間 令和7年2月10日から2月27日まで
- 結果

下水道管の破損等による土砂の堆積は確認できず、道路陥没等に繋がるような異状は確認されませんでした。

管路延長	点検箇所数	異状が確認された箇所
約64km	681箇所	0箇所

<今後の対応>

引き続き、下水道法に基づく下水道管路の点検を実施し、適切な維持管理に努めていきます。

<お問合せ先>

京都市上下水道局下水道部管理課
電話：075-672-7834