

令和2年度 みやこユニバーサルデザイン審議会各部会の活動概要

<利用しやすい施設づくり部会>

日 時	令和3年2月～3月
場 所	書面開催
内 容	京阪電鉄鳥羽街道駅バリアフリー化工事に係る意見聴取
主 な 意 見	<p>【トイレ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2つの個室内の手すりが、両方とも右側に設置される図面になっているが、より多くの利用者に配慮するなら、一方は左側に設置してはどうか。 → 一方の扉の開く方向を反転すれば、右側・左側それぞれ対応の個室の設置が可能と考えられるため、検討する。 ・ 国土交通省において「高齢者障害者等用トイレ」が真に必要な人が使えるよう、表記等についてガイドラインが改訂されたことも踏まえ、適切な対応をしてもらいたい。 → トイレの機能を示すピクトグラムを表示する。 <p>【改札口】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 改札口に、筆談対応できる旨の案内表示があると、聴覚障害のある人は安心する。 ・ 新設される改札口に券売機や精算機がないことについて、十分な周知が必要。 <p>【案内表示】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時に情報発信するためのディスプレイを、改札口前だけでなく、ホームにも設置してはどうか。 → ホームでは、緊急時には列車接近表示機に表示するとともに、放送でもお知らせする。 <p>【全般】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現状の限られた空間において、点字案内、スロープの設置など、工夫されている。

<みやこユニバーサルデザイン賞審査部会>

新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施