

# 記入例

## 屋外広告物等点検報告書

提出日：令和〇年〇〇月〇〇日

(あて先) 京都市長

報告者の欄は、表示者、設置者、管理者、所有者  
又は占有者の住所・氏名を記入してください。

報告者 住所 ●●市〇〇〇〇町××-××

株式会社●●

氏名 代表取締役 □□ □□

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

点検者の氏名、点検資格等を  
記入してください。

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

3箇月以内に点検したものを提出してください。

設置場所	京都市 〇〇区 △△△△町 ××-××			
申請コード	99999 (個票番号 1)	点検年月日	令和▲年▲▲月▲▲日	
点検者	住所	京都市■区◎◎◎◎町××-×× (点検された方の営業所住所)		
	氏名	△△サイン △△ △△ (実際に点検された方の氏名)		
	電話番号	***-***-***		
	点検資格 <sup>注1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 建築士(1級/2級/木造) <input type="checkbox"/> 電気主任技術者(1種/2種/3種) <input type="checkbox"/> 技能検定合格者(広告美術仕上げ(3級除く))	<input type="checkbox"/> 屋外広告物点検技能講習修了者 <input type="checkbox"/> 電気工事士(1種/2種) <input type="checkbox"/> 職業訓練指導員(広告美術科) <input type="checkbox"/> 特定建築物調査員	<input type="checkbox"/> なし
点検箇所	点検項目	該当無の場合	該当有の場合 <sup>注2</sup>	
			異常の有無	異常有の概要等
上部構造	上部構造全体の傾斜、ぐらつき	<input type="checkbox"/>	無・有	<input checked="" type="checkbox"/> 経過観察 <input type="checkbox"/> 要改善
	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	<input checked="" type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済( 年 月) - 内容 No.1 塗装の老朽化があるが、安全上問題ない。
	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	<input type="checkbox"/>	無・有	
支持部	鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	<input type="checkbox"/>	無・有	<input type="checkbox"/> 経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善
	鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	<input type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済(令和6年4月) - 内容 No.3 ボルト締め直し済
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	<input type="checkbox"/>	無・有	<input type="checkbox"/> 経過観察 <input type="checkbox"/> 要改善
	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	<input type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済( 年 月) - 内容
	取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	<input type="checkbox"/>	無・有	
広告板	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落、退色	<input type="checkbox"/>	無・有	<input checked="" type="checkbox"/> 経過観察 <input type="checkbox"/> 要改善
	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損、退色	<input type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済( 年 月) - 内容 No.1 若干のサビがあるが、安全上問題ない。
	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	<input type="checkbox"/>	無・有	
照明装置	照明装置の不点灯、不発光	<input type="checkbox"/>	無・有	<input type="checkbox"/> 経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	<input type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済(令和6年4月) - 内容 No.2 不点灯照明を交換済
	周辺機器の劣化、破損	<input type="checkbox"/>	無・有	
その他	装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品の腐食、破損	<input type="checkbox"/>	無・有	<input type="checkbox"/> 経過観察 <input type="checkbox"/> 要改善
	その他点検した事項( )	<input checked="" type="checkbox"/>	無・有	- 改善予定・済( 年 月) - 内容

(注) 1 有資格者点検が必要な屋外広告物が含まれる場合は、点検者の資格を証明する書類の写しを添付してください。  
有資格者点検の必要がない場合でも、安全確保の観点から、京都市の屋外広告業登録業者\*等の専門知識のある者による点検に御協力ください。

\*京都市ホームページで京都市屋外広告業登録業者一覧を公開しています。

点検箇所、点検項目に応じて、目視、打診等の適切な方法により、点検を行っていただき、異常の有無等を御記入ください。  
設置から1.0年以上経過している場合は、標準点検や詳細点検をお勧めします。

「経過観察」の目安は、安全点検の結果、次回の点検(3年後)までの安全性が確認できることとします。