

記入例

屋外広告物等点検報告書

報告者の欄は、表示者、設置者、管理者、所有者又は占有者が記入してください。

提出日：令和〇年〇〇月〇〇日

(あて先) 京都市長

報告者

住所 ●●市〇〇〇〇町××-××

株式会社●●

氏名 代表取締役 □□ □□

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

点検者の氏名、点検資格等を記入してください。

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

3箇月以内に点検したものを提出してください。

設置場所	京都市 〇〇区△△△△町××-××		
申請コード	99999 (個票番号 1)	点検年月日 令和▲年▲▲月▲▲日	
点検者	住所	京都市■ ■区◎◎◎◎町××-××	
	氏名	●● ●●	
	電話番号	***-****	
	点検資格 ^{注1}	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 屋外広告物点検技能講習修了者 <input type="checkbox"/> 建築士(1級/2級/木造) <input type="checkbox"/> 電気工事士(1種/2種) <input type="checkbox"/> 電気主任技術者(1種/2種/3種) <input type="checkbox"/> 職業訓練指導員(広告美術科) <input type="checkbox"/> 技能検定合格者(広告美術仕上げ(3級除く)) <input type="checkbox"/> 特定建築物調査員 <input type="checkbox"/> なし	
点検箇所	点検項目	異常の有無等 ^{注2}	備考
上部基礎構造	上部構造全体の傾斜, ぐらつき	無 経過観察 有	
	基礎のクラック, 支柱と根巻きとの隙間, 支柱ぐらつき	無 経過観察 有	
	鉄骨のさび発生, 塗装の老朽化	無 経過観察 有	若干の塗装の老朽化あり。安全上・景観上の問題がないため, 経過観察
支持部	鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食, 変形, 隙間	無 経過観察 有	
	鉄骨接合部(ボルト, ナット, ビス)のゆるみ, 欠落	無 経過観察 有	ボルトゆるみあり, 締め直しを実施
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食, 変形	無 経過観察 有	
	溶接部の劣化, コーキングの劣化等	無 経過観察 有	
	取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	無 経過観察 有	
広告板	表示面板・切り文字等の腐食, 破損, 変形, ビス等の欠落, 退色	無 経過観察 有	表示面の退色あり, フィルムの貼替実施
	側板, 表示面板押さえの腐食, 破損, ねじれ, 変形, 欠損, 退色	無 経過観察 有	
	広告板底部の腐食, 水抜き孔の詰まり	無 経過観察 有	表面上の若干のさびあり。安全上の問題がないため, 経過観察
照明装置	照明装置の不点灯, 不発光	無 経過観察 有	不点灯の照明を交換
	照明装置の取付部の破損, 変形, さび, 漏水	無 経過観察 有	
	周辺機器の劣化, 破損	無 経過観察 有	
その他	装飾, 振れ止め棒, 鳥よけ, その他付属品の腐食, 破損	無 経過観察 有	
	その他点検した事項()	無 経過観察 有	

(注) 1 有資格者点検が必要な屋外広告物が含まれる場合は、点検者の資格を証明する書類の写しを添付してください。有資格者点検の必要がない屋外広告物についても、安全確保の観点から、京都市の屋外広告業登録業者*等の専門知識のある者による点検に御協力ください。

* 京都市ホームページで京都市屋外広告業登録業者一覧を公開しています。

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000042016.html>)

点検箇所、点検項目に応じて、目視、打診等の適切な方法により、点検を行っていただき、異常の有無等を御記入ください。