

PartIV

参考資料

◆参考文献

Q1 室内環境

- 1)「建築設計資料集成 環境」, 日本建築学会編, 2007
- 2)「建物の遮音性能基準と設計指針(第2版)」, 日本建築学会編, 技報堂出版, 1997
- 3)「建物の遮音設計資料」, 日本建築学会編, 技報堂出版, 1988
- 4)「建物の床衝撃音防止設計」, 日本建築学会編, 2009
- 5)「オフィスの室内環境評価法」, 室内環境フォーラム, 1994
- 6)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律 建築物環境衛生管理基準」
- 7)「病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02-1998)」, 日本医療福祉設備協会
- 8)「学校環境衛生基準」, 文部科学省, 2009
- 9)「学校環境衛生管理マニュアル」, 文部科学省, 2004
- 10)「都立学校衛生基準表」
- 11)「建築設備設計基準・同要綱」, 国土交通省
- 12) ANSI/ASHRAE-55-1992 ASHRAE STANDARD
- 13) 空気調和・衛生工学便覧
- 14) 日本住宅性能基準(住宅品質確保の促進等に関する法律)
- 15) 日本工業規格: JIS C1609-1「照度計」, 2006
- 16)「昼光照明の計算法」, 日本建築学会
- 17)「建築環境工学」, 山田由紀子, 培風館, 1997
- 18)「実用教材建築環境工学」, 山形一彰, 彰国社
- 19) 日本工業規格: JIS Z9125「屋内作業場の照明基準」, 2007
- 20) 日本工業規格: JIS Z9110「照明基準総則」, 2010
- 21) 日本工業規格: JIS Z9110「照明基準総則(追補1)」, 2011
- 22)「タスク・アンビエント照明(TAL)普及促進委員会報告書」, 照明学会, 2012
- 23)「タスク・アンビエント照明システム研究調査報告書」, 照明学会, 1995
- 24)「住宅照明設計技術指針」, 照明学会, 2007
- 25)「照明合理化の指針」, 2011
- 26)「建築環境工学実験用教材 I 環境測定演習編」, 日本建築学会, 1982
- 27)「ビルの環境衛生管理」, (財)ビル管理教育センター
- 28)「室内汚染とアレルギー」, 吉川翠他, 井上書院
- 29)「シックハウス対策に係わる技術的基準(政令・告示)」, 国土交通省

Q2 サービス性能

- 30)「設計に伴う建築法規のチェックポイント」, 野村敏行, 野村建吉, 彰国社
- 31)「オフィスの室内環境評価法POEM-O普及版」, 室内環境フォーラム編
- 32)「ニューオフィスミニマム」, (社)ニューオフィス推進協議会&オフィス基準・制度研究委員会, 1994
- 33)「建築計画 設計計画の基礎と応用」, 佐野暢紀, 井上国博, 山田信亮著, 彰国社
- 34)「高速情報通信設備の導入について」, NPO光ファイバー普及推進協会, 2005年5月
- 35)「ブロードバンド時代のマンション・オフィスビルの配管・配線設備ガイドブック」, NPO光ファイバー普及推進協議会, 2006年7月
- 36)「先端のバリアフリー環境」, 小川信子, 野村みどり, 阿部洋子, 川内美彦, 中央法規
- 37) 国土交通省ホームページ <http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/hbl.htm>
- 38)「ユニバーサルデザインの考え方ー建築・都市・プロダクトデザインー」, 梶本久夫監修, 丸善出版
- 39)「快適なオフィス環境がほしい 居住環境評価の方法」, 日本建築学会編, 彰国社
- 40)「建築物の定期報告の解説」, (財)建築環境・省エネルギー機構, 2009
- 41)「微生物による室内空気汚染に関する設計・維持管理基準・同解説」, 日本建築学会, 2005
- 42) 厚生労働省ホームページ「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/02.html>
- 43) 全国ビルメンテナンス協会ホームページ「建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)」
http://study.j-bma.or.jp/study/info/category_inpec.aspx
- 44)「建築物の定期報告の解説」一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構2009年
- 45) 環境省ホームページ「グリーン購入法. Net」基本方針
<https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html>

- 46)環境省ホームページ 水環境関係 一律排水基準
<http://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html>
- 47)厚生労働省 医薬食品局化学物質安全対策室ホームページ 室内濃度指針値一覧
<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/situnai/sickindex.html>
- 48)経済産業省ホームページ GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs.html
- 49)Green Sealホームページ Institutional Products
<http://www.greenseal.org/GreenBusiness/Standards.aspx?vid=StandardCategory&cid=6>
- 50)経済産業省ホームページ 化学物質排出把握管理促進法
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/
- 51)厚生労働省ホームページ 建築物環境衛生管理基準について
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/>
- 52)厚生労働省ホームページ 特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者の皆様へ
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei11/01.html>
- 53)厚生労働省ホームページ 衛生行政報告例
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html>
- 54)東京都都市整備局ホームページ 定期調査・検査報告制度
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/ch_01.html
- 55)「建築躯体・部材・設備などの耐用年数調査報告書」,(社)建築・設備維持保全推進協会1998
- 56)「建築設備耐震設計施工法」, 空気調和・衛生工学会

LR2 資源・マテリアル

- 57)「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁, 平成18年4月)
- 58)「建設業における化学物質管理について—活動報告書—2002年6月」, PRTRワーキンググループ((社)日本建設業団体連合会, (社)日本土木工業協会, (社)建築業協会)

LR3 敷地外環境

- 59)「公害防止の技術と法規 騒音編」, 産業環境管理協会
- 60)「新・ビル風の知識」, 風工学研究所編, 鹿島出版会
- 61)「居住者の日誌による風環境調査と評価尺度に関する研究」, 村上周三, 岩佐義輝他, 日本建築学会編, 1983
- 62)「光害対策ガイドライン」, 環境省

◆補助資料

1. 建築物の構成要素の耐用年数一覧表(評価の際、本表の値を使用する。)

区 分	工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
建築躯体	鉄筋コンクリート	65	スラング 18	官庁営繕	計画更新年数
建築外部	屋 根	アスファルト防水	押えコンクリート 厚 80	官庁営繕	
		タイル		官庁営繕	防水層・モルタル下地・タイル共の耐用年数タイルは 10 年-10%補修
		アルミ笠木		官庁営繕	
				官庁営繕	
	外 壁	石 貼	花崗岩	官庁営繕	稲田程度 本磨
		タイル貼	磁器タイル打込	官庁営繕	
		合成樹脂吹付	モルタル下地	官庁営繕	エマルション系
	カーテンウォール	PC 板製	モザイクタイル打込	官庁営繕	
	外部天井(軒天)	アルミ製モルディング*		官庁営繕	
		ステンレス製モルディング*		官庁営繕	
		ボード貼	フレキシブルボード*	官庁営繕	EP 仕上げ
	外部建具	スチール建具		官庁営繕	OP 塗り
		アルミ製建具		官庁営繕	
		ステンレス製出入口	4,400 x 2,500	官庁営繕	ステンレス製自動両開扉
		鉄部合成樹脂ペイント塗		官庁営繕	
	外部雑	屋上手摺(スチール製)		官庁営繕	塗装 5 年毎
		屋上手摺(ステンレス製)	H = 1,100	官庁営繕	
		屋上手摺(アルミ製)	H = 1,100	官庁営繕	
建築内部	床	花崗岩	稲田程度	官庁営繕	
		大理石		官庁営繕	
		テラゾーブロック		官庁営繕	
		タイル貼	磁器質タイル	官庁営繕	
		モルタル仕上	モルタル金鏝	官庁営繕	
		塩ビタイル	モルタル下地	官庁営繕	半硬質
		ビニル床シート	モルタル金鏝	官庁営繕	ロンリウム程度
		カーペット	モルタル下地	官庁営繕	タイルカーペット
				官庁営繕	
	内 壁	花崗岩	稲田程度	官庁営繕	
		大理石		官庁営繕	
		テラゾーブロック		官庁営繕	
		タイル貼	陶器質タイル	官庁営繕	
		モルタル仕上	EP 塗り	官庁営繕	10 年毎塗り替え
		複層仕上塗材	モルタル下地	官庁営繕	下地共の耐用年数(10 年毎(60%)塗替)
		ビニルクロス貼	合板下地	官庁営繕	下地共の耐用年数(10 年毎貼り替え)
			GL 工法, PB T=12	官庁営繕	下地共の耐用年数(10 年毎貼り替え)
		ウォールナット練付	T=9, 胴縁共	官庁営繕	
		メラミン化粧板	T=9, 胴縁共	官庁営繕	
	天 井	アルミ製モルディング	軽鉄下地	官庁営繕	
		ボード類	化粧プラスターボード	官庁営繕	
		ビニルクロス貼	PB 下地 T=9	官庁営繕	下地共の耐用年数(10 年毎貼り替え)
		合成樹脂吹付	コンクリート下地	官庁営繕	
	内部建具	アルミ建具		官庁営繕	
		鋼製建具	OP 塗り	官庁営繕	
		木製建具		官庁営繕	フラッシュ戸
	その他雑	便所スクリーン	テラゾーブロックパネル	官庁営繕	
		便所スクリーン	化粧鋼板パネル	官庁営繕	
		流し台	(30)	官庁営繕	庁舎の修繕費算定資料より
		FRP 制浴槽		官庁営繕	
電気設備	高圧機器	高圧受電盤	25	屋内キュービクル	官庁営繕
			25	屋外キュービクル	官庁営繕
		配電盤	25	官庁営繕	
		変圧器	30	官庁営繕	

区 分	工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
電 気 設 備	自家発電機器	自家発電装置 (ディーゼルエンジン)	30	官庁営繕	エンジンは25年
	直流電源装置	蓄電池（鉛）	7	シール型・鉛（HS）	官庁営繕
		蓄電池（アルカリ）	25	シール形，AHH	官庁営繕
	盤 類	動力制御盤	25	官庁営繕	
		電灯分電盤	25	官庁営繕	
		端子盤	30	官庁営繕	
	照明器具	蛍光灯器具	20	官庁営繕	
		白熱灯器具	20	官庁営繕	
		誘導灯	20	官庁営繕	
	弱電機器	電話交換機	15	電子ボタン電話装置	官庁営繕
		増幅器	20	ラック式	官庁営繕
		スピーカー	20	天井埋込	官庁営繕
		インターフォン	20	親子式	官庁営繕
		電気時計	20	親子式	官庁営繕
		TV アンテナ	10	官庁営繕	マストは20年
		TV 増幅器	20	官庁営繕	
		混合機，分岐器	20	官庁営繕	
	自火報機器	感知器	20	差動式	官庁営繕
		受信機	20	50L	官庁営繕
	配線器具類	スイッチ	(30)	タンブラー・スイッチ	官庁営繕
		コンセント	(30)	官庁営繕	庁舎の修繕費算定資料より
	配線配管	電線類	30	官庁営繕	庁舎の修繕費算定資料より
		配管類	65	薄鋼電線管	官庁営繕
		ケーブルラック	65	鋼製	官庁営繕
				官庁営繕	
機 械 設 備	冷熱源機器	鋼板製ボイラー	15	官庁営繕	
		鋳鉄製ボイラー	30	蒸気	官庁営繕
		煙管ボイラー	20	官庁営繕	
		ターボ冷凍機	20	官庁営繕	
		往復動冷凍機	15	官庁営繕	
		吸収式冷凍機	20	官庁営繕	
		空気熱源ヒートポンプ・チラー	15	官庁営繕	
		冷却塔	13	FRP 対抗流	官庁営繕
	空調機類	エア・ハンドリング・ユニット	20	官庁営繕	
		パッケージ型空調機 (水冷式)	20	官庁営繕	
		パッケージ型空調機 (空気熱源ヒートポンプ)	15	官庁営繕	
	冷・暖房ユニット	ファンコイルユニット	20	官庁営繕	
		ファンコンベクター	20	官庁営繕	
	全熱交換機	全熱交換機	20	回転型	官庁営繕
		交換換気ユニット	20	天井埋込	官庁営繕
	送排風機	送風機	20	遠心式	官庁営繕
		排煙機	25	官庁営繕	
	ポンプ類	揚水ポンプ	20	官庁営繕	
		冷温水ポンプ	20	官庁営繕	
		給湯循環ポンプ	20	官庁営繕	モーターは20年
		冷却水ポンプ	20	官庁営繕	
		雑排水ポンプ	15	官庁営繕	
		消火ポンプ	20	ユニット型	官庁営繕
				官庁営繕	
	水槽	受水槽，高架水槽 (鋼板製)	20	パネル型	官庁営繕
		受水槽，高架水槽 (FRP製)	25	パネル型	官庁営繕
		受水槽，高架水槽 (ステンレス製)	30	パネル型	官庁営繕
	製缶類	オイルタンク（地下）	30	官庁営繕	
		貯湯槽（鋼板製）	20	官庁営繕	
		貯湯槽（ステンレス製）	25	官庁営繕	
	配管				

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
機 械 設 備	配管	炭素鋼鋼管（白） （排水・通気）	30		官庁営繕	
		炭素鋼鋼管（白） （消火）	30		官庁営繕	
		炭素鋼鋼管（白） （冷温水）	20		官庁営繕	
		炭素鋼鋼管（黒） （蒸気）	20		官庁営繕	
		塩ビラインク鋼管（給水）	25		官庁営繕	
		銅 管（給湯）	30	M	官庁営繕	
		銅 管（冷媒管）	30	L	官庁営繕	
		ステンレス管 （給水，給湯）	30		官庁営繕	
		ビニル管（給水）	20	HIVP	官庁営繕	
		ビニル管（排水）	30	VP	官庁営繕	
		鋳鉄管（排水）	40		官庁営繕	
		ヒューム管（排水）	40		官庁営繕	
	ダクト，制 気口	空調用ダクト	30		官庁営繕	
		パン型吹出口	30		官庁営繕	
		ユニバーサル型吹出口	30		官庁営繕	
	湯沸器	ガス湯沸器	10		官庁営繕	
		電気湯沸器	10		官庁営繕	
	消火 機器	屋内消火栓	30		官庁営繕	
		送水口	30		官庁営繕	
		ハロン消火噴霧ヘッド	20		官庁営繕	
		ハロン消火起動装置	20		官庁営繕	
	衛生 器具	大便器	30	和風	官庁営繕	
		小便器	30		官庁営繕	
		洗面器	30		官庁営繕	
		洗面化粧台	15		官庁営繕	
		水栓類	15		官庁営繕	
	自動 制御 機器	検出器	15	電子式，温度	官庁営繕	
		調節器	15	電子式，温度	官庁営繕	
		操作器	12	電子式	官庁営繕	
		制御盤	10		官庁営繕	
		中央監視盤	10		官庁営繕	
昇 降 機	エレ ベータ	エレベータ	30	一般型	官庁営繕	

本表は，（社）建築・設備維持保全推進協会「建築物のLC評価用データ集 改訂第4版」（平成20年3月1日，第1刷発行）の耐用年数一覧表の内，官庁営繕の値を引用した。

【参考表】(前表に該当する値がない場合のみ、本表の値を使用する。)

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
建築躯体		鉄筋コンクリート	75 年以上		依田	横浜三井物産ビル（明治 44 年竣工）の調査(1969)より
			117 年		飯塚	電話局舎の減耗度調査より推定（建物の維持管理）
			50 年以上		篠崎	約 50 年を経過した鉄筋コンクリート造の調査（大会梗概集 '74）
			60 年以上		樫野	中性化の進み方を指標としたとき、通常のコンクリートの設計で耐久性は確保できる（ロングライフ建築に関する基礎的考察）
建築外部	屋 根	アスファルト防水	20	押えコンクリート	建築学会	
			25	押えシスター	NTT	
			25	保護層有り	小林	
			30	押えコンクリート	BELCA	
		シート防水	20		小林	高分子シート防水
			20	露出	NTT	合成高分子系ルーフィングシート防水
			15	露出、シルバーコート	BELCA	ロンループ並 T=20
		塗膜防水	15		小林	高分子塗膜防水
			20		NTT	ウレタン系 X1
		モルタル仕上げ	15	2 回塗	建築学会	モルタルの耐用年数
			15	2 回塗	NTT	モルタルの耐用年数
			15		小林	モルタルの耐用年数
		タイル	10		建築学会	タイルの耐用年数
			10		NTT	タイルの耐用年数
			10		小林	タイルの耐用年数
			30		BELCA	防水層・モルタル下地・タイル共の耐用年数タイルは 10 年-10%補修
		アルミ笠木	40		BELCA	
	外 壁	石 貼	25	花崗岩	建築学会	
			25	花崗岩	NTT	
			25	花崗岩	小林	
			60	花崗岩	BELCA	稲田程度 本磨
		タイル貼	50	乾式長方形素焼	建築学会	一部テラコッタ仕様を含む
			60	4.7 cm 角	NTT	
			50	磁器	小林	
			60	磁器タイル打込	BELCA	圧着工法の場合は 40 年
		合成樹脂吹付	25		建築学会	リシン仕上げ
			25	モルタル下地	NTT	リシン仕上げ
			25		小林	リシン仕上げ
			30	モルタル下地	BELCA	アクリルリシン
		エポキシ系吹付タイル	15	コンクリート下地	BELCA	
		シール材	10		JASS8	リファレンス耐用年数の値
	カーテンウォール	アルミ製	40		小林	
			40		BELCA	パネル付け
		PC 板製	60	小口タイル打込	BELCA	
	外部天井（軒天）	アルミ製モルディング*	40		BELCA	
		ステンレス製モルディング*	40		BELCA	
		ボード貼	25	プラスターボード*	建築学会	
			25	フレキシブルボード*	BELCA	EP 仕上げ
	外部建具	スチール建具	35		建築学会	
			50		NTT	
			30		小林	
			35		BELCA	合成樹脂調合ペイント仕上げ
		アルミ製建具	40		小林	
			40		BELCA	
		ステンレス製出入口	60	4,334 x 2,800	BELCA	ステンレス製玄関ユニット
		鉄部合成樹脂ペイント塗	5		NTT	
			6		小林	

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考	
建 築 外 部	外部雑		3		BELCA		
		屋上手摺 （スチール製）	25	金網	建築学会	鉄骨柱共	
			25	金網	小林		
		屋上手摺 （スチール製）	25		BELCA	塗装 3 年毎	
		屋上手摺 （ステンレス製）	60	H = 1,100	BELCA		
		屋上手摺 （アルミ製）	40	H = 1,100	BELCA		
		鉄製避難階段	30	アルミ製	小林		
建 築 内 部	床	花崗岩	60	稲田程度	BELCA		
		大理石	60		BELCA		
		テラゾーブロック	30		建築学会		
			30		NTT		
			30		小林		
			50		BELCA		
			タイル貼	30	硬質	建築学会	
		30			NTT		
		30			小林		
		50		磁器質タイル	BELCA		
		モルタル仕上		20	モルタル金鏝	建築学会	
			25	モルタル金鏝	NTT		
			20	モルタル金鏝	小林		
			30	モルタル金鏝	BELCA		
		塩ビタイル	20	モルタル下地	NTT	半硬質	
			20	モルタル下地	小林		
			30	モルタル下地	BELCA	半硬質	
		ビニル床シート	18	モルタル金鏝	建築学会		
			20	モルタル金鏝	NTT		
			30	モルタル金鏝	BELCA	ロンリウム程度	
		カーペット	15	モルタル下地	小林	ニードルパンチ	
			30	モルタル下地	BELCA	コントラクトカーペット	
		内 壁	花崗岩	60	稲田程度	BELCA	
			大理石	60		BELCA	
			テラゾーブロック	40		建築学会	
				50		BELCA	
			タイル貼	30	白色細掛	建築学会	
				10		NTT	
				50		小林	
				50	陶器質タイル	BELCA	
			モルタル仕上	20		建築学会	
				36		NTT	
				30	EP 塗り	BELCA	5 年毎塗り替え
	複層仕上塗材		10		NTT	塗料のみの耐用年数	
			30	モルタル下地	BELCA	下地共の耐用年数（10 年毎（90%）塗替）	
	ビニルクロス貼		10		NTT	クロスのみの耐用年数	
			30	合板下地	BELCA	下地共の耐用年数（10 年毎貼り替え）	
			20	GL 工法, PB T=12	BELCA	下地共の耐用年数（10 年毎貼り替え）	
	ウォールナット練付		20	T=9, 胴縁共	BELCA		
	メラミン化粧板		30	T=9, 胴縁共	BELCA		
	天 井		アルミ製 モールディング	60	軽鉄下地	BELCA	
			ボード類	25	プasterボード	建築学会	
				25		NTT	
		25			小林		
		30		化粧プasterボード	BELCA		
		ビニルクロス貼	30	PB 下地 T=10	BELCA	下地共の耐用年数（10 年毎貼り替え）	
		合成樹脂吹付	60	コンクリート下地	BELCA		
		内部	アルミ建具	50		小林	

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
建 築 内 部	建具 内部 建具		50		BELCA	
		鋼製建具	45		建築学会	
			40	OP 塗り	BELCA	
		木製建具	28		建築学会	フラッシュ戸
			30		NTT	
			28		小林	
			30		BELCA	フラッシュ戸
	その他雑	便所スクリーン	40	テラゾーブロックパネル	建築学会	
			30	テラゾーブロックパネル	BELCA	但し、関連仕上げによる影響大
			40	化粧鋼板パネル	BELCA	
		バスユニット	20		小林	マンションの修繕費（設備と管理 8804 号）より
		吊戸棚	20	化粧鋼板パネル	BELCA	
		流し台	20		BELCA	
電 気 設 備	高圧 機器	高圧受電盤	25		建築学会	
			25		小林	
			30	屋内キュービクル	BELCA	
			20	屋外キュービクル	BELCA	
			20			
		配電盤	25		建築学会	
			25		小林	
			30		BELCA	
		変圧器	25		建築学会	
			25		小林	
			30		久保井	
			30		BELCA	屋内
		コンデンサー	20		建築学会	
			20		小林	
			25		久保井	
			25		BELCA	
		遮断器	20		久保井	
			25		BCS	
	自家 発電 機器	自家発電装置 （ディーゼルエンジン）	30	非常用	建築学会	エンジンは 25 年
			30	非常用	小林	
			20	非常用	久保井	
			30	非常用	BELCA	
	直流 電源 装置	蓄電池 （鉛）	10		建築学会	
			10		小林	
			7		久保井	
			13	シール型・鉛（H S）	BCS	
			7	シール型・鉛（H S）	BELCA	
		蓄電池 （アルカリ）	15		久保井	
			15	ポケットアルカリ	BCS	
			15	ポケットアルカリ	BELCA	
	盤 類	動力制御盤	25		建築学会	
			25		小林	
			20		久保井	
			30		BELCA	
		電灯分電盤	30		BELCA	
		端子盤	60		BELCA	
	照明 器具	蛍光灯器具	10		建築学会	
			10		小林	
			30		BELCA	
		白熱灯器具	15		建築学会	
			15		小林	
			30		BELCA	
	弱電 機器	誘導灯	30		BELCA	
		電話交換機	30		BELCA	
		増幅器	17		建築学会	
			25	ラック式	BELCA	放送用アンプ
		スピーカー	18		建築学会	
			25	天井埋込	BELCA	

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
電 気 設 備	弱電機器	インターフォン	20	親機	建築学会	
			20	親機	小林	
			20	親子式	BELCA	
		電気時計	20	親機	建築学会	
			20	親子式	小林	
			15	親子式	久保井	
			25	親子式	BELCA	
		TV アンテナ	15	マスト共	BELCA	
		TV 増幅器	15		BELCA	
		混合機, 分岐器	20		BELCA	
	自火報機器	感知器	20	分布式	建築学会	
			20	差動式	小林	
			20	差動式	BELCA	
		受信機	20	分布式	建築学会	
			20		小林	
	配線器具類	スイッチ	5		建築学会	
			6		小林	
			17		BCS	
			20	P 付き	BELCA	
		コンセント	6		建築学会	
			6		小林	
			16		BCS	
			20	P 付き	BELCA	
	配線配管	電線類	20		建築学会	
			20		小林	
			40	P 付き	BELCA	
		配管類	20		建築学会	
			20		小林	
			60	薄鋼電線管	BELCA	
		ケーブルラック	60	鋼製	BELCA	
機 械 設 備	冷熱源機器	鋼板製ボイラー	25		建築学会	
			15		BCS	
			15		BELCA	
		鋳鉄製ボイラー	10	セクショナルボイラー	小林	
			20		久保井	
			21.1	セクショナルボイラー	BCS	
			25	蒸気	BELCA	
		煙管ボイラー	15		久保井	
			18.9		BCS	
		ターボ冷凍機	25		小林	
			20		久保井	
			21.1		BCS	
			20		BELCA	
		往復動冷凍機	15		久保井	
			15		BCS	
			15		BELCA	
		吸収式冷凍機	15		久保井	
			17.5		BCS	
			20		BELCA	
		空気熱源 ヒートポンプチャラ	15		BELCA	
			20		小林	
		冷却塔	13	FRP	久保井	
			14.4		BCS	
			15	FRP	BELCA	
			15		BELCA	
	空調機類	エア・ハンドリングユニット	15		小林	
			18		久保井	
			17.5		BCS	
			15		BELCA	

区 分		工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
機 械 設 備	空調 機類	パッケージ型空調機 (水冷式)	15	半密閉	久保井	
			13.4		BCS	
			15		BELCA	
	冷・暖房 ユ ニ ッ ト	パッケージ型空調機 (空気熱源ヒートポンプ)	15		BELCA	
			20		小林	
			18		久保井	
			15.8		BCS	
			15	露出, 床置	BELCA	
		ファンコイルユニット	13.6		BCS	
			15	露出, 床置	BELCA	
		鋳鉄製ラジエーター	30		建築学会	
			20.8		BCS	
	全熱 交換機	全熱交換機	15	回転型	BELCA	
		交換換気ユニット	15	天井埋込	BELCA	
	送排 風機	送風機	20		建築学会	
			20		小林	
			18		久保井	
			18.6	シロッコファン	BCS	
			20	多翼ファン	BELCA	
	ポンプ 類	排煙機	25	多翼ファン	BELCA	
		揚水ポンプ	15	タービンポンプ	建築学会	モーターは 20 年
			15	タービンポンプ	小林	モーターは 20 年
			15		久保井	
			17	シロッコファン	BCS	
			15	多段	BELCA	
		冷温水ポンプ	17		BCS	
			15		BELCA	
		給湯循環ポンプ	15		建築学会	モーターは 20 年
			15		小林	モーターは 20 年
			15	ラインポンプ	BELCA	
		冷却水ポンプ	15	渦巻	BELCA	
		雑排水ポンプ	15		建築学会	モーターは 20 年
			15		小林	モーターは 20 年
			15	水中	久保井	
			12.9	水中	BCS	
			10	水中	BELCA	
		消火ポンプ	27	タービン	建築学会	モーター：20 年, エンジン：25 年
			27		小林	モーター：20 年, エンジン：25 年
			27	ユニット型	BELCA	
	水槽	受水槽, 高架水槽 (鋼板製)	20		建築学会	
		受水槽, 高架水槽 (FRP製)	20		小林	
			20	パネル型	BELCA	
		受水槽, 高架水槽 (ステンレス製)	20	パネル型	BELCA	
	製缶類	オイルタンク (地下)	25		BELCA	
		貯湯槽 (鋼板製)	15		建築学会	
			15		小林	
			17.1		BCS	
			15		BELCA	
		貯湯槽 (ステンレス製)	18.7		BCS	
			15		BELCA	
	配管	炭素鋼鋼管 (白) (給水)	20		建築学会	
			20		小林	
			18.1		BCS	
		炭素鋼鋼管 (白) (給湯)	18		建築学会	
			18		小林	
			14.9		BCS	

区 分	工種別	耐用年数	仕様等	出 典	備 考
機 械 設 備	配管	12		BELCA	
		炭素鋼鋼管（白） （排水・通気）	18	建築学会	
			18	小林	
			18.4	BCS	
			20	BELCA	
		炭素鋼鋼管（白） （消火）	20	建築学会	
			25	小林	
			25	BELCA	
		炭素鋼鋼管（白） （冷温水）	18	BCS	
			20	BELCA	
		炭素鋼鋼管（黒） （蒸気）	15	建築学会	
			17.8	BCS	
			20	BELCA	
		塩ビライニング鋼管 （給水）	30	BELCA	
		銅 管（給湯）	18.3	BCS	
			15	M	BELCA
		銅 管（冷媒管）	30	L	BELCA
		ステンレス管 （給水，給湯）	30		BELCA
		ビニル管（給水）	30	HIVP	BELCA
		ビニル管（排水）	25	VP	BELCA
		铸铁管（排水）	28	建築学会	
			28	小林	
			30	BELCA	
		ヒューム管（排水）	28	建築学会	
			30	BELCA	
	ダクト， 制気口	空調用ダクト	20	建築学会	
			20	小林	
			30	BELCA	
		パン型吹出口	20	BELCA	
		ユニバーサル型吹出口	20	VHS	BELCA
	湯沸器	ガス湯沸器	8.2	BCS	
			10	BELCA	
		電気湯沸器	10	BELCA	
	消火 機器	屋内消火栓	20	BELCA	
		送水口	20	BELCA	
		ハロン消火噴霧ヘッド	25	BELCA	
		ハロン消火起動装置	25	BELCA	
	衛生 器具	大便器	25	和風	建築学会
			25	和風	小林
			25	和風	BELCA
		小便器	30		建築学会
			30		小林
			30		BELCA
		洗面器	25		建築学会
			25		小林
			25		BELCA
		水栓類	20		BELCA
	自動 制御 機器	検出器	10	電子式，温度	BELCA
		調節器	10	電子式，温度	BELCA
		操作器	10	電子式	BELCA
昇 降 機	エレ ベータ	エレベータ	20		建築学会
			20		小林
			25		久保井
			25	規格型	BELCA

本表は，（社）建築・設備維持保全推進協会「建築物のLC評価用データ集 改訂第4版」（平成20年3月1日，第1刷発行）の耐用年数一覧表の内，官庁営繕の値を引用した。

2. 樹冠面積、緑地面積の算定方法

中・高木による樹冠面積、芝などの植物による緑地面積の算定方法は、原則として都市緑地法に基づく方法とする。ただし都市緑地法に基づく樹木の樹冠や地被植物の地上部の水平投影面積の算定方法には、以下の2つの考え方がある。

1) 緑化施設整備計画認定制度(都市緑地法第60条)における算定方法(同法施行規則23条, 以下"施行規則23条")

・成長時を計画・予定した植物の水平投影面積

2) 緑化地域制度(都市緑地法第34条)における算定方法(同法施行規則9条, 以下"施行規則9条")

・植栽時の実際の水平投影面積

CASBEEでは、植物が将来にわたって健全に成長し、計画者や施設管理者が計画・予定する樹冠面積や緑地面積を評価することを主眼に置き、上記1)の計算方法に則りつつ、評価者による算定のしやすさを考慮し、2)又は他の算定方法を一部とりいれたものとした。

なお、本評価マニュアルにおける樹木の定義は以下の通りである。

・中・高木：植栽時点において樹高1.0m以上の樹木を差す。下記(1)にて評価する。

・低木：植栽時点において樹高1.0m以下の樹木を差す。下記(2)にて評価する。

(1) 中・高木の水平投影面積(樹冠面積)

・中・高木は、樹冠(成長時)の水平投影面積とする。すなわち、植栽時の樹冠の広がりではなく、樹木が成長したときに想定される樹冠の広がりを算定することを原則とする。(施行規則23条)

特に既存樹木が多い場合にはこの方法を推奨する。

・また植栽時の樹高にあわせ、次表に示す半径の円形の樹冠を持つものとみなし、この「みなし樹冠」を水平投影した面積としてもよい。(施行規則9条)





表 4.1 樹木のみなし樹冠の半径

植栽時の樹高	みなし樹冠の半径	みなし樹冠の面積
4.0m 以上	2.1m	13.8 m ²
2.5m 以上 4.0m 未満	1.6m	8.0 m ²
1.0m 以上 2.5m 未満	1.1m	3.8 m ²


※この算出方法は、樹木の樹高が1m 以上のものに限る。

・中・高木同士の樹冠が重なる場合は重複分を省いて合計する。(施行規則23条)

ただし、複数の樹木が林立し樹冠が重なり合っている場合などは、以下の方法により樹冠面積を求めてもよい。(平塚市「緑化の手引き」をもとに、一部CASBEEにて改変)



樹冠が重なっていない場合：
(各樹木の樹冠面積の合計)




樹冠が重なっている場合：
(樹冠の外周を直線で囲んだ面積)

(2) 地被植物、低木等の緑地面積


① シバ、その他の地被植物や低木の緑地面積

・シバやその他の地被植物、低木は、その植物が成長時に覆うものと計画した範囲の水平投影面積とする。(施行規則23条 をもとに、一部CASBEEにて改変)




② プランタ・コンテナ等の緑地面積

・プランタやコンテナ等の容器を利用した植栽は、その容量が概ね100リットル以上の場合に、(1)や(2)①の方法に準じて算定する。
・プランタやコンテナを壁面緑化に使用した場合は、⑤壁面緑化における面積算定方法を適用する。(施行規則23条)




③ 花壇、その他の緑地面積

・草花やその他これに類する植物が生育するための土壌、あるいはその他の資材で表面がおおわれている部分(緑化施設)の水平投影面積とする。(施行規則9条)



④ 棚ものの緑地面積


・地上や屋上に、棚ものを設置する場合は、植物が成長時に棚を覆うものと計画した範囲の水平投影面積とする。(施行規則23条)



⑤ 壁面の緑地面積

ア. 垂直壁面の場合


・地上から登はんさせる緑化、屋上等壁面の上部から下垂させる緑化の場合は、緑化しようとする部分の水平延長に1mを乗じた面積とする。(施行規則23条)
・ただし、蔓性植物の伸長を支える金網等がある場合で、明らかに1m以上伸張することが確認できる根拠があれば、その範囲とすることができる。(CASBEE独自)
・壁面に植栽基盤等の資材を設置する緑化の場合は、それら資材に覆われた部分の面積とする。(CASBEE独自)



イ. 傾斜壁面の場合

・緑化しようとする部分の水平投影面積または見付面積のいずれか大きい値とする。

（施行規則23条をもとに、一部CASBEEにて改変）



参考文献:「あなたのまちの緑化を進める制度 都市緑地法に基づく制度の手引き」
国土交通省公園緑地課 編集発行 2006.07

3. 保水性の高い材料

保水性材料は、一般に販売される製品が増えてはいるが、材料中の水の量などにより蒸発冷却効果に変化する。ヒートアイランド対策の観点からその性能を評価する方法が確立されているとはいえず、関連の研究機関等で検討が進められている。従って、基準値の設定に関しても多くの部分が今後の検討課題である。

現在市場に出ている保水性材料を分類すると表4.2のようになる。表には代表的なものが示されているが、アスファルト以外の材料に保水材を組み合わせたものなど、他にも様々な製品がある。保水性材料への給水方法が降水によるものと人為的に給水するものとで蒸発冷却効果に差が生じるとともに、製品の日射反射率の違いによっても表面温度に差が生じる。屋上・ベランダ・バルコニーなどに用いられる保水性建材と歩道・車道・駐車場・広場などに用いられる保水性舗装材では、強度などの必要性能が異なる点にも配慮する必要がある。

インターロッキングブロック舗装技術協会が出している保水性舗装の基準値の例を表4.3に示す。現段階ではこの基準値を参考とすることが妥当であると考えられる。また、保水性舗装技術研究会により保水性舗装の室内照射試験方法が示されている。ある照射条件のもとで保水性舗装の表面温度が一般舗装と比較して何℃低温になるかを評価するものである。

表4.2 保水性材料の事例

	主な材料	主な用途	保水量	湿潤時の体積含水率	密度
タイル系	セラミック	屋上・ベランダ・バルコニー	5～15L/m ² (厚さ35mmの場合)	15～40%	0.6～1.8g/cm ³
ブロック系	セラミック	広場・駐車場・歩道・車道	9～18L/m ² (厚さ60mmの場合)	15～30%	1.6～1.9g/cm ³
	セメント	広場・駐車場・歩道・車道	9～18L/m ² (厚さ60mmの場合)	15～30%	—
保水材充填系	アスファルト＋保水材	駐車場・歩道・車道	3～6.5L/m ² (厚さ100mmの場合)	6～13%	—
土系	土	広場・歩道	—	—	—

注：—の部分は一般的な数値を示すことができなかった項目

表4.3 保水性舗装の基準値の例¹⁾

評価者	保水性	吸水性	すべり抵抗性*	曲げ強度*	寸法の許容差*
インターロッキングブロック舗装技術協会	0.15g/cm ³ 以上	70%以上	歩道：BPN40 以上 車道：BPN60 以上	歩道：3.0N/mm ² 以上 車道：5.0N/mm ² 以上	歩道：幅±2.5mm，厚さ+4mm，-1.0mm 車道：幅±2.5mm，厚さ±2.5mm

*屋上・ベランダ・バルコニーなどに適用される保水性建材には特に必要とはされない性能基準。

〈引用文献〉

- 1) 社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：保水性舗装用インターロッキングブロック品質規格，2005
- 2) 谷本潤 萩島理 他；高保水性パッシブクーリングレンガの開発，日本建築学会技術報告集，No.11，2000
- 3) 足永晴信 他；保水性建材を用いた市街地熱環境計画手法の開発，空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，1996

4. 日射反射率の高い材料

ヒートアイランド対策への関心の高まりから、高反射率塗料、高反射率防水シートは一般に市販されている。また、東京都などの自治体がヒートアイランド対策技術として普及の支援を行うとともに、各製品の試験を実施している。このような背景のもと、塗膜の日射反射率の求め方がJIS K 5602として2008年に制定された。今後は統一した試験方法による試験結果に基づき、より良い技術が普及していくと思われる。

日射反射率や長波放射率の基準値に関して、ヒートアイランド対策の観点から設定されているのは、東京都の事例やそれに倣ったものはあるが、今後他の技術(緑化や保水性材料)との比較も念頭に入れて検討されると思われる。幾つかの業界団体では独自に基準を定めているところがある。社団法人日本塗料工業会の規格JPMS27、合成高分子ルーフィング工業会のKRK S-001高反射率防水シート規格を下表に示す。防水シート、塗料の他に、瓦、スレート、金属系材料、膜材料、ガラスなど様々な分野で同様の性能を持つと想定される材料の開発と建築分野での利用が進められているが、各性能が客観的に評価される段階には至っていない。これらの材料に関しても、基準値としては塗料や防水シートの値に準じると想定される。

なお、外壁や舗道を高反射率化する場合には、通行人などへ反射日射の影響が現れないよう注意する必要がある。特に高層ビルの外壁を高反射率化した場合、都市の地表面近傍に入射する日射熱は増える傾向となるため望ましくない。また、日射反射率は時間とともに低下することが指摘されており、性能変化に対する配慮も必要である。2年の屋外暴露試験後の日射反射率が初期の日射反射率の80%以上であることが望ましい。

表4.4 日射反射率、長波放射率の基準値の例

評価者	日射反射率	長波放射率	推進事業、規格等
社団法人日本塗料工業会	明度L*値が 40.0 以下の場合、近赤外域における日射反射率が 40.0%以上であること、明度L*値が 40.0 を超す場合は、近赤外域における日射反射率(%)が明度L*値の値以上であること。	—	JPMS27 耐候性屋根用塗料(2009 年)
合成高分子ルーフィング工業会	近赤外域(波長:780nm~2500nm)において 50.0%以上	—	KRK S-001 高反射率防水シート規格(2008 年)
東京都	50%以上(灰色)第三者機関にて測定	—	クールルーフ推進事業(2006 年)

注)長波放射率は、塗料、防水シートに関しては、何れの製品も0.9程度であり基準値が設定されていないが、金属屋根などの場合には小さな値になる場合が多いため注意する必要がある。

〈引用文献〉

- 1) 石川幸雄, 感温性ハイドロゲルを用いたクールルーフの水分蒸発冷却効果に関する研究—クールルーフの熱性能実測—日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー協会合同研究発表会予稿集, 2004
- 2) 光本和宏; 高反射率塗料・保水性建材のヒートアイランド現象緩和効果調査, 東京都ヒートアイランド対策シンポジウム資料, 2004.7
- 3) ASHRAE guide book, 1969
- 4) Pacific Gas and Electric Company, High Albedo Roofs(Codes and Standards Enhancement Study), 2000

◆CASBEE の解説

1. CASBEE の全体像

1.1 サステナビリティ推進のための方策

大量の資源・エネルギーを消費・廃棄している建築分野において、サステナビリティを推進するための具体的な技術手段、政策手段の開発と普及は急務である。サステナブル建築を推進する手段として環境建築教育、情報発信、法律等による規制などが考えられるが、最も実効性のある手法は、評価システムに基づく市場メカニズムの導入であると言われている。現に、1980年代後半からサステナブル建築推進の動きが急速に広がるなかで、BREEAM(Building Research Establishment Environmental Method^{*1})、LEEDTM(Leadership in Energy and Environment Design^{*2})等、多くの建築物の環境性能評価手法が広く世界的関心を集めるに至っている。そして、評価の実施および結果の公表は、今や建物の発注者やオーナー、設計者、ユーザー等に対する優れたサステナブル建築を開発し普及するためのインセンティブとして最も有望な方策の一つと見られている。

CASBEEは、以下を基本方針として開発された。

- ① より優れた環境デザインを高く評価し、設計者等に対するインセンティブを向上させるような構成とする。
- ② 可能な限りシンプルな評価システムとする。
- ③ 幅広い用途の建物に適用可能なシステムとする。
- ④ 日本・アジア地域に特有の問題を考慮したシステムとする。

1.2 CASBEE の枠組み: CASBEE ファミリー

1.2.1 建築物のライフサイクルと4つの基本ツール

CASBEEは図4.1に示される、プレデザインに始まり、デザイン、ポストデザインとつながる建築デザインプロセスの流れ^{*3}に沿って開発された。




図 4.1 建築物の循環的デザインプロセス

*1 イギリス建築研究所(1990)

*2 US グリーンビルディング協会(1997)

*3 日本建築学会地球環境委員会サステナブル・ビルディング小委員会「サステナブル・ビルディングに関する国内外の動向調査と提言」(2001)

CASBEEは建築物のライフサイクルに対応して、CASBEE-企画、CASBEE-建築(新築)、CASBEE-建築(既存)、CASBEE-建築(改修)の4つの評価ツールから構成され、デザインプロセスにおける各段階で活用される。(図4.2)。これら4つの基本ツールおよび次節に示す個別目的への拡張のためのツールを総称して、「CASBEEファミリー」と呼んでいる。各ツールにはそれぞれ目的とターゲットユーザーが設定されており、評価対象とする様々な建物の用途(事務所、学校、集合住宅等)に対応できるように設計されている。




図 4.2 建築物のライフサイクルと CASBEE の4つの基本ツール

CASBEE-企画(開発中)

プロジェクトの企画(プレデザイン)の際に、オーナーやプランナーを支援することを目的とする。大きくは、以下の二つの役割を想定している。

- 1) プロジェクトの基本的な環境影響等を把握し適切な敷地選定を支援する。
- 2) 企画段階でのプロジェクトの環境性能を評価する。

CASBEE-建築(新築)

設計者やエンジニアが、設計期間中に評価対象建築物のBEE値等を向上させるための自己評価チェックツールであり、設計仕様と予測性能に基づき評価を行う。専門家による第三者評価を行えば、ラベリングツールとしても活用される。

CASBEE-建築(既存)

既存建築ストックを対象とする評価ツールで、竣工後約1年以上の運用実績に基づき評価する。資産評価にも活用できるものを意図して開発された。

CASBEE-建築(改修)

「CASBEE-建築(既存)」と同様、既存ストックを対象とし、今後重要性が増すESCO事業やストック改修への利用も視野に入れており、建物の運用モニタリング、コミッションングや、改修設計に対する提案等に活用できるツールである。

1.2.2 個別目的への CASBEE の活用

CASBEEの基本ツール群を発展させ、多様な個別目的にも対応可能なものとしている。

(1) 戸建住宅への適用

CASBEEの基本ツールの評価対象に集合住宅は含まれているが、戸建住宅は含まれない。戸建住宅を評価するための評価ツールとして「CASBEE-戸建(新築)」と「CASBEE-戸建(既存)」を開発した。

(2) 集合住宅の住戸部分に対する評価

集合住宅は建物全体については、CASBEE-建築(新築)で評価されるが、住棟の中の位置によって性能が変わると考えられる住戸単位の性能については評価することができない。住戸ごとの環境性能を評価するためのツールとして「CASBEE-住戸ユニット(新築)」を開発した。

(3) 短期使用建築物への適用

仮設建築物のように短期間の使用を意図して建設される建物について評価を行うツールとして「CASBEE-短期使用」が開発された。これは「CASBEE-建築(新築)」の拡張版として位置づけられている。

(4) 地域特性への配慮

「CASBEE-建築(新築)」は、前述のように地方自治体での建築行政にも利用できる。活用する自治体では、気象条件や重点施策等、各地域の事情に合わせ、重み係数などの変更を行い使用することができる。各自治体では、省エネルギー計画書と同様に建築確認申請時に行政への届出を義務付けることで、その地域に建設される建築物の環境性能向上に役立てることができる。

一例として、名古屋市建築物環境配慮制度による「CASBEE名古屋」が2004年4月より実施された。

なお、地域特性に対するフレキシビリティはCASBEEファミリーに共通のものと考えてよい。

(5) ヒートアイランド影響への詳細評価

東京や大阪等の大都市圏ではヒートアイランド現象に関する問題が深刻化している。CASBEE-ヒートアイランドは、建築物におけるヒートアイランド現象緩和への取組みを評価するツールとして開発された。これは基本ツールに含まれるヒートアイランドに関する評価項目に対して、より詳細かつ定量的な評価を行う役割を持つ。

(6) 不動産市場における活用

環境配慮建築物の普及を促進する上では、建築物の環境対策を不動産の付加価値向上に結び付ける仕組みが必要とされる。特に既存建築物については、建物所有者や、投資家、建物利用者、管理者など、新築時と異なったステークホルダーが対象となるため、これらの人々が利用しやすい評価の仕組みが必要とされる。このため、評価対象を特に不動産の付加価値向上に関連する項目に絞り込み、評価基準を大幅に簡易化した、「CASBEE-不動産」を開発した。評価対象は、竣工後1年以上の運用実績がある既存建築物である。

(7) 地区スケールへの拡張

CASBEEの基本ツールは、単体建築物を評価対象としているが、建築物群となった際の環境性能を評価することも重要である。最近の都心再開発に多く見られるように、周辺の街区を一体として計画を行う場合、例えば地区全体で面的なエネルギー利用を推進することで、周辺環境に対するプラス効果、すなわち環境品質(Q)の向上が期待される。たとえ棟ごとに建築主が異なっても街区内の建物に対して共通の制約を課すことにより、地区全体での環境性能向上に取り組むことができる。このような「都市再生」を通じた取組みや、複数建物を含む地区一帯での取組み評価も視野に入れた上で、「CASBEE-街区」(旧名：CASBEEまちづくり)を開発した。

(8) 都市スケールへの拡張

地区スケールを超えて都市スケールにおける環境性能を評価するツールをして「CASBEE-都市」を開発した。これは地方公共団体の環境施策の実施を支援する目的で開発されており、行政が自らの環境施策とその効果を市区町村の行政区単位で評価するものである。

表 4.5 CASBEE の拡張ツール (2014.07 現在)

用 途	名 称	概 要
戸建住宅評価	CASBEE-戸建(新築) CASBEE-戸建(既存)	戸建住宅における CASBEE 評価
集合住宅の住戸部分評価	CASBEE-住戸ユニット(新築)	集合住宅の住戸部分の CASBEE 評価
短期使用建築物	CASBEE-短期使用	現在は全用途に対応
個別地域適用	—	CASBEE-建築(新築)を地域性に合わせて変更
ヒートアイランド現象 緩和対策評価	CASBEE-ヒートアイランド	CASBEE におけるヒートアイランド評価の詳細版
不動産市場における活用	CASBEE-不動産	既存建築物を対象とした、不動産市場における CASBEE 評価の活用
建築群(地区スケール)の評価	CASBEE-街区	地区スケールにおける主として外部空間の CASBEE 評価
都市スケールの評価	CASBEE-都市	行政が自らの環境施策とその効果を市区町村の行政区単位で評価

1.3 CASBEE 開発の背景

1.3.1 環境性能評価の歴史的展望

(1) 第一段階の環境性能評価

日本において最も初期から行われてきた建築物の環境性能評価は、建築物の主として屋内環境の性能を評価するための手法であり、言い換えれば、基本的に建物ユーザーに対する生活アメニティの向上、あるいは、便益の向上を目指した評価である。これを建築物の環境性能評価の第一段階と呼ぶことができる。この段階では、地域環境、地球環境を開放系とみなすことが一般的であり、外部に与える環境負荷に関する配慮は希薄であった。この意味で、環境評価の前提となる理念は、逆の意味で明快であった。

(2) 第二段階の環境性能評価

1960年代には、東京などの都市域で大気汚染やビル風等に対する一般市民の関心が高まり、これらの問題への対応が環境影響評価という形で社会に定着した。この時はじめて環境性能評価の中に環境負荷の視点が取り入れられることになった。これを建築物の環境性能評価の第二段階とすることができる。ここでは、ビル風、日照阻害など、建物の周辺に対する負の側面(いわゆる都市公害)のみが環境影響(すなわち環境負荷)として評価された。言い換えれば、第一段階における評価の対象は私有財としての環境であるのに対し、第二段階のそれは主として公共財(或いは非私有財)としての環境である。

(3) 第三段階の環境性能評価

次の第三段階は、1990年代以降に地球環境問題が顕在化してから話題になった建築物の環境性能評価である。これに関しては、既に多くの研究実績に基づく具体的な手法が提案されており、BREEAM、LEEDTM、SB Toolなどがこれに含まれる。このような建築物の環境性能評価手法は、近年先進国を中心にして急速に社会に普及し、世界各国で環境配慮設計や環境ラベリング(格付け)の手法として利用されている。

この段階における評価の重要な点は、建設行為の負の側面、言い換えれば、建築物がライフサイクルを通じて環境に及ぼす環境負荷、すなわちLCAの側面にも配慮したことである。その一方で、従来型の建築物の環境性能もまた、第一段階と同様に評価対象に含まれている。ここで指摘すべきは、上記のいずれの評価ツールにおいても、第一段階と第二段階における、性格の異なる2つの評価対象の基本的な相違が明

確に意識されていないことである。すなわち概念の異なる評価項目が並列に並んでいると同時に、評価対象の範囲(境界)も明確に規定されていない。この点において、第三段階の評価手法の考え方は、第一段階、第二段階に比べて評価対象の枠は拡張された反面、環境性能評価の前提としての枠組みが不明瞭になってしまったと考えられる。

1.3.2 第四段階の環境性能評価:新しいコンセプトによる建築物の総合的環境性能評価

以上のような背景から、既存の環境性能評価の枠組みを、サステナビリティの観点からより明快なシステムに再構築することが必要という認識に立って開発されたのがCASBEEである。そもそも前述した第三段階の環境性能評価の開発は、地域や地球の環境容量がその限界に直面したことからスタートしたものであるから、建築物の環境性能評価に際して環境容量を決定できる閉鎖系の概念の提示は欠かせないことである。それゆえ、CASBEEでは図4.3に示されるように建築敷地の境界や最高高さによって区切られた仮想閉空間を建築物の環境評価を行うための閉鎖系として提案した。この仮想境界を境とする敷地内の空間はオーナー、プランナーを含め建築関係者によって制御可能であり、一方敷地外の空間は公共的(非私有)空間で、ほとんど制御不能な空間である。

環境負荷はこのような概念の下で、「仮想閉空間を越えてその外部(公的環境)に達する環境影響の負の側面」と定義される環境要因である。仮想閉空間内部での環境の質や機能の改善については、「建物ユーザーの生活アメニティの向上」として定義する。第四段階の環境性能評価では、両要因を取り上げた上でそれぞれ明確に定義し、区別して評価する。これによって評価の理念がより明確になる。この新しい考え方こそがCASBEEの枠組みの基盤となっている。




図 4.3 敷地境界によって区分される仮想閉空間

1.3.3 環境効率(エコ・エフィシェンシー)から BEE(建築物の環境効率)へ

CASBEEでは建築敷地内外の2つの要因を統合して評価するために、エコ・エフィシェンシー(環境効率)の概念を導入した。エコ・エフィシェンシーは通常「単位環境負荷当たりの製品・サービス価値」と定義される^{*4}。そこで、「効率」は多くの場合、投入量(インプット)と排出量(アウトプット)との関係で定義されるので、エコ・エフィシェンシーの定義を拡張して新たに「(生産的アウトプット)を(インプット+非生産的アウトプット)で除したもの」というモデルを提案することができる。図4.4に示すようにこの新しい環境効率のモデルからさらに建築物の環境効率(BEE; Built Environment Efficiency)を定義し、これをCASBEEの評価指標とした。




図 4.4 環境効率(エコ・エフィシェンシー)の概念から BEE への展開

1.4 CASBEE による評価のしくみ

1.4.1 2つの評価分野:QとL

CASBEEでは、敷地境界等によって定義される「仮想境界」で区分された内外2つの空間それぞれに関係する2つの要因、すなわち「仮想閉空間を越えてその外部(公的環境)に達する環境影響の負の側面」と「仮想閉空間内における建物ユーザーの生活アメニティの向上」を同時に考慮し、建築物における総合的な環境性能評価のしくみを提案した。CASBEEではこれら2つの要因を、主要な評価分野Q及びLとして次のように定義し、それぞれ区別して評価する。

・Q(Quality) 建築物の環境品質:

「仮想閉空間内における建物ユーザーの生活アメニティの向上」を評価する

・L(Load) 建築物の環境負荷:

「仮想閉空間を越えてその外部(公的環境)に達する環境影響の負の側面」を評価する

^{*4} 持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)




図 4.5 仮想閉空間の概念に基づく「Q 建築物の環境品質」と「L 建築物の環境負荷」の評価分野の区分

1.4.2 CASBEE で評価対象として選んだ 4 つの主要分野とその再構成

CASBEEの評価対象は、(1) エネルギー消費(energy efficiency), (2) 資源循環(resource efficiency), (3) 地域環境(outdoor environment), (4) 室内環境(indoor environment)の4分野である。この4分野は、概ね前述の国内外の既存評価ツールと同等の評価対象となっているが、必ずしも同じ概念の評価項目を表現するものではなく、同列に扱うことが難しい。従って、この4分野の評価項目の中身を整理して再構成する必要が生じた。

その結果、評価項目は図4.6に示すようなBEEの分子側Q(建築物の環境品質)と分母側L(建築物の環境負荷)に分類された。そして、QはQ1:室内環境, Q2:サービス性能, Q3:室外環境(敷地内)の3項目に分けて評価し、Lは、L1:エネルギー, L2:資源・マテリアル, L3:敷地外環境の3項目で評価する。




図 4.6 Q(建築物の環境品質)とL(建築物の環境負荷)による評価項目の分類・再構成

1.4.3 環境効率(BEE)を利用した環境ラベリング

前項で整理したように、QとLの2つの評価区分を用いた環境効率(BEE)は、CASBEEの主要概念である。ここで、BEE(Built Environment Efficiency)とは、Q(建築物の環境品質)を分子として、L(建築物の環境負荷)を分母とすることにより算出される指標である。

$$\text{建築物の環境効率(BEE)} = \frac{Q(\text{建築物の環境品質})}{L(\text{建築物の環境負荷})}$$

BEEを用いることにより、建築物の環境性能評価の結果をより簡潔・明確に示すことが可能になった。Qの値が横軸のLに対して縦軸にQがプロットされる時、グラフ上にBEE値の評価結果は原点(0,0)と結んだ直線の傾きとして表示される。Qの値が高く、Lの値が低いほど傾きが大きくなり、よりサステナブルな性向の建築物と評価できる。この手法では、傾きに従って分割される領域に基づいて、建築物の環境評価結果をランキングすることが可能になる。グラフ上では建築物の評価結果をBEE値が増加するにつれて、Cランク(劣っている)からB⁻ランク、B⁺ランク、Aランク、Sランク(大変優れている)としてランキングされる。




図 4.7 BEEに基づく環境ラベリング

1.5 CASBEE による評価範囲の基本的な考え方

CASBEEは建築物の環境性能について着目し、その総合的な評価を行うためのツールである。従って、建築物に関わるすべての性能や質を評価することを目的としていない。特に、審美性とコスト／収益性に関しては、それぞれの専門分野で評価体系がすでに別途形成されていると考えられることなどから、CASBEEの評価対象から除外した。

(1) 審美性の評価について

CASBEEでは「建築物の環境品質」としてユーザーの生活アメニティや働きやすさに重点を置いて評価する。ここには建物の配置、形状、外装材料等の景観配慮や、地域性に対する配慮に関する取組みについて含めるが、客観的評価が困難な「建物の美しさ」などの審美的デザイン性の評価は取り扱わないこととした。

(2) コスト／収益性の評価について

事業主が建築物の環境性能の向上にどれだけ投資するかについては、できあがった建物の市場価値や、そこで営まれる事業がもたらす収益等、地球環境問題とは別の視点が判断要素の大部分を占める。民間、公共を問わず、広範な建築物の用途に適用できる評価ツールを目指すCASBEEにおいては、このような費用対効果の評価は個別の事業環境に応じた事業者の判断に委ねるべきと考え、評価の対象に含まないこととした。

なおCASBEEは、幅広い経済性を前提として、「品質と環境のベストバランス」を考えるための指標としての役割を持つものであり、評価項目の中には「地域に対する配慮」のような社会的視点も含んでいる。

1.6 CASBEE の活用

CASBEEは現在、以下に示すさまざまな目的での活用が行われている。

1.6.1 建築行政への活用

名古屋市は環境保全条例に基づいて、延床面積2000㎡を超える建築物の新築・増築・改築をする建築主に対し、CASBEE名古屋による評価結果の届出を義務づける、建築物環境配慮制度を2004年4月より運用開始した。また、横浜市は名古屋市と同様に、CASBEE横浜による届出制度を2005年7月より開始した。2014年7月現在、24の地方公共団体でCASBEEの活用が既に実施されており、その他の自治体でも導入の検討が進められている。詳細についてはCASBEEのホームページを参照のこと。

1.6.2 民間での活用

(1) 設計者のための環境配慮設計への活用

建築物の設計を行う際に環境性能面からのチェックを行い、建築主等へ環境に配慮した設計の内容を客観的に明示できるような評価ツールとする。また、建築主、設計者等が自らISO14000等による環境マネジメント行動を評価するための間接的目標設定の指標としても活用できるものとする。

(2) 建築物の資産評価に利用可能な環境ラベリングへの活用

建築物の資産評価の際に活用できる環境ラベリングツールとしての利用が可能なものとする。特に第三者機関による認証を取得することで、公的な信頼性を得たラベリングとして、資産評価に反映することが容易となる。

(3) ESCO事業やストック改修での利用を視野に入れた環境性能診断/改修設計への活用

ESCO(Energy Service Company)事業やストック改修への利用も視野に入れた、建物の運用モニタリング・コミッションングや改修設計に対する提案等に活用できるツールとする。CASBEE-建築(改修)の評価においては、省エネ改修等に活用可能なツールとする。

(4) 設計コンペ・プロポーザル、PFI事業者選定への活用

CASBEEは、設計コンペ・プロポーザルの採点や、PFI事業者選定の評価、設計段階における環境性能条件の確認などへの活用が進みつつある。建築物の総合環境性能表示は、建築主と設計者、あるいは建物所有者と入居者などの間で環境に関する性能目標を取り決める場合にも活用できる。地方自治体のみならず民間建築主が設計者に対して総合環境性能目標を条件提示することや、限られた予算内で最大限の環境性能を発揮する設計提案をした設計者の得点を上げるなどの活用方法も考えられる。

(5) 国際的ツールとしての活用

国際標準化機構ISOにおいてもTC59/SC17において建築物の環境性能評価手法に関する国際規格化作業が進められており、2010年6月には、ISO21931-1「構築物の環境性能評価手法のための枠組み：第一部 建築物」が発行された。CASBEEをはじめとする環境性能評価手法について世界共通の枠組みが規定されている。国際規格に適合した評価システムであれば、環境ラベルの多国間相互認証などの形で国際的にも通用するものになると考えられる。例えば、日本に進出する外資系企業が建物を賃貸あるいは購入する場合や、日本企業が海外に工場を建てる場合など、ISO規格に適合した評価システムであれば海外にも通用するものと期待される。中国では、2008年に開催される北京オリンピック競技施設の設計・建設・運営に適用される環境性能評価システム(GOBAS: Green Olympic Building Assessment System)が、清華大学の江教授を中心とするグループで開発され、2003年8月に公表された。日本が参加する機会が増えている中国・アジアなどの国際コンペなどにも総合環境性能評価システムが活用される日は近いといえよう。

1.6.3 教育への活用

大学等、建築専門教育においてもCASBEEの活用が進んでいる。現在では、建築学科を擁する大学の多くで、環境計画演習等に用いられている。また、すでに実務に就いている建築専門家についても、建築に関係する職能団体や学術団体による継続職能教育(CPD)への活用を期待している。

1.7 CASBEE 評価認証制度と評価員登録制度

次に説明するCASBEE評価認証制度及び評価員登録制度は、(一財)建築環境・省エネルギー機構が実施している。また、CASBEE評価認証制度については、(一財)建築環境・省エネルギー機構が認定する認証機関でも実施している。

1.7.1 評価認証制度

CASBEEの活用は前項に示したとおりであるが、CASBEEの評価結果を第三者に提供する場合には、その信頼性や透明性の確保が重要となってくる。評価認証制度は、情報提供を行う場合の信頼性の確保の観点から設けられた制度で、CASBEEによる評価結果の的確性を確認することにより、その適正な運用と普及を図ることを目的としている。設計者、建築主、施工者等が当該建築物の資産価値評価やラベリング等の信頼性を確保するために活用する制度となっている。認証対象となる建物は、CASBEE-建築(新築)によって評価されたものだけでなく、-建築(既存)、-建築(改修)、-戸建、-不動産、-街区を幅広く対象とする。

1.7.2 評価員登録制度

CASBEEの評価は可能な限り定量的な評価とすることを基本としているが、定性的な評価項目が含まれていることから、建築物の総合的な環境性能評価に関する知識及び技術を有する専門技術者が求められる。このため、「CASBEE評価員登録」制度が設けられた。評価員になるためには、「評価員養成講習」の受講と「評価員試験」に合格し、「登録」を受ける必要がある。現在、CASBEE-建築(新築)、-建築(既存)、-建築(改修)を扱う専門技術者として「CASBEE建築評価員」と、CASBEE-戸建を扱う「CASBEE戸建評価員」、CASBEE-不動産を扱う「CASBEE不動産評価員」の3つが設けられている。なお、CASBEE建築評価員の受験資格は、一級建築士とされている。

2. ライフサイクル CO₂

2.1 LCCO₂とは

地球環境に対する影響を評価するためには、建設してから解体するまでの建築物の一生(これをライフサイクルと呼ぶ)で評価することが重要である。さらに地球環境に対する影響の中でも、現在最も重要視されているのが地球温暖化問題であり、その影響を計るためには、地球温暖化ガスの代表的なCO₂がどれくらい排出されるかという総量に換算して比べることが一般的である。このようなCO₂排出の量を建築物の一生で足し合わせたものを、建築物の「ライフサイクルCO₂」と呼んでいる。

建築物のライフサイクルは、建設、運用、更新、解体・処分などに分けられ、その様々な段階で地球温暖化に影響を与えるので、これらをトータルで評価しなければならない。例えば、建設時では、建設現場で使われる建材の製造、現場までの輸送、現場で使う重機などで資材・エネルギーを使う。また、運用時には冷暖房、給湯、照明、OA機器などでエネルギーを消費し、10数年に一度行う改修工事においても、新たに追加される建材の製造や除去した建材の処分などにエネルギーを使う。そして、最後の解体時にも解体工事と解体材の処分にエネルギーを使う。こうして使った資材・エネルギーを、地球温暖化の影響を計るためにCO₂排出の量に換算し、これら全てを足し合わせたものがライフサイクルCO₂である。




図 4.8 建築物が地球環境に与える影響(伊香賀)

2.2 CASBEE-建築(既存)におけるライフサイクル CO₂ 評価の基本的考え方

一般的に建築物のライフサイクルCO₂を評価する作業は、膨大な時間と手間を必要とする。建設段階を例にとると、まずは建物を構成する全ての部材について、材料となる資源の採取、輸送、加工の各段階で使われるエネルギー資源の種類と量を調査し、それぞれに対して資材ごとのCO₂原単位(単位資材重量あたりのCO₂排出量)を乗じた結果を積み上げる作業が必要となる。次に工事にかかる消費エネルギー量に応じたCO₂排出量を計算し、エネルギー種別ごとのCO₂排出係数^{注)}(単位消費エネルギーあたりのCO₂排出量)を乗じて、前述の結果に加えることになる。このような作業を建設段階以外についても行い、初めてライフサイクルCO₂を求めることができる。

注)本マニュアルにおいては、単位資材重量あたりのCO₂排出量を「CO₂原単位」、エネルギー種別ごとの単位消費エネルギーあたりのCO₂排出量を「CO₂排出係数」と区別して呼ぶこととした。なお、各建物用途における一次エネルギー消費構成比率に基づく一次エネルギー消費1MJあたりのCO₂排出量を「用途別CO₂換算係数」(2.3.3を参照)とした。

こうした様々な情報の収集や評価条件の設定には、専門的な知識が必要になることもある。また、建築物は用途、構成部材、立地、使い方などがそれぞれ異なるため、一棟ごとに評価を行う必要がある。このような作業を設計・施工段階で行うことは、CASBEE-建築(既存)の多くのユーザーにとっては非常に困難であり、CASBEEの開発理念である簡便性が損なわれてしまう。このため、ここでは次の方法により評価することとする。

- ① 評価作業にかかる負担をできるだけ軽減するために、ライフサイクルCO₂算定のためだけの情報収集や条件設定を必要とせず、CO₂排出に特に関係するCASBEE従来の評価項目の結果から自動的に計算される方法で評価する。これを「標準計算」と呼ぶ。
- ② 「標準計算」では評価対象が評価可能でかつ重要な項目に絞られるため、ライフサイクルCO₂に関する取組みの全てが評価されることにはならないが、CO₂排出量のおよその値やその削減の効果などをユーザーに知ってもらうことを第一の目的としてライフサイクルCO₂を表示することとする。
- ③ 評価者自身が詳細なデータ収集と計算を行って精度の高いLCCO₂を算出した場合、CASBEE-建築(新築)においては、「個別計算」として評価結果表示シートの「2-2 ライフサイクルCO₂ (温暖化影響チャート)」に計算値が表示される。なお、個別計算の結果は、LR3「1.地球温暖化への配慮」およびBEEには反映されない。(2.3.6を参照)
- ④ 運用段階のCO₂排出量算定においては、簡便性を優先するため一次エネルギー消費量をCO₂排出量に換算することとしている。

2.3 評価方法

CASBEE-建築(既存)では、建築物のライフサイクルの中でも以下を評価対象とする。これら3分類の合計がライフサイクルCO₂であり、LR3「1.地球温暖化への配慮」の評価に使われ、更に評価ソフトの「温暖化影響チャート」に棒グラフとして内訳と共に示されることになる。

- 「建設」 : 新築段階で使う部材の製造・輸送、施工
「修繕・更新・解体」 : 修繕・更新段階で使う部材の製造・輸送、および解体段階で発生する解体材の処理施設までの輸送
「運用」 : 運用時のエネルギー消費

以降に、CASBEE-建築(既存)における「標準計算」の評価方法を解説する。




図 4.9 CASBEE-建築(既存)における LCCO₂ 評価範囲


2.3.1 LCCO₂ 評価の基本構成

CASBEE-建築(既存)によるLCCO₂の評価結果の表示例を図4.10に示す。LCCO₂の表示においては、下記の①～④を表示する。

- ① 参照値(省エネ法の建築主の判断基準に相当する省エネ性能などを想定した標準的な建物のLCCO₂)を、「建設」、「修繕・更新・解体」、「運用」の3つの段階に分けて表示する。
- ② 評価対象建物のLCCO₂を建築物での取組み(エコマテリアルや建物の長寿命化、省エネルギーなどの取組み)を基に評価した結果を、「建設」、「修繕・更新・解体」、「運用」の3つの段階に分けて表示する。
- ③ 上記+②以外のオンサイト手法(敷地内の太陽光発電など)を利用した結果を表示する。
- ④ 上記+オフサイト手法(グリーン電力証書、カーボンクレジットの購入など)を利用した結果を表示する。

なお、④のオフサイト手法の適用によるCO₂削減については、今後、様々な手法の適用が考えられるため、LCCO₂の「個別計算」のみで取り扱いを可能とした。従って、「標準計算」においては③と④は同じ結果が表示される。

また、③と④の棒グラフでは、「建設」「修繕・更新・解体」「運用」の内訳は表示されない。



(a)標準計算での結果表示

(b)個別計算での結果表示

図 4.10 CASBEE-建築(既存)におけるライフサイクル CO₂(温暖化影響チャート)の表示

2.3.2 「建設」「修繕・更新・解体」の CO₂ 排出量の算定方法

前述のとおり、個別の建物1棟ごとの排出量を求めることは困難である。ここでは統計値を用い、世の中の一般的な建築物について用途別・構造別にCO₂排出量の計算を行った結果を「基準値」として予め準備し、データベース化した。基準値は、基準となる建物＝全ての評価項目でレベル3相当でのCO₂排出量とする。また、関連するCASBEEの評価項目の採点レベルに応じて、この「基準値」からの効果量についても予め算定し、データベース化している。このようなデータベースの整備により、CASBEE-建築(既存)のユーザーは自身でデータ収集等の作業をせず、建物用途や規模の入力と、CASBEEにおける従来の評価項目の採点を行うのみで、LCCO₂の概算値を得ることが可能となっている(一部、数値入力を要す)。

(1) 使用したLCA算定ツール

建物のLCA指針「AIJ-LCA & LCW_ver.5.00」(日本建築学会)を用いて算定を行った。図4.11に当該算定ツールによるCO₂排出量の積上げ方法を示す。各段階において、建築物の建設、修繕・更新・解体に必要な資材の重量等と資材それぞれのCO₂原単位を乗じ、合計して求める。CO₂排出量の算定(標準計算)にあたっては以下の条件によった。

- ・ CO₂原単位については、日本建築学会による2005年産業連関表分析による分析結果(「AIJ-LCA & LCW_ver.5.00」に準拠)とし、バウンダリーは国内消費支出までのCO₂原単位を利用した。
- ・ 建物寿命の設定;事務所, 病院, ホテル, 学校, 集会場...60年, 物販店, 飲食店, 工場...30年
- ・ 更新周期(年), 修繕率等は, 「AIJ-LCA & LCW_ver.5.00」に準拠し資材ごとに設定した。
- ・ 解体廃棄物量として, 2000kg/m²を仮定して, 30kmの道路運送分を評価した。
- ・ フロン・ハロンについては, 建物ごとの漏洩量の把握が困難なことから, 評価対象外とした。


図 4.11 建物の LCA 指針における CO₂ 排出量の積上げ(「建設」「修繕・更新・解体」時)

表 4.6 代表的な資材の CO₂ 原単位

普通コンクリート	266.71	Kg-CO ₂ /m ³
高炉セメントコンクリート	216.57	Kg-CO ₂ /m ³
鉄 骨※	1.28	Kg-CO ₂ /kg
鉄 筋	0.51	Kg-CO ₂ /kg
型 枠	4.75	Kg-CO ₂ /m ²

※)電炉鋼と高炉鋼の区別はしない。

(2) 算定に用いた統計値

規模別工事分析統計データからデータベース化を行った。なお、躯体工事については、統計データ(「建築工事原価分析情報」建設工業経営研究会編、平成9年4月)を基に用途別・構造別に資材重量を設定している。

表 4.7 躯体工事における代表的な資材量

用途	構造	コンクリート (m ³ /m ²)	型枠※ (m ² /m ²)	鉄筋 (t/m ²)	鉄骨 (t/m ²)
①集合住宅	SRC	0.75	1.0425	0.136	0.052
	RC	0.734	1.1075	0.1	0.012
	S	0.323	0.165	0.019	0.048
②事務所	SRC	0.696	0.6675	0.078	0.1
	RC	0.772	1.05	0.103	0.038
	S	0.567	0.4325	0.07	0.136
③小・中・高校	SRC	0.958	0.9725	0.11	0.078
	RC	0.865	1.225	0.112	0.005
	S	0.352	0.17	0.045	0.105
④医療・福祉施設	SRC	0.812	0.8075	0.089	0.066
	RC	0.766	1.12	0.096	0.012
	S	0.317	0.17	0.034	0.074
⑥飲食・店舗・量販店	SRC	0.307	0.4025	0.053	0.071
	RC	0.912	1.435	0.133	-
	S	0.342	0.155	0.024	0.072
⑦ホテル・旅館	SRC	0.816	1.04	0.093	0.084
	RC	0.999	1.195	0.111	0.004
	S	0.436	0.3925	0.034	0.103
⑧体育館・講堂・集会施設	SRC	0.862	1.0225	0.1	0.059
	RC	0.888	1.235	0.118	0.017
	S	0.345	0.3625	0.04	0.139
⑨倉庫・流通施設	SRC	0.669	0.5575	0.08	0.077
	RC	0.77	0.7625	0.108	0.01
	S	0.354	0.175	0.031	0.088

※)型枠は、密度 12kg/m²、転用4回として、4分の1の数値とした。

(3) 取組みによる効果の算定

CASBEEの評価項目におけるCO₂排出削減に関する取組みについて、以下のように扱うこととした。

① 長寿命化の取組み

耐用年数の向上が「Q2.サービス性能」で評価されている。ただし、具体的な耐用年数の延命をLCCO₂の計算条件として採用できる程の精度で推定することは難しい。従って(住宅を除き)耐用年数は一律として、LCCO₂を推計した。

- ・事務所、病院、ホテル、学校、集会場…60年固定
- ・物販店、飲食店、工場…30年固定
- ・住宅…日本住宅性能表示の劣化対策等級に従って、30、60、90年とする。

表 4.8 「Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数」の採点レベルと CO₂ 評価条件の対応

レベル	基準	CO ₂ 評価の条件
レベル 1	(該当するレベルなし)	—
レベル 2	(該当するレベルなし)	—
レベル 3	住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準, 3.劣化の軽減に関する事)における木造, 鉄骨又はコンクリートの評価方法基準(平成 26 年国土交通省告示第 151 号)で等級 1 相当	躯体・基礎の寿命 30 年
レベル 4	住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準, 3.劣化の軽減に関する事)における木造, 鉄骨又はコンクリートの評価方法基準(平成 26 年国土交通省告示第 151 号)で等級 2 相当	躯体・基礎の寿命 60 年
レベル 5	住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準, 3.劣化の軽減に関する事)における木造, 鉄骨又はコンクリートの評価方法基準(平成 26 年国土交通省告示第 151 号)で等級 3 相当	躯体・基礎の寿命 90 年

② 省資源の取組み

「LR2.資源・マテリアル」では、「既存建築躯体の継続使用」や「リサイクル建材の活用」が評価されており、こうした対策を考慮した建設資材製造に関連するCO₂排出(embodied CO₂)を評価する。新築躯体全体を100%とした時の既存躯体の利用率、高炉セメントの利用率それぞれについて、あらかじめ以下のとおり利用率100%時のCO₂排出量を算出し、データベース化を行った。効果量は、このデータベースを基に、評価建物における利用率の評価者による%入力値に基づき概算する。

- ・躯体再利用100%時のCO₂排出量を躯体工事における代表的な資材量(コンクリート、型枠、鉄骨、鉄筋)が全て0として計算した。
- ・高炉セメント利用100%時のCO₂排出量を躯体工事におけるコンクリート量を全て高炉セメントとして計算した。

(4)「建設」「修繕・更新・解体」のCO₂排出量

上記(1)～(3)に基づいて算出されたCO₂排出量を表Ⅲ.2.4～5に示す。

なお、木造建築物については、S造相当として評価することとした。

表 4.9 建設段階の CO₂ 排出量 (kg-CO₂/年㎡)

用途		S・木造	RC	SRC
事務所		14.01	13.23	14.00
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	6.45	6.60	6.52
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	13.42	12.42	13.27
学校		10.47	11.76	14.00
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	5.23	5.37	5.28
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	10.11	10.85	13.01
物販店		16.57	22.39	16.96
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	8.40	8.60	8.49
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	15.87	20.51	16.32
飲食店		16.57	22.39	16.96
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	8.40	8.60	8.49
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	15.87	20.51	16.32
集会所		11.54	12.47	13.08
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	5.45	5.58	5.50
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	11.18	11.53	12.18
工場		19.56	22.50	23.65
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	9.99	10.30	9.97
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	18.81	20.81	22.23
病院		10.41	12.26	13.70
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	6.30	6.45	6.36
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	10.08	11.45	12.86
ホテル		11.12	12.77	13.53
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	5.56	5.69	5.61
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	10.67	11.72	12.68
集合住宅				
		S・木造	RC	SRC
レベル3		15.64	19.62	22.38
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	9.09	8.83	8.75
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	14.97	18.15	20.89
レベル4		7.82	9.81	11.19
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	4.55	4.42	4.37
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	7.49	9.07	10.44
レベル5		5.21	6.54	7.46
	LR2/2.2 既存建築躯体 100%	3.03	2.94	2.92
	LR2/2.3 リサイクル材(高炉セメント) 100%	4.99	6.05	6.96

表 4.10 修繕・更新・解体段階の CO₂ 排出量 (kg-CO₂/年m²)

用途	S・木造	RC	SRC
事務所	15.99	16.46	16.21
学校	11.80	12.42	12.31
物販店	6.88	7.74	6.91
飲食店	6.88	7.74	6.91
集会所	12.81	13.43	13.25
工場	8.65	9.42	9.06
病院	15.43	16.05	15.89
ホテル	13.30	13.94	13.67

集合住宅			
	S・木造	RC	SRC
レベル3	8.02	8.37	8.36
レベル4	9.72	9.74	9.68
レベル5	10.98	10.86	10.78

2.3.3 「運用」の CO₂ 排出量の算定方法

(1) 基本方針と要点

運用段階のCO₂排出量に関する計算方法(標準計算)の要点は以下のとおりである。

- ① 「LR1 エネルギー」で評価を行う中項目における評価結果に基づきCO₂排出量の計算を行う。
- ② CO₂排出量の計算に用いる電気の排出係数は、評価者が評価の目的に従って、適切な数値を選択する。なお、評価ツールでは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条第4項に基づく、実排出係数及び代替値のCASBEE 2014年版改訂時の最新値(平成24年の実績値、平成25年12月の公表値)、およびその他の数値として評価者が選定した適切な排出係数(任意)を使うことができるようにした。
- ③ 運用段階のCO₂排出量算定においては、簡便性を優先するため一次エネルギー消費量をCO₂排出量に換算することとしている。
- ④ 評価時点でのエネルギー消費量をライフサイクルを通じた運用時のエネルギー消費量とみなし、評価を行う。評価時点まで実際に行われた修繕や改修、劣化に伴う経年的な変化については、評価者による建物それぞれのエネルギー用途別のデータ収集・入力等は難しいと考えられるため計算に含めないこととした。

(2) 集合住宅以外の建築物の場合

(1)に示す要点に加え、

- ① 評価対象建物のCO₂ 排出量は、各エネルギー種別消費量の実測値に基づいて算出する。
 - ② リファレンス建物のCO₂ 排出量の算定においては、エネルギー種別消費比率を仮定し、その仮定と排出係数から導かれる換算原単位を用いる。
- 注)工場(駐車場を含む)の評価に際しては、生産施設関連のエネルギー消費量を対象外とする。言い換えると、省エネ計画書で扱う設備のみを評価対象として、この用途のエネルギー消費量を別計量または推定し、CO₂に換算する。リファレンス建物に於けるCO₂排出量(床面積あたり)は、エネルギー消費量の実績統計における平均値から推定されるCO₂排出量に等しいと仮定する。

A. 評価対象建物の CO₂ 排出量

① 評価対象建物のCO₂排出量の推計

評価対象建物のCO₂ 排出量は、エネルギー種別毎の実測消費量にエネルギー種別毎のCO₂ 排出原単位を乗じ、それらの積を合計して算定する。

なお、標準計算において使用するCO₂排出係数を表Ⅲ.2.6に示す。

評価対象建物のCO₂排出量[kg-CO₂/年]

= Σ (評価対象建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]

× 評価対象建物におけるエネルギー種別i の一次エネルギー構成比率


× エネルギー種別i のCO₂排出係数[kg-CO₂/MJ])

表 4.11 評価に用いたエネルギー種別の CO₂ 排出係数

種別	CO ₂ 排出係数		備考
電気	※	kg-CO ₂ /MJ	※評価者が選択した数値(kg-CO ₂ /kWh)を 9.76MJ/kWh で換算した値(H25 省エネ法全日平均)
都市ガス	0.0499	kg-CO ₂ /MJ	
灯油	0.0678	kg-CO ₂ /MJ	
A重油	0.0693	kg-CO ₂ /MJ	
LPG	0.0590	kg-CO ₂ /MJ	標準計算では、住宅用途に使用
その他	0.0686	kg-CO ₂ /MJ	(灯油+A重油の平均値)

B. レファレンス建物の CO₂ 排出量

レファレンス建物のCO₂排出量の計算は、図4.12に示すように、CASBEE-建築(新築)の場合とは、逆の手順によって行う。つまり、実績データとして与えられる評価対象建物のエネルギー消費量[A]を基点に、「自然エネルギー利用」、「設備システムの高効率化」、「効率的運用」の3項目に関して、消費量の削減分を推計し、それらを[A]に加えてレファレンス建物のエネルギー消費量[D]を求める。その[D]に、用途別CO₂換算係数をかけてCO₂排出量とする。なお、各評価項目における削減量(効果量)の計算方法は、新築と同一を原則とする。

図 4.12 リファレンス建物の CO₂ 排出量算定の考え方

$$\begin{aligned}
 & \text{リファレンス建物のCO}_2 \text{ 排出量} [D] \text{ [kg-CO}_2\text{/年]} \\
 & = \text{評価建物のCO}_2 \text{ 排出量} [A] \text{ [kg-CO}_2\text{/年]} \\
 & \quad + \text{一次エネルギー消費率(BEI*)によるCO}_2 \text{ 削減量} [\text{kg-CO}_2\text{/年}] \\
 & \quad + \text{自然エネルギーの利用によるCO}_2 \text{ 削減量} [\text{kg-CO}_2\text{/年}] \\
 & \quad + \text{効率的運用によるCO}_2 \text{ 削減量} [\text{kg-CO}_2\text{/年}] \\
 & = (\text{評価建物の一次エネルギー消費量} [B] \text{ [MJ/年]} \\
 & \quad + \text{一次エネルギー消費率(BEI*)による一次エネルギー消費削減量(c) [MJ/年]} \\
 & \quad + \text{年間自然エネルギー利用量(b) [MJ/年]} \\
 & \quad + \text{効率的運用による一次エネルギー消費削減量(a) [MJ/年]}) \\
 & \quad \times \text{リファレンス建物の用途別CO}_2 \text{ 換算係数} [\text{kg-CO}_2\text{/MJ}]
 \end{aligned}$$

① 効果量の算定方法

(a) 一次エネルギー消費率(BEI*)

「LR1.3 設備システムの高効率化」の採点で用いる一次エネルギー消費率(BEI)による評価を行う。
(モデル建物法を用いた場合は、BEImを用いる)
ただし、BEIの評価に、オンサイト手法の評価が含まれている場合は、差し引いて評価を行うこと。

$$\begin{aligned}
 & \text{一次エネルギー消費率(BEI*)による一次エネルギー消費削減量(a) [MJ/年]} \\
 & = (1 - \text{評価対象建物のBEI*} [-]) \times \text{リファレンス建物の一次エネルギー消費量 [MJ/年]}
 \end{aligned}$$

ここで、BEI*に関しては、以下の手順で計算する。

LR1/3.2実績値を用いた総合評価において、

加点ありの場合	:BEI*=BEI
加点減点無しの場合	:BEI*=BEI+0.1
減点の場合	:BEI*=BEI+0.2

なお、工場を含む複合建物の場合、工場用途の延床面積が非住宅用途全体の80%以上の場合、実績値による補正は行わない(BEI*=BEI)。

(b) 自然エネルギーの利用

「LR1.2 自然エネルギーの利用」の採点で評価する年間自然エネルギーの直接利用量(一次エネルギー消費基準、延べ床面積あたり)を用いて、計算を行う。
定性評価の場合は評価結果を年間利用量に換算し、一次エネルギー消費量の削減分の算定を行う。

表 4.12 定性評価から定量評価への換算方法

評価項目		評価	定量評価への換算方法	備考
2. 自然エネルギー利用	直接利用	レベル 1	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 1(-)
		レベル 2	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 2(-)
		レベル 3	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 3(0~1MJ/m ² まで)
		レベル 4	推定利用量=1MJ/m ²	レベル 4(1~15MJ/m ² まで)
		レベル 5	推定利用量=年間利用量 学(小中高)では、 推定利用量=15MJ/m ²	レベル 5(15MJ/m ² 以上、学(小中高)では定性評価)

(c) 効率的運用

「LR1.4 効率的運用」の採点レベルを用い、一次エネルギー消費率(BEI*)、自然エネルギー利用を加味した後の評価対象建物のエネルギー消費量を母数に、レベルに応じた補正係数により評価を行う。効率的運用の工夫により、運用時の不具合を回避して最適な運用(=予測どおりの性能)が可能な場合をレベル5と仮定して、レベルが下がるに応じて、想定以上のエネルギーが無駄に消費されるもととして評価する。

表 4.13 「LR1/4. 効率的運用」の各採点レベルにおける補正係数

採点レベル	補正係数
レベル 1	1.000
レベル 2	1.000
レベル 3	1.000
レベル 4	0.975
レベル 5	0.950

② 一次エネルギー消費量からCO₂排出量への換算

上記①により算定されたレファレンス建物のエネルギー消費量に対して、建物用途別のCO₂換算係数を乗じることで、運用段階のレファレンス建物のCO₂排出量を推計する。

レファレンス建物の用途別CO₂換算係数は、次式による。

レファレンス建物の用途別換算原単位[kg-CO₂/MJ]

= 建物用途別CO₂排出量[kg-CO₂/年] / 建物用途別1次エネルギー消費量[MJ/年]

ここで表Ⅲ 2.9に示すとおり、建物用途別・規模別(小中学校は、地域別)の一次エネルギー消費量原単位(該当区分のサンプルの平均値)と、使用しているエネルギー種別の構成比率を、統計データから求めた。このデータを基に、各建物用途におけるエネルギー種別の消費量を推計し、CO₂排出係数に乗じてCO₂排出量を定める。複合用途建物の場合は、各区分の一次エネルギー消費量原単位を床面積加重して建物全体の値とする。なお、ここで使用するCO₂排出係数は表Ⅲ 2.6のとおりである。

建物用途別CO₂排出量[kg-CO₂/年]

= Σ (建物用途別一次エネルギー消費量[MJ/年]

× 建物用途別エネルギー種別i の一次エネルギー構成比率

× エネルギー種別i のCO₂排出係数[kg-CO₂/MJ])

表 4.14 一次エネルギー消費量の実績統計値

建物用途		データ数 [件]	一次エネルギー消費量(規模別) [MJ/年㎡]					エネルギー種別一次エネルギー構成比率			
			延床面積の区分					電気	ガス	その他※	LPG
			300㎡未満	300㎡以上 2,000㎡未満	2,000㎡以上 1万㎡未満	1万㎡以上 3万㎡未満	3万㎡以上				
事務所	事務所	2,497	1,540		1,930		2,270	90%	6%	4%	-
	官公庁	1,769	1,100		1,280			83%	9%	8%	-
物販店舗等	デパート・スーパー	1,784	7,430		5,130		3,190	93%	3%	4%	-
	その他物販	447	2,450					92%	4%	4%	-
飲食店		13	2,960					50%	38%	12%	-
ホテル・旅館		1,100	2,440		2,740			77%	10%	13%	-
病院		2,209	2,210		2,450		2,920	65%	15%	20%	-
学校等	幼稚園・保育園	522	490					71%	16%	13%	-
	小・中学校	461	520					62%	17%	21%	-
	北海道										
	その他	2,948	310					76%	14%	10%	-
	高校	2,391	390		360		240	74%	7%	19%	-
集会所等	大学・専門学校	658	880		850		1,160	79%	12%	9%	-
	劇場・ホール	862	1,030		1,480			76%	16%	8%	-
	展示施設	1,055	1,120		1,540			81%	9%	10%	-
	スポーツ施設	360	1,910		1,280			92%	6%	2%	-
工場		-	500					100%	0%	0%	-
集合住宅	専用部	-	-	-	-	-	-	51%	21%	18%	10%
	共用部	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	-

※集合住宅は灯油

出典:「DECC非住宅建築物の環境関連データベース(2013年4月公開データ、一般社団法人日本サステナブル建築協会)」を集計。集合住宅専用部の一次エネルギー構成比率は、「家庭部門エネルギー種別最終エネルギー消費(平成23年度におけるエネルギー需給実績、資源エネルギー庁)」を参照した。工場については、統計値がないため、H25年省エネ法告示第7号による事務所の照明エネルギー消費量としている。また、飲食店については延床面積2,000㎡以上のデータにて集計している。

(3) 集合住宅の場合

集合住宅については、CASBEE-建築(新築)と同じ手順によって算定を行う。

A. リファレンス建物の CO₂ 排出量

リファレンス建物における一次エネルギー消費量と使用しているエネルギー種別の構成比率を定める(表Ⅲ.2.6)。これを基に、エネルギー種別の消費量を推計し、CO₂排出係数に乗じてCO₂排出量を求める。

リファレンス建物のCO₂排出量[kg-CO₂/年]

$$= \sum (\text{リファレンス建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]} \\ \times \text{リファレンス建物におけるエネルギー種別} i \text{ の一次エネルギー構成比率} \\ \times \text{エネルギー種別} i \text{ のCO}_2\text{排出係数[kg-CO}_2\text{/MJ]})$$

① リファレンス建物の一次エネルギー消費量

(a) 専有部

リファレンス建物の一次エネルギー消費量はWebプログラム等により算定される各住戸の「基準一次エネルギー消費量」の数値等を建物全体で合計した数値を用いる。

リファレンス建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]

$$= (\sum \text{住戸} n \text{ の「基準一次エネルギー消費量[MJ/年]」} \\ - \sum \text{住戸} n \text{ の「その他設備のエネルギー消費量[MJ/年]」}) \times 110\% \\ + \sum \text{住戸} n \text{ の「その他設備のエネルギー消費量[MJ/年]」}$$

なお、「その他設備のエネルギー消費量[MJ/年]」の建物全体合計値は、評価ソフトで概算数値が自動計算されるため、標準計算ではこの概算値を用いることができる。

専有部のリファレンス建物の一次エネルギー消費量は集合住宅用途におけるLR1.3評価レベル3相当とした。なお「基準一次エネルギー消費量」相当(×100%)では、LR1.3評価はレベル4となる。

(b) 共用部

リファレンス建物の一次エネルギー消費量はWebプログラム等により算定される共用部の「基準一次エネルギー消費量」の数値等を用いる。

リファレンス建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]

$$= \text{「基準一次エネルギー消費量[MJ/年]」}$$

② 用途別CO₂換算係数の推計

統計的な集合住宅の一次エネルギー構成比率(表Ⅲ.2.6)に、エネルギー種別ごとのCO₂排出係数(Ⅲ.2.7)を乗じて、専有部、共用部それぞれの用途別CO₂換算係数を求める。

用途別CO₂換算係数[kg-CO₂/MJ]

$$= \sum (\text{エネルギー種別} i \text{ の一次エネルギー構成比率} \\ \times \text{エネルギー種別} i \text{ のCO}_2\text{排出係数[kg-CO}_2\text{/MJ]})$$

B. 評価対象建物の CO₂ 排出量

評価対象建物のCO₂排出量は、評価対象建物のエネルギー消費量に対して、表Ⅲ.2.6に示す用途別のCO₂換算係数を乗じることで、運用段階の評価対象建物のCO₂排出量を推計する。

評価建物のCO₂ 排出量[kg-CO₂/年]

$$= \sum (\text{評価建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]} \times \text{用途別CO}_2\text{換算係数[kg-CO}_2\text{/MJ]})$$

① 効果量の算定方法

ここで、評価建物の一次エネルギー消費量は、国の省エネ法に基づく省エネルギー計算によって算出される「設計一次エネルギー消費量」を用いる。HEMS、MEMSの効果は、当面、考慮しないこととする。

ただし、「設計一次エネルギー消費量」の評価に、オンサイト手法による評価が含まれている場合は差し引いて評価を行うこと。(太陽光発電など)

(a) 専有部

評価建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]

= $\sum$ 住戸nの「設計一次エネルギー消費量[MJ/年]」

なお、「LR1/3.1c. 一次エネルギー消費量(住宅用)での評価」においてエネルギー計算を行わず仕様によるレベル評価を行った場合は、表Ⅲ.2.10に示す既定の一次エネルギー消費量を用いてCO₂排出量を求める。

この一次エネルギー消費量は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(告示907号)」(以下「設計・施工指針」と呼ぶ)および同指針の「附則6の(2)における『同等以上の評価となるもの』の確認方法について」の条件に準じて算定した基準一次エネルギー消費量を基に、「LR1.3c. 一次エネルギー消費量(住宅用)での評価」の各レベルにおける消費率の考え方をを用いて換算している。したがって、参照値の一次エネルギー消費量は、「LR1.3c. 一次エネルギー消費量(住宅用)での評価」におけるレベル3相当、一次エネルギー消費率110%での換算値となっている。基準一次エネルギー消費量は設備の方式によって異なるため、CO₂排出量算出に用いる一次エネルギー消費量もそれぞれの方式に応じた値を用いている。

暖房設備 A: 単位住戸全体を暖房する方式

B: 居室のみを暖房する方式(連続運転)

C: 居室のみを暖房する方式(間歇運転)

冷房設備 a: 単位住戸全体を冷房する方式

b: 居室のみを冷房する方式(間歇運転)

表 4.15 CO₂ 排出量算出に用いる一次エネルギー消費量(MJ/m²)

設備の方式		LR1/3.1c.の 評価レベル	地域区分							
暖房	冷房		1	2	3	4	5	6	7	8
A	a	参照値	1484	1298	1189	1246	1163	1100	976	888
		レベル1	1721	1502	1373	1440	1343	1268	1121	1017
		レベル4	1365	1196	1097	1149	1074	1016	903	823
A	b	参照値	1466	1282	1155	1179	1092	926	752	556
		レベル1	1700	1483	1333	1361	1258	1063	857	625
		レベル4	1348	1182	1066	1088	1009	858	700	521
B	a	参照値	1374	1287	1223	1266	1190	1163	1012	888
		レベル1	1592	1489	1413	1464	1374	1343	1164	1017
		レベル4	1265	1186	1128	1167	1098	1074	936	823
B	b	参照値	1356	1271	1189	1199	1119	990	789	556
		レベル1	1571	1470	1373	1385	1290	1137	900	625
		レベル4	1249	1172	1097	1106	1033	916	733	521
C	a	参照値	1024	966	916	941	856	901	869	888
		レベル1	1178	1110	1050	1080	97	1033	995	1017
		レベル4	947	894	849	871	794	835	806	823
C	b	参照値	1006	950	882	874	784	727	646	556
		レベル1	1157	1091	1010	1001	895	828	731	625
		レベル4	931	880	818	811	729	677	603	521

(b) 共用部

評価建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]

= 「設計一次エネルギー消費量[MJ/年]」

② 一次エネルギー消費量から CO₂ 排出量への換算

上記①により算定された評価対象建物のエネルギー消費量に対して、Aで求めた用途別CO₂換算係数を乗じること、運用段階の評価対象建物のCO₂排出量を推計する。

2.3.4 オンサイト手法を適用した場合のCO₂排出量算定の考え方

2010年版より、オンサイト手法として敷地内の再生可能エネルギーなどを利用した場合のLCCO₂評価結果を、エコマテリアルや建物の長寿命化、省エネルギーなどの建物本体での取組みと分けて表示することとした。これは、主に戸建住宅などエネルギー消費量の少ない用途の建物では、太陽光発電さえ設置すれば、運用段階の大幅な省エネ、CO₂削減になることが考えられるが、他の省エネ手法・CO₂削減手法の採用も重要であるため、2つを分離して、その効果を示す必要があるとの判断によるものである。CASBEE-建築(新築)の対象となる建物では、これらの問題点は生じにくいと思われるが、今後、建物に対する再生可能エネルギーの利用が拡大すると考えられ、2010年版より、CASBEE-建築(新築)でもこの対応を行うこととした。

現在、太陽光発電の普及の為、太陽光発電により発電された電気のうち建物内で消費されなかった余剰分については、エネルギー事業者に売却することができ、これをエネルギー事業者が売電単価より高い値段で買い取る制度が適用されている。実は、その際に、太陽光発電による環境価値(CO₂削減効果)も含めて売買されているので、このような考え方に立てば、売却された太陽光発電による電気のCO₂削減効果は、その建物の環境評価に加えることができない。

一方、発電された電気を環境価値も含めて売却したとしても、太陽光パネルを設置して我が国のCO₂の削減に貢献したという建物(または敷地内)の物理的な性能は発揮されているとすると、CASBEE評価では、太陽光発電の普及は我が国においても低炭素社会構築にとって重要と考え、他者に売却した太陽光発電による電気のCO₂削減効果もオンサイト手法として算入することとした。ただし、全量固定買取制度による他者への売却分は評価対象外とする。なお、太陽光発電による電気の環境価値については、現在、国・自治体で諸制度が検討されており、今後の諸制度の整備状況によっては見直しの可能性があることを留意いただきたい。

なお、「標準計算」では、省エネ計算書に関する入力を行う「計画書」シートで「オンサイト手法による一次エネルギー消費削減量(MJ/年㎡)」が入力されていれば、その効果を用途別CO₂換算係数により自動算定する。「個別計算」では、評価者が独自に算定する必要があるが、図4.13に示す「LCCO₂算定条件(個別計算)」シートに表示される参考値を引用して、入力することも可能となっている。

2.3.5 オフサイト手法を適用した場合のCO₂排出量の算定の考え方

温暖化対策の一つとして、グリーン電力証書やカーボンクレジットの取得によるカーボンオフセット手法が推進されている。これらの手法は、建物自体の環境性能とは必ずしもいえないが、我が国全体での温暖化対策としては有効であり、推進する必要がある。2010年版のCASBEEより、これらの敷地の外での取組みを、オフサイト手法として整理して、LCCO₂の評価に加えることとした。

具体的には、オフサイト手法として、下記の取組みを評価する。

- ① 建物所有者または建物利用者による下記の取組み
 - ・ グリーン電力証書、グリーン熱証書
 - ・ 京都クレジット
 - ・ J-クレジット制度 など
- ② エネルギー供給事業者によるカーボンオフセットの取組み

建物所有者または建物利用者による取組みに関しては、CASBEE-建築(既存)の評価の有効期間(竣工後3年間)のクレジット等が購入済みか、購入を約束する必要がある。

また、「②のエネルギー供給事業者によるカーボンオフセットの取組み」の効果に関しては、例えば、評価時点での最新の実排出係数^{注1}と調整後排出係数^{注2}との差とエネルギー供給事業者より購入した電力量の積を計算して評価することができる。(図4.13参照)

注1 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(環境省ほか)第2条第4項に基づく

注2 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(環境省ほか)第20条の2に基づく

注3 電気事業者毎の排出係数(実排出係数・調整後排出係数)および代替値は国が認めた値が毎年度公表されるため、CASBEEの評価マニュアル、評価ソフトの改訂の有無を確認のこと。なお、評価マニュアル、評価ソフトが対応できていない場合でも、環境省のホームページなどで確認のうえ、最新の値を用いることができる。

なお、オフサイト手法の適用によるCO₂削減については、これまで、BEEでは評価されておらず、また、今後、様々な手法の適用が考えられるため、LCCO₂の「個別計算」のみで取り扱うこととした。オフサイト手法に関しては、今後、適用事例が増加すると思われる、CASBEEにおける評価方法についても、充実を図っていく。

表 4.16 電気事業者別の CO₂ の実排出係数と調整後排出係数

						(t-CO ₂ /kWh)		
一般電気事業者名	実排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	特定規模電気事業者名	実排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	特定規模電気事業者名	実排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)
北海道電力(株)	0.000688	0.000680	イーレックス(株)	0.000603	0.000428	昭和シェル石油(株)	0.000367	0.000364
東北電力(株)	0.000600	0.000560	出光グリーンパワー(株)	0.000086	0.000106	新日鉄住金エンジニアリング(株)	0.000655	0.000654
東京電力(株)	0.000525	0.000406	伊藤忠エネクス(株)	0.000676	0.000293	泉北天然ガス発電(株)	0.000388	0.000385
中部電力(株)	0.000516	0.000373	エネサーブ(株)	0.000616	0.000482	ダイヤモンドパワー(株)	0.000431	0.000427
北陸電力(株)	0.000663	0.000494	荏原環境プラント(株)	0.000456	0.000456	テス・エンジニアリング(株)	0.000494	0.000490
関西電力(株)	0.000514	0.000475	王子製紙(株)	0.000475	0.000471	東京エコサービス(株)	0.000092	0.000091
中国電力(株)	0.000738	0.000672	オリックス(株)	0.000762	0.000757	日本テクノ(株)	0.000508	0.000509
四国電力(株)	0.000700	0.000656	(株)イーセル	0.000000	0.000000	日本ロジテック協同組合	0.000486	0.000256
九州電力(株)	0.000612	0.000599	(株)エネット	0.000429	0.000427	パナソニック(株)	0.000498	0.000492
沖縄電力(株)	0.000903	0.000692	(株)F-Power	0.000525	0.000445	プレミアムグリーンパワー(株)	0.000018	0.000022
			(株)G-Power	0.000441	0.000000	丸紅(株)	0.000378	0.000324
			(株)日本セレモニー	0.000797	0.000789	ミツウロコグリーンエネルギー(株)	0.000366	0.000445
			サミットエナジー(株)	0.000438	0.000259	リエスパワー(株)	0.000420	0.000000
			JX 日鉱日石エネルギー(株)	0.000367	0.000364			
			JEN ホールディングス(株)	0.000494	0.000490			
			志賀高原リゾート開発(株)	0.000312	0.000309			
代替値	0.000550 (t-CO ₂ /kWh)							

(2012年度実績値, 平成25年12月19日公表)

2.3.6 LCCO₂ 評価の手順(個別計算)

個別計算では、公表されたLCA手法により、詳細なLCCO₂が算定されている場合には、その計算条件と計算結果を引用してCASBEEのライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)に個別計算として表示することが可能となっている(オプション)。この際、下記のような計算条件と計算結果を図4.13に示す「LCCO₂算定条件(個別)」シートに入力する必要がある。ただし、CASBEEの「標準計算」の計算結果の大部分を引用して、一部を他の根拠のあるデータに置き換えることも可能である。具体的には、「標準計算」の計算条件と計算結果を引用して入力して、オフサイトの取組みのみを追加記入することにより評価できる。「標準計算」などで入力したデータを基に、太陽光発電などによるオンサイト手法を適用した場合のCO₂削減量や、エネルギー事業者のオフセット手法によるCO₂削減量の計算結果が図4.14のように示されているので、参考にすることもできる。

具体的な入力項目としては、下記のような計算条件と計算結果を入力する。

- ・ 建物概要(建物用途, 建物規模, 構造種別)
- ・ ライフサイクル設定(想定耐用年数)
- ・ 建設段階の CO₂ 排出量(計算結果)
- ・ 上記の算定方法(ex. 日本建築学会 建築物の LCA ツール ver.5.00 など)
- ・ CO₂ 排出量原単位の出典(ex. 日本建築学会による 2005 年産業連関表分析結果)
- ・ CO₂ 算定のバウンダリー(ex. 国内消費支出分)
- ・ 代表的な資材量; 普通コンクリート(m³/m²), 高炉セメントコンクリート(m³/m²), 鉄骨(t/m²), 鉄骨(電炉)(t/m²), 鉄筋(t/m²), その他
- ・ 代表的な資材の環境負荷; 普通コンクリート(kg-CO₂/m³), 高炉セメントコンクリート(kg-CO₂/m³), 鉄骨(kg-CO₂/t), 鉄骨(電炉)(kg-CO₂/t), 鉄筋(kg-CO₂/t), その他
- ・ 主要なリサイクル建材と利用率; 高炉セメント(躯体での利用率), 既存躯体の再利用(躯体での利用率), 電炉鋼材(鉄筋), 電炉鋼材(鋼材), その他
- ・ 修繕・更新・解体段階の CO₂ 排出量(計算結果)
- ・ 更新周期(年)(外装, 内装, 設備)
- ・ 平均修繕率(%/年)(外装, 内装, 設備)
- ・ 解体段階の CO₂ 排出量の算定方法(ex. 廃材の〇〇km の輸送のみ評価)
- ・ 運用段階の CO₂ 排出量(計算結果)
 - ① 参照値
 - ② 建築物の取組み
 - ③ 上記+②以外のオンサイト手法
 - ④ 上記+オフサイト手法
- ・ 一次エネルギー消費量の計算方法
- ・ エネルギーの CO₂ 排出量係数(電気, ガス, その他の燃料)
- ・ その他

■ LCCO₂算定条件シート(個別計算)

■ 建物名称

〇〇ビル

CASBEE-BD_EB_2014(v.1.0)

項目	参照値(参照建物)	評価対象	備考
建物概要	建物用途	事務所	
	建物規模	15,000㎡	
	構造種別	RC造	
ライフサイクル設定	想定耐用年数		
建設段階	CO ₂ 排出量	30.00	30.00 kg-CO ₂ /年㎡
	エンボディドCO ₂ の算定方法		
	CO ₂ 排出量原単位の出典		
	バウンダリー		
	代表的な資材量		
	普通コンクリート	〇〇	〃 m ³ /㎡
	高炉セメントコンクリート	〇〇	〃 m ³ /㎡
	鉄 骨	〇〇	〃 t/㎡
	鉄骨(電炉)	〇〇	〃 t/㎡
	鉄 筋	〇〇	〃 t/㎡
	□ □	〇〇	〃 t/㎡
	□ □	〇〇	〃 kg/㎡
	代表的な資材の環境負荷		
	普通コンクリート	〇〇	〃 kg-CO ₂ /m ³
	高炉セメントコンクリート	〇〇	〃 kg-CO ₂ /m ³
	鉄 骨	〇〇	〃 kg-CO ₂ /kg
	鉄骨(電炉)	〇〇	〃 kg-CO ₂ /kg
	鉄 筋	〇〇	〃 kg-CO ₂ /kg
	木 材	〇〇	〃 kg-CO ₂ /m ²
	□ □	〇〇	〃 kg-CO ₂ /kg
	主要なリサイクル建材と利用率		
	高炉セメント(躯体での利用率)	〇〇	〇〇
	既存躯体の再利用(躯体での利用率)	〇〇	〇〇
	電炉鋼材(鉄筋)	〇〇	〇〇
	電炉鋼材(鋼材)	〇〇	〇〇
修繕・更新・解体段階	CO ₂ 排出量	10.00	10.00 kg-CO ₂ /年㎡
	更新周期(年)		
	外装		
	内装		
	設備		
	平均修繕率(%/年)		
	外装		
	内装		
	設備		
	解体段階のCO ₂ 排出量の算定方法		
運用段階	CO ₂ 排出量		
	①参照値／②建築物の取組み	30.00	20.00 kg-CO ₂ /年㎡
	③上記+②以外のオンサイト手法	—	-15.00 kg-CO ₂ /年㎡
	参考	太陽光発電による削減分	
		(内訳) 自家消費分	
		余剰売電分	
	④上記+オフサイト手法	その他再生可能エネルギー	
		—	-25.00 kg-CO ₂ /年㎡
		(a) グリーン電力証書によるカーボンオフセット	
		(b) グリーン熱証書によるカーボンオフセット	
	参考	(c) その他カーボンクレジット	
		(d) 調整後排出量(調整後排出係数による)と実排出量の差	
	エネルギー消費量の算定方法	〇〇による	〇〇による
	一次エネルギー消費量	〇〇	〇〇 MJ/年㎡
	エネルギーのCO ₂ 排出係数		
	一次エネルギーあたり 非住宅	〇〇	同左 kg-CO ₂ /MJ
	同上 住宅(専有部)	〇〇	同左 kg-CO ₂ /MJ
	電力	〇〇	同左 kg-CO ₂ /kWh
	ガス	〇〇	同左 kg-CO ₂ /MJ
	その他の燃料()	〇〇	同左 kg-CO ₂ /MJ
	上水使用		
その他			

図 4.13 「LCCO₂算定条件(個別計算)」シート

＜参考＞ 個別計算にあたって、利用できる計算値

運用 段階	太陽光発電によるCO2削減量（発電量が③オンサイトの取組分相当の場合で、かつ削減分に電力の排出係数を用いる場合。）			
	太陽光発電の発電量	合計	110.656	kWh/年
		自家消費分	110.656	kWh/年
		余剰売電分	0	kWh/年
	CO2削減量	合計 [1]	10.76	kg-CO ₂ /年㎡
		自家消費分	10.76	kg-CO ₂ /年㎡
		余剰売電分	0.00	kg-CO ₂ /年㎡
	調整後排出係数を用いた場合の実排出量との差			
	評価建物(③)の電力消費量		4,359	kWh/年
	排出係数	実排出係数	0.525	kg-CO ₂ /kWh
		調整後排出係数	0.406	kg-CO ₂ /kWh
	実排出量との差	建物全体	519	kg-CO ₂ /年
		延床面積あたり [2]	0.10	kg-CO ₂ /年㎡

図 4.14 「LCCO₂ 算定条件(個別計算)」シートにおける参考値(表示例)

CASBEE 京都-既存
京都市建築環境総合性能評価システム利用マニュアル(2015年版)

発 行 平成27年4月1日
京都市都市計画局建築指導部建築指導課
〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488
TEL 075-222-3620 FAX 075-212-3657
e-mail kenchiku-sidou@city.kyoto.jp
URL [http:// www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-3-2-0-0.html](http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-3-2-0-0.html)

※ 不許複製