

Q 防火雨戸の具体的なコストを教えてください。

A 説明会でも御説明させていただいたとおり、木製防火雨戸の大きさ、取付位置、取付部分の仕様などによってもコストは異なるため、具体的な案件を確認したうえで、個別に算出させていただきます。

**Q Jパネルで雨戸を製作できればよいと思うがいかがでしょうか。
また、明かりを採れるものにしたらいかがでしょうか。**

Q 鴨居の溝じゃくりをなくして、鴨居を小さくできませんか。

A 認定仕様を変更するためには、改めて、試験体を製作し、性能評価試験や認定申請が必要となることから、現時点では予定しておりません。

Q 認定雨戸は改変を加えられませんが、彫込引手等も不可ですか。

A 引手部分に金物等を取り付けることはできませんが、彫込引手を彫り込んだ後の縦框などの見付け寸法、見込寸法が、認定仕様の寸法以上であれば可能です。

Q 断熱性能等も計測してほしい。

A 雨戸は通常開放しているもので、断熱性能を持たせることを目的としていないため、現時点では予定しておりません。

Q 確認申請時に登録者の名前だけを使われることはありませんか。

A 仮に登録者の名前が使われたとしても、登録者以外には、製作・施工に関する認定仕様の詳細を公開していないため、認定仕様どおりに製作できず、完了検査を合格することはできないことが想定されます。よって、名前のみが使用されることにはならないと考えます。