

No.	団地名	質問事項	回答
1	山科2棟	居室内既存壁や石膏ボードや配管設備など一部撤去廃棄を予定しているが、アスベストなどを含有する建材の使用は確認しているか。	未調査です。
2	山科2棟	ユニットバスを改修した時期やメーカーについて。	改修時期:(西棟)平成18年10月 (東棟)平成20年 メーカー :ブリヂストン
3	山科2棟	既存キッチンの排気換気扇の取り付け位置(壁面)が低いので、既存の換気口を埋めて、新たにバルコニー側の壁面上部に換気口を設置(開口)してもいいか。	躯体に対するコア抜きは禁止としております。