

京町家型標準設計法による耐震設計及び耐震診断・耐震改修指針

で用いることのできる構造要素及びせん断耐力の例示

ここに、「京町家型標準設計法による耐震設計及び耐震診断・耐震改修指針」で用いることのできる構造要素及びせん断耐力を例示します。これらの構造要素及びせん断耐力については、全て「計算ツール」において採用しています。

なお、「京町家型標準設計法による耐震設計及び耐震診断・耐震改修指針」に記載されているとおり、例示する構造要素以外の構造要素であっても、実験その他の特別な調査又は研究により、層間変形角 $1/15 \text{ rad}$ までの変形能力を有し、 $P-\Delta$ 効果を含まない復元力特性が明らかにされている構造要素については、層間変形角 $1/20 \text{ rad}$ 時のせん断耐力を用いることができます。

- 1 長ぼぞ
- 2 貫
- 3 差鴨居
- 4 土壁
- 5 乾式土壁
- 6 板壁
- 7 方杖
- 8 小壁
- 9 乾式小壁
- 10 剛節フレーム
- 11 格子壁
- 12 粘弾性ダンパー
- 13 仕口補強材

1 長ほぞ

横架材芯々 間距離 (mm)	ほぞ向き	箇所数	基本耐力 (kN・m)	補正係数			長ほぞ せん断耐力 (kN)
				強軸or弱軸	横架材芯々 (m)	箇所数 (箇所)	
2,500	強軸	1	1.5	1	2.50	1	0.60
2,730	強軸	1	1.5	1	2.73	1	0.55
3,000	強軸	1	1.5	1	3.00	1	0.50
3,300	強軸	1	1.5	1	3.30	1	0.45
3,600	強軸	1	1.5	1	3.60	1	0.42
3,900	強軸	1	1.5	1	3.90	1	0.38
4,200	強軸	1	1.5	1	4.20	1	0.36
4,500	強軸	1	1.5	1	4.50	1	0.33
4,800	強軸	1	1.5	1	4.80	1	0.31
5,100	強軸	1	1.5	1	5.10	1	0.29
5,400	強軸	1	1.5	1	5.40	1	0.28
5,700	強軸	1	1.5	1	5.70	1	0.26
6,000	強軸	1	1.5	1	6.00	1	0.25
2,500	弱軸	1	0.0	0	2.50	1	0.00
2,730	弱軸	1	0.0	0	2.73	1	0.00
3,000	弱軸	1	0.0	0	3.00	1	0.00
3,300	弱軸	1	0.0	0	3.30	1	0.00
3,600	弱軸	1	0.0	0	3.60	1	0.00
3,900	弱軸	1	0.0	0	3.90	1	0.00
4,200	弱軸	1	0.0	0	4.20	1	0.00
4,500	弱軸	1	0.0	0	4.50	1	0.00
4,800	弱軸	1	0.0	0	4.80	1	0.00
5,100	弱軸	1	0.0	0	5.10	1	0.00
5,400	弱軸	1	0.0	0	5.40	1	0.00
5,700	弱軸	1	0.0	0	5.70	1	0.00
6,000	弱軸	1	0.0	0	6.00	1	0.00

2 貫

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	15	120	1	0.28	2.50	1	0.11
2,730	15	120	1	0.28	2.73	1	0.10
3,000	15	120	1	0.28	3.00	1	0.09
3,300	15	120	1	0.28	3.30	1	0.08
3,600	15	120	1	0.28	3.60	1	0.08
3,900	15	120	1	0.28	3.90	1	0.07
4,200	15	120	1	0.28	4.20	1	0.07
4,500	15	120	1	0.28	4.50	1	0.06
4,800	15	120	1	0.28	4.80	1	0.06
5,100	15	120	1	0.28	5.10	1	0.05
5,400	15	120	1	0.28	5.40	1	0.05
5,700	15	120	1	0.28	5.70	1	0.05
6,000	15	120	1	0.28	6.00	1	0.05
2,500	15	135	1	0.35	2.50	1	0.14
2,730	15	135	1	0.35	2.73	1	0.13
3,000	15	135	1	0.35	3.00	1	0.12
3,300	15	135	1	0.35	3.30	1	0.11
3,600	15	135	1	0.35	3.60	1	0.10
3,900	15	135	1	0.35	3.90	1	0.09
4,200	15	135	1	0.35	4.20	1	0.08
4,500	15	135	1	0.35	4.50	1	0.08
4,800	15	135	1	0.35	4.80	1	0.07
5,100	15	135	1	0.35	5.10	1	0.07
5,400	15	135	1	0.35	5.40	1	0.06
5,700	15	135	1	0.35	5.70	1	0.06
6,000	15	135	1	0.35	6.00	1	0.06
2,500	15	150	1	0.42	2.50	1	0.17
2,730	15	150	1	0.42	2.73	1	0.15
3,000	15	150	1	0.42	3.00	1	0.14
3,300	15	150	1	0.42	3.30	1	0.13
3,600	15	150	1	0.42	3.60	1	0.12
3,900	15	150	1	0.42	3.90	1	0.11
4,200	15	150	1	0.42	4.20	1	0.10
4,500	15	150	1	0.42	4.50	1	0.09
4,800	15	150	1	0.42	4.80	1	0.09
5,100	15	150	1	0.42	5.10	1	0.08
5,400	15	150	1	0.42	5.40	1	0.08
5,700	15	150	1	0.42	5.70	1	0.07
6,000	15	150	1	0.42	6.00	1	0.07

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	18	120	1	0.35	2.50	1	0.14
2,730	18	120	1	0.35	2.73	1	0.13
3,000	18	120	1	0.35	3.00	1	0.12
3,300	18	120	1	0.35	3.30	1	0.11
3,600	18	120	1	0.35	3.60	1	0.10
3,900	18	120	1	0.35	3.90	1	0.09
4,200	18	120	1	0.35	4.20	1	0.08
4,500	18	120	1	0.35	4.50	1	0.08
4,800	18	120	1	0.35	4.80	1	0.07
5,100	18	120	1	0.35	5.10	1	0.07
5,400	18	120	1	0.35	5.40	1	0.06
5,700	18	120	1	0.35	5.70	1	0.06
6,000	18	120	1	0.35	6.00	1	0.06
2,500	18	135	1	0.43	2.50	1	0.17
2,730	18	135	1	0.43	2.73	1	0.16
3,000	18	135	1	0.43	3.00	1	0.14
3,300	18	135	1	0.43	3.30	1	0.13
3,600	18	135	1	0.43	3.60	1	0.12
3,900	18	135	1	0.43	3.90	1	0.11
4,200	18	135	1	0.43	4.20	1	0.10
4,500	18	135	1	0.43	4.50	1	0.10
4,800	18	135	1	0.43	4.80	1	0.09
5,100	18	135	1	0.43	5.10	1	0.08
5,400	18	135	1	0.43	5.40	1	0.08
5,700	18	135	1	0.43	5.70	1	0.08
6,000	18	135	1	0.43	6.00	1	0.07
2,500	18	150	1	0.52	2.50	1	0.21
2,730	18	150	1	0.52	2.73	1	0.19
3,000	18	150	1	0.52	3.00	1	0.17
3,300	18	150	1	0.52	3.30	1	0.16
3,600	18	150	1	0.52	3.60	1	0.14
3,900	18	150	1	0.52	3.90	1	0.13
4,200	18	150	1	0.52	4.20	1	0.12
4,500	18	150	1	0.52	4.50	1	0.12
4,800	18	150	1	0.52	4.80	1	0.11
5,100	18	150	1	0.52	5.10	1	0.10
5,400	18	150	1	0.52	5.40	1	0.10
5,700	18	150	1	0.52	5.70	1	0.09
6,000	18	150	1	0.52	6.00	1	0.09

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	21	120	1	0.42	2.50	1	0.17
2,730	21	120	1	0.42	2.73	1	0.15
3,000	21	120	1	0.42	3.00	1	0.14
3,300	21	120	1	0.42	3.30	1	0.13
3,600	21	120	1	0.42	3.60	1	0.12
3,900	21	120	1	0.42	3.90	1	0.11
4,200	21	120	1	0.42	4.20	1	0.10
4,500	21	120	1	0.42	4.50	1	0.09
4,800	21	120	1	0.42	4.80	1	0.09
5,100	21	120	1	0.42	5.10	1	0.08
5,400	21	120	1	0.42	5.40	1	0.08
5,700	21	120	1	0.42	5.70	1	0.07
6,000	21	120	1	0.42	6.00	1	0.07
2,500	21	135	1	0.52	2.50	1	0.21
2,730	21	135	1	0.52	2.73	1	0.19
3,000	21	135	1	0.52	3.00	1	0.17
3,300	21	135	1	0.52	3.30	1	0.16
3,600	21	135	1	0.52	3.60	1	0.14
3,900	21	135	1	0.52	3.90	1	0.13
4,200	21	135	1	0.52	4.20	1	0.12
4,500	21	135	1	0.52	4.50	1	0.12
4,800	21	135	1	0.52	4.80	1	0.11
5,100	21	135	1	0.52	5.10	1	0.10
5,400	21	135	1	0.52	5.40	1	0.10
5,700	21	135	1	0.52	5.70	1	0.09
6,000	21	135	1	0.52	6.00	1	0.09
2,500	21	150	1	0.62	2.50	1	0.25
2,730	21	150	1	0.62	2.73	1	0.23
3,000	21	150	1	0.62	3.00	1	0.21
3,300	21	150	1	0.62	3.30	1	0.19
3,600	21	150	1	0.62	3.60	1	0.17
3,900	21	150	1	0.62	3.90	1	0.16
4,200	21	150	1	0.62	4.20	1	0.15
4,500	21	150	1	0.62	4.50	1	0.14
4,800	21	150	1	0.62	4.80	1	0.13
5,100	21	150	1	0.62	5.10	1	0.12
5,400	21	150	1	0.62	5.40	1	0.11
5,700	21	150	1	0.62	5.70	1	0.11
6,000	21	150	1	0.62	6.00	1	0.10

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	24	120	1	0.49	2.50	1	0.20
2,730	24	120	1	0.49	2.73	1	0.18
3,000	24	120	1	0.49	3.00	1	0.16
3,300	24	120	1	0.49	3.30	1	0.15
3,600	24	120	1	0.49	3.60	1	0.14
3,900	24	120	1	0.49	3.90	1	0.13
4,200	24	120	1	0.49	4.20	1	0.12
4,500	24	120	1	0.49	4.50	1	0.11
4,800	24	120	1	0.49	4.80	1	0.10
5,100	24	120	1	0.49	5.10	1	0.10
5,400	24	120	1	0.49	5.40	1	0.09
5,700	24	120	1	0.49	5.70	1	0.09
6,000	24	120	1	0.49	6.00	1	0.08
2,500	24	135	1	0.60	2.50	1	0.24
2,730	24	135	1	0.60	2.73	1	0.22
3,000	24	135	1	0.60	3.00	1	0.20
3,300	24	135	1	0.60	3.30	1	0.18
3,600	24	135	1	0.60	3.60	1	0.17
3,900	24	135	1	0.60	3.90	1	0.15
4,200	24	135	1	0.60	4.20	1	0.14
4,500	24	135	1	0.60	4.50	1	0.13
4,800	24	135	1	0.60	4.80	1	0.13
5,100	24	135	1	0.60	5.10	1	0.12
5,400	24	135	1	0.60	5.40	1	0.11
5,700	24	135	1	0.60	5.70	1	0.11
6,000	24	135	1	0.60	6.00	1	0.10
2,500	24	150	1	0.73	2.50	1	0.29
2,730	24	150	1	0.73	2.73	1	0.27
3,000	24	150	1	0.73	3.00	1	0.24
3,300	24	150	1	0.73	3.30	1	0.22
3,600	24	150	1	0.73	3.60	1	0.20
3,900	24	150	1	0.73	3.90	1	0.19
4,200	24	150	1	0.73	4.20	1	0.17
4,500	24	150	1	0.73	4.50	1	0.16
4,800	24	150	1	0.73	4.80	1	0.15
5,100	24	150	1	0.73	5.10	1	0.14
5,400	24	150	1	0.73	5.40	1	0.14
5,700	24	150	1	0.73	5.70	1	0.13
6,000	24	150	1	0.73	6.00	1	0.12

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	27	120	1	0.56	2.50	1	0.22
2,730	27	120	1	0.56	2.73	1	0.21
3,000	27	120	1	0.56	3.00	1	0.19
3,300	27	120	1	0.56	3.30	1	0.17
3,600	27	120	1	0.56	3.60	1	0.16
3,900	27	120	1	0.56	3.90	1	0.14
4,200	27	120	1	0.56	4.20	1	0.13
4,500	27	120	1	0.56	4.50	1	0.12
4,800	27	120	1	0.56	4.80	1	0.12
5,100	27	120	1	0.56	5.10	1	0.11
5,400	27	120	1	0.56	5.40	1	0.10
5,700	27	120	1	0.56	5.70	1	0.10
6,000	27	120	1	0.56	6.00	1	0.09
2,500	27	135	1	0.69	2.50	1	0.28
2,730	27	135	1	0.69	2.73	1	0.25
3,000	27	135	1	0.69	3.00	1	0.23
3,300	27	135	1	0.69	3.30	1	0.21
3,600	27	135	1	0.69	3.60	1	0.19
3,900	27	135	1	0.69	3.90	1	0.18
4,200	27	135	1	0.69	4.20	1	0.16
4,500	27	135	1	0.69	4.50	1	0.15
4,800	27	135	1	0.69	4.80	1	0.14
5,100	27	135	1	0.69	5.10	1	0.14
5,400	27	135	1	0.69	5.40	1	0.13
5,700	27	135	1	0.69	5.70	1	0.12
6,000	27	135	1	0.69	6.00	1	0.12
2,500	27	150	1	0.84	2.50	1	0.34
2,730	27	150	1	0.84	2.73	1	0.31
3,000	27	150	1	0.84	3.00	1	0.28
3,300	27	150	1	0.84	3.30	1	0.25
3,600	27	150	1	0.84	3.60	1	0.23
3,900	27	150	1	0.84	3.90	1	0.22
4,200	27	150	1	0.84	4.20	1	0.20
4,500	27	150	1	0.84	4.50	1	0.19
4,800	27	150	1	0.84	4.80	1	0.18
5,100	27	150	1	0.84	5.10	1	0.16
5,400	27	150	1	0.84	5.40	1	0.16
5,700	27	150	1	0.84	5.70	1	0.15
6,000	27	150	1	0.84	6.00	1	0.14

横架材芯々 間距離 (mm)	貫厚さ (mm)	柱径 (mm)	貫本数 (本)	基本耐力 (kN・m)	補正係数		貫 せん断耐力 (kN)
					横架材芯々 (m)	貫本数 (本)	
2,500	30	120	1	0.63	2.50	1	0.25
2,730	30	120	1	0.63	2.73	1	0.23
3,000	30	120	1	0.63	3.00	1	0.21
3,300	30	120	1	0.63	3.30	1	0.19
3,600	30	120	1	0.63	3.60	1	0.18
3,900	30	120	1	0.63	3.90	1	0.16
4,200	30	120	1	0.63	4.20	1	0.15
4,500	30	120	1	0.63	4.50	1	0.14
4,800	30	120	1	0.63	4.80	1	0.13
5,100	30	120	1	0.63	5.10	1	0.12
5,400	30	120	1	0.63	5.40	1	0.12
5,700	30	120	1	0.63	5.70	1	0.11
6,000	30	120	1	0.63	6.00	1	0.11
2,500	30	135	1	0.78	2.50	1	0.31
2,730	30	135	1	0.78	2.73	1	0.29
3,000	30	135	1	0.78	3.00	1	0.26
3,300	30	135	1	0.78	3.30	1	0.24
3,600	30	135	1	0.78	3.60	1	0.22
3,900	30	135	1	0.78	3.90	1	0.20
4,200	30	135	1	0.78	4.20	1	0.19
4,500	30	135	1	0.78	4.50	1	0.17
4,800	30	135	1	0.78	4.80	1	0.16
5,100	30	135	1	0.78	5.10	1	0.15
5,400	30	135	1	0.78	5.40	1	0.14
5,700	30	135	1	0.78	5.70	1	0.14
6,000	30	135	1	0.78	6.00	1	0.13
2,500	30	150	1	0.95	2.50	1	0.38
2,730	30	150	1	0.95	2.73	1	0.35
3,000	30	150	1	0.95	3.00	1	0.32
3,300	30	150	1	0.95	3.30	1	0.29
3,600	30	150	1	0.95	3.60	1	0.26
3,900	30	150	1	0.95	3.90	1	0.24
4,200	30	150	1	0.95	4.20	1	0.23
4,500	30	150	1	0.95	4.50	1	0.21
4,800	30	150	1	0.95	4.80	1	0.20
5,100	30	150	1	0.95	5.10	1	0.19
5,400	30	150	1	0.95	5.40	1	0.18
5,700	30	150	1	0.95	5.70	1	0.17
6,000	30	150	1	0.95	6.00	1	0.16

3 差鴨居

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	2.50	0.83
2,730	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	2.73	0.76
3,000	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	3.00	0.69
3,300	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	3.30	0.63
3,600	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	3.60	0.58
3,900	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	3.90	0.53
4,200	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	4.20	0.49
4,500	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	4.50	0.46
4,800	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	4.80	0.43
5,100	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	5.10	0.41
5,400	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	5.40	0.38
5,700	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	5.70	0.36
6,000	雇いほぞ込栓打ち	150	2.07	6.00	0.35
2,500	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	2.50	0.93
2,730	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	2.73	0.85
3,000	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	3.00	0.78
3,300	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	3.30	0.71
3,600	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	3.60	0.65
3,900	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	3.90	0.60
4,200	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	4.20	0.55
4,500	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	4.50	0.52
4,800	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	4.80	0.49
5,100	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	5.10	0.46
5,400	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	5.40	0.43
5,700	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	5.70	0.41
6,000	雇いほぞ込栓打ち	180	2.33	6.00	0.39
2,500	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	2.50	1.03
2,730	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	2.73	0.95
3,000	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	3.00	0.86
3,300	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	3.30	0.78
3,600	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	3.60	0.72
3,900	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	3.90	0.66
4,200	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	4.20	0.61
4,500	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	4.50	0.57
4,800	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	4.80	0.54
5,100	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	5.10	0.51
5,400	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	5.40	0.48
5,700	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	5.70	0.45
6,000	雇いほぞ込栓打ち	210	2.58	6.00	0.43

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	2.50	1.14
2,730	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	2.73	1.04
3,000	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	3.00	0.95
3,300	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	3.30	0.86
3,600	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	3.60	0.79
3,900	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	3.90	0.73
4,200	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	4.20	0.68
4,500	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	4.50	0.63
4,800	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	4.80	0.59
5,100	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	5.10	0.56
5,400	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	5.40	0.53
5,700	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	5.70	0.50
6,000	雇いほぞ込栓打ち	240	2.84	6.00	0.47
2,500	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	2.50	1.24
2,730	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	2.73	1.13
3,000	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	3.00	1.03
3,300	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	3.30	0.94
3,600	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	3.60	0.86
3,900	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	3.90	0.79
4,200	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	4.20	0.74
4,500	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	4.50	0.69
4,800	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	4.80	0.64
5,100	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	5.10	0.61
5,400	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	5.40	0.57
5,700	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	5.70	0.54
6,000	雇いほぞ込栓打ち	270	3.09	6.00	0.52
2,500	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	2.50	1.34
2,730	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	2.73	1.23
3,000	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	3.00	1.12
3,300	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	3.30	1.02
3,600	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	3.60	0.93
3,900	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	3.90	0.86
4,200	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	4.20	0.80
4,500	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	4.50	0.74
4,800	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	4.80	0.70
5,100	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	5.10	0.66
5,400	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	5.40	0.62
5,700	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	5.70	0.59
6,000	雇いほぞ込栓打ち	300	3.35	6.00	0.56

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	2.50	1.16
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	2.73	1.06
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	3.00	0.97
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	3.30	0.88
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	3.60	0.81
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	3.90	0.74
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	4.20	0.69
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	4.50	0.64
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	4.80	0.60
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	5.10	0.57
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	5.40	0.54
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	5.70	0.51
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	150	2.90	6.00	0.48
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	2.50	1.60
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	2.73	1.47
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	3.00	1.33
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	3.30	1.21
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	3.60	1.11
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	3.90	1.03
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	4.20	0.95
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	4.50	0.89
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	4.80	0.83
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	5.10	0.78
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	5.40	0.74
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	5.70	0.70
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	180	4.00	6.00	0.67
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	2.50	2.04
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	2.73	1.87
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	3.00	1.70
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	3.30	1.55
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	3.60	1.42
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	3.90	1.31
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	4.20	1.21
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	4.50	1.13
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	4.80	1.06
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	5.10	1.00
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	5.40	0.94
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	5.70	0.89
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	210	5.10	6.00	0.85

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	2.50	2.48
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	2.73	2.27
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	3.00	2.07
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	3.30	1.88
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	3.60	1.72
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	3.90	1.59
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	4.20	1.48
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	4.50	1.38
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	4.80	1.29
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	5.10	1.22
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	5.40	1.15
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	5.70	1.09
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	240	6.20	6.00	1.03
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	2.50	2.78
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	2.73	2.55
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	3.00	2.32
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	3.30	2.11
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	3.60	1.93
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	3.90	1.78
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	4.20	1.65
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	4.50	1.54
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	4.80	1.45
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	5.10	1.36
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	5.40	1.29
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	5.70	1.22
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	270	6.95	6.00	1.16
2,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	2.50	3.08
2,730	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	2.73	2.82
3,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	3.00	2.57
3,300	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	3.30	2.33
3,600	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	3.60	2.14
3,900	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	3.90	1.97
4,200	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	4.20	1.83
4,500	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	4.50	1.71
4,800	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	4.80	1.60
5,100	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	5.10	1.51
5,400	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	5.40	1.43
5,700	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	5.70	1.35
6,000	雇いほぞ車知打ち(雇い竿車知)	300	7.70	6.00	1.28

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	150	3.20	6.00	0.53
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	180	3.20	6.00	0.53
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	210	3.20	6.00	0.53

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	240	3.20	6.00	0.53
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	270	3.20	6.00	0.53
2,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ鼻栓打ち(胴付き小根ほぞ鼻栓止め)	300	3.20	6.00	0.53

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	2.50	0.80
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	2.73	0.73
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	3.00	0.67
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	3.30	0.61
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	3.60	0.56
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	3.90	0.51
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	4.20	0.48
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	4.50	0.44
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	4.80	0.42
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	5.10	0.39
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	5.40	0.37
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	5.70	0.35
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	150	2.00	6.00	0.33
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	2.50	0.96
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	2.73	0.88
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	3.00	0.80
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	3.30	0.73
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	3.60	0.67
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	3.90	0.62
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	4.20	0.57
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	4.50	0.53
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	4.80	0.50
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	5.10	0.47
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	5.40	0.44
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	5.70	0.42
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	180	2.40	6.00	0.40
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	2.50	1.12
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	2.73	1.03
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	3.00	0.93
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	3.30	0.85
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	3.60	0.78
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	3.90	0.72
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	4.20	0.67
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	4.50	0.62
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	4.80	0.58
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	5.10	0.55
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	5.40	0.52
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	5.70	0.49
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	210	2.80	6.00	0.47

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	2.50	1.28
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	2.73	1.17
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	3.00	1.07
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	3.30	0.97
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	3.60	0.89
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	3.90	0.82
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	4.20	0.76
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	4.50	0.71
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	4.80	0.67
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	5.10	0.63
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	5.40	0.59
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	5.70	0.56
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	240	3.20	6.00	0.53
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	2.50	1.44
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	2.73	1.32
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	3.00	1.20
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	3.30	1.09
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	3.60	1.00
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	3.90	0.92
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	4.20	0.86
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	4.50	0.80
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	4.80	0.75
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	5.10	0.71
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	5.40	0.67
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	5.70	0.63
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	270	3.60	6.00	0.60
2,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	2.50	1.60
2,730	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	2.73	1.47
3,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	3.00	1.33
3,300	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	3.30	1.21
3,600	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	3.60	1.11
3,900	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	3.90	1.03
4,200	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	4.20	0.95
4,500	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	4.50	0.89
4,800	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	4.80	0.83
5,100	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	5.10	0.78
5,400	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	5.40	0.74
5,700	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	5.70	0.70
6,000	小根ほぞ込栓打ち(胴付き小根ほぞ込栓止め)	300	4.00	6.00	0.67

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	2.50	0.73
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	2.73	0.67
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	3.00	0.61
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	3.30	0.55
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	3.60	0.51
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	3.90	0.47
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	4.20	0.44
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	4.50	0.41
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	4.80	0.38
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	5.10	0.36
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	5.40	0.34
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	5.70	0.32
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	150	1.83	6.00	0.31
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	2.50	0.88
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	2.73	0.80
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	3.00	0.73
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	3.30	0.66
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	3.60	0.61
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	3.90	0.56
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	4.20	0.52
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	4.50	0.49
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	4.80	0.46
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	5.10	0.43
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	5.40	0.41
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	5.70	0.38
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	180	2.19	6.00	0.37
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	2.50	1.02
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	2.73	0.94
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	3.00	0.85
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	3.30	0.78
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	3.60	0.71
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	3.90	0.66
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	4.20	0.61
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	4.50	0.57
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	4.80	0.53
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	5.10	0.50
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	5.40	0.47
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	5.70	0.45
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	210	2.56	6.00	0.43

横架材芯々 間距離 (mm)	仕口形状	梁せい (mm)	基本耐力 (kN・m)	補正係数	差鴨居 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々 (m)	
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	2.50	1.17
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	2.73	1.07
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	3.00	0.97
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	3.30	0.88
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	3.60	0.81
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	3.90	0.75
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	4.20	0.70
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	4.50	0.65
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	4.80	0.61
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	5.10	0.57
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	5.40	0.54
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	5.70	0.51
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	240	2.92	6.00	0.49
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	2.50	1.32
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	2.73	1.21
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	3.00	1.10
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	3.30	1.00
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	3.60	0.91
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	3.90	0.84
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	4.20	0.78
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	4.50	0.73
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	4.80	0.69
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	5.10	0.65
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	5.40	0.61
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	5.70	0.58
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	270	3.29	6.00	0.55
2,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	2.50	1.46
2,730	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	2.73	1.34
3,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	3.00	1.22
3,300	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	3.30	1.11
3,600	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	3.60	1.01
3,900	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	3.90	0.94
4,200	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	4.20	0.87
4,500	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	4.50	0.81
4,800	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	4.80	0.76
5,100	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	5.10	0.72
5,400	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	5.40	0.68
5,700	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	5.70	0.64
6,000	小根ほぞ割り楔締め(胴付き小根ほぞ割り楔締め)	300	3.65	6.00	0.61

4 土壁

柱芯々 間距離 (mm)	厚さ (mm)	裏返し	仕様	土壁の せん断応力度 (kN/m ²)	補正係数			土壁 せん断耐力 (kN)
					柱芯々 (m)	厚さ (m)	裏返し	
600	55	有	京土壁	0	0.600	0.055	1.0	0.00
910	55	有	京土壁	76	0.910	0.055	1.0	3.80
1,365	55	有	京土壁	88	1.365	0.055	1.0	6.61
1,820	55	有	京土壁	88	1.820	0.055	1.0	8.81
2,275	55	有	京土壁	88	2.275	0.055	1.0	11.01
2,730	55	有	京土壁	88	2.730	0.055	1.0	13.21
3,185	55	有	京土壁	88	3.185	0.055	1.0	15.42
3,640	55	有	京土壁	88	3.640	0.055	1.0	17.62
600	55	無	京土壁	0	0.600	0.055	0.5	0.00
910	55	無	京土壁	76	0.910	0.055	0.5	1.90
1,365	55	無	京土壁	88	1.365	0.055	0.5	3.30
1,820	55	無	京土壁	88	1.820	0.055	0.5	4.40
2,275	55	無	京土壁	88	2.275	0.055	0.5	5.51
2,730	55	無	京土壁	88	2.730	0.055	0.5	6.61
3,185	55	無	京土壁	88	3.185	0.055	0.5	7.71
3,640	55	無	京土壁	88	3.640	0.055	0.5	8.81
600	55	有	標準	0	0.600	0.055	1.0	0.00
910	55	有	標準	60	0.910	0.055	1.0	3.00
1,365	55	有	標準	72	1.365	0.055	1.0	5.41
1,820	55	有	標準	72	1.820	0.055	1.0	7.21
2,275	55	有	標準	72	2.275	0.055	1.0	9.01
2,730	55	有	標準	72	2.730	0.055	1.0	10.81
3,185	55	有	標準	72	3.185	0.055	1.0	12.61
3,640	55	有	標準	72	3.640	0.055	1.0	14.41
600	55	無	標準	0	0.600	0.055	0.5	0.00
910	55	無	標準	60	0.910	0.055	0.5	1.50
1,365	55	無	標準	72	1.365	0.055	0.5	2.70
1,820	55	無	標準	72	1.820	0.055	0.5	3.60
2,275	55	無	標準	72	2.275	0.055	0.5	4.50
2,730	55	無	標準	72	2.730	0.055	0.5	5.41
3,185	55	無	標準	72	3.185	0.055	0.5	6.31
3,640	55	無	標準	72	3.640	0.055	0.5	7.21

5 乾式土壁

柱芯々 間距離 (mm)	パネル厚さ (mm)	下地仕様	張り方	基本耐力 (kN/m)	補正係数		乾式土壁 せん断耐力 (kN)
					柱芯々 (m)	パネル厚さ	
600	22	受材	片面	6.17	0.60	0.84	3.11
910	22	受材	片面	6.17	0.91	0.84	4.72
1,365	22	受材	片面	6.17	1.37	0.84	7.07
1,820	22	受材	片面	6.17	1.82	0.84	9.43
2,275	22	受材	片面	6.17	2.28	0.84	11.79
2,730	22	受材	片面	6.17	2.73	0.84	14.15
3,185	22	受材	片面	6.17	3.19	0.84	16.51
3,640	22	受材	片面	6.17	3.64	0.84	18.87
600	22	受材	両面	11.49	0.60	0.84	5.79
910	22	受材	両面	11.49	0.91	0.84	8.78
1,365	22	受材	両面	11.49	1.37	0.84	13.17
1,820	22	受材	両面	11.49	1.82	0.84	17.57
2,275	22	受材	両面	11.49	2.28	0.84	21.96
2,730	22	受材	両面	11.49	2.73	0.84	26.35
3,185	22	受材	両面	11.49	3.19	0.84	30.74
3,640	22	受材	両面	11.49	3.64	0.84	35.13
600	22	貫	片面	3.36	0.60	0.84	1.69
910	22	貫	片面	3.36	0.91	0.84	2.57
1,365	22	貫	片面	3.36	1.37	0.84	3.85
1,820	22	貫	片面	3.36	1.82	0.84	5.14
2,275	22	貫	片面	3.36	2.28	0.84	6.42
2,730	22	貫	片面	3.36	2.73	0.84	7.71
3,185	22	貫	片面	3.36	3.19	0.84	8.99
3,640	22	貫	片面	3.36	3.64	0.84	10.27
600	22	貫	両面	4.49	0.60	0.84	2.26
910	22	貫	両面	4.49	0.91	0.84	3.43
1,365	22	貫	両面	4.49	1.37	0.84	5.15
1,820	22	貫	両面	4.49	1.82	0.84	6.86
2,275	22	貫	両面	4.49	2.28	0.84	8.58
2,730	22	貫	両面	4.49	2.73	0.84	10.30
3,185	22	貫	両面	4.49	3.19	0.84	12.01
3,640	22	貫	両面	4.49	3.64	0.84	13.73

柱芯々 間距離 (mm)	パネル厚さ (mm)	下地仕様	張り方	基本耐力 (kN/m)	補正係数		乾式土壁 せん断耐力 (kN)
					柱芯々 (m)	パネル厚さ	
600	26	受材	片面	6.17	0.60	1.00	3.70
910	26	受材	片面	6.17	0.91	1.00	5.61
1,365	26	受材	片面	6.17	1.37	1.00	8.42
1,820	26	受材	片面	6.17	1.82	1.00	11.23
2,275	26	受材	片面	6.17	2.28	1.00	14.04
2,730	26	受材	片面	6.17	2.73	1.00	16.84
3,185	26	受材	片面	6.17	3.19	1.00	19.65
3,640	26	受材	片面	6.17	3.64	1.00	22.46
600	26	受材	両面	11.49	0.60	1.00	6.89
910	26	受材	両面	11.49	0.91	1.00	10.46
1,365	26	受材	両面	11.49	1.37	1.00	15.68
1,820	26	受材	両面	11.49	1.82	1.00	20.91
2,275	26	受材	両面	11.49	2.28	1.00	26.14
2,730	26	受材	両面	11.49	2.73	1.00	31.37
3,185	26	受材	両面	11.49	3.19	1.00	36.60
3,640	26	受材	両面	11.49	3.64	1.00	41.82
600	26	貫	片面	3.36	0.60	1.00	2.02
910	26	貫	片面	3.36	0.91	1.00	3.06
1,365	26	貫	片面	3.36	1.37	1.00	4.59
1,820	26	貫	片面	3.36	1.82	1.00	6.12
2,275	26	貫	片面	3.36	2.28	1.00	7.64
2,730	26	貫	片面	3.36	2.73	1.00	9.17
3,185	26	貫	片面	3.36	3.19	1.00	10.70
3,640	26	貫	片面	3.36	3.64	1.00	12.23
600	26	貫	両面	4.49	0.60	1.00	2.69
910	26	貫	両面	4.49	0.91	1.00	4.09
1,365	26	貫	両面	4.49	1.37	1.00	6.13
1,820	26	貫	両面	4.49	1.82	1.00	8.17
2,275	26	貫	両面	4.49	2.28	1.00	10.21
2,730	26	貫	両面	4.49	2.73	1.00	12.26
3,185	26	貫	両面	4.49	3.19	1.00	14.30
3,640	26	貫	両面	4.49	3.64	1.00	16.34

6 板壁

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	2,500	落込板壁	15.00	0.33	1.09	5.40
910	2,500	落込板壁	15.00	0.50	1.09	8.19
1,365	2,500	落込板壁	15.00	0.75	1.09	12.29
1,820	2,500	落込板壁	15.00	1.00	1.09	16.38
2,275	2,500	落込板壁	15.00	1.25	1.09	20.48
2,730	2,500	落込板壁	15.00	1.50	1.09	24.57
3,185	2,500	落込板壁	15.00	1.75	1.09	28.67
3,640	2,500	落込板壁	15.00	2.00	1.09	32.76
600	2,730	落込板壁	15.00	0.33	1.00	4.95
910	2,730	落込板壁	15.00	0.50	1.00	7.50
1,365	2,730	落込板壁	15.00	0.75	1.00	11.25
1,820	2,730	落込板壁	15.00	1.00	1.00	15.00
2,275	2,730	落込板壁	15.00	1.25	1.00	18.75
2,730	2,730	落込板壁	15.00	1.50	1.00	22.50
3,185	2,730	落込板壁	15.00	1.75	1.00	26.25
3,640	2,730	落込板壁	15.00	2.00	1.00	30.00
600	3,000	落込板壁	15.00	0.33	0.91	4.50
910	3,000	落込板壁	15.00	0.50	0.91	6.83
1,365	3,000	落込板壁	15.00	0.75	0.91	10.24
1,820	3,000	落込板壁	15.00	1.00	0.91	13.65
2,275	3,000	落込板壁	15.00	1.25	0.91	17.06
2,730	3,000	落込板壁	15.00	1.50	0.91	20.48
3,185	3,000	落込板壁	15.00	1.75	0.91	23.89
3,640	3,000	落込板壁	15.00	2.00	0.91	27.30
600	3,300	落込板壁	15.00	0.33	0.83	4.09
910	3,300	落込板壁	15.00	0.50	0.83	6.20
1,365	3,300	落込板壁	15.00	0.75	0.83	9.31
1,820	3,300	落込板壁	15.00	1.00	0.83	12.41
2,275	3,300	落込板壁	15.00	1.25	0.83	15.51
2,730	3,300	落込板壁	15.00	1.50	0.83	18.61
3,185	3,300	落込板壁	15.00	1.75	0.83	21.72
3,640	3,300	落込板壁	15.00	2.00	0.83	24.82
600	3,600	落込板壁	15.00	0.33	0.76	3.75
910	3,600	落込板壁	15.00	0.50	0.76	5.69
1,365	3,600	落込板壁	15.00	0.75	0.76	8.53
1,820	3,600	落込板壁	15.00	1.00	0.76	11.38
2,275	3,600	落込板壁	15.00	1.25	0.76	14.22
2,730	3,600	落込板壁	15.00	1.50	0.76	17.06
3,185	3,600	落込板壁	15.00	1.75	0.76	19.91
3,640	3,600	落込板壁	15.00	2.00	0.76	22.75

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	3,900	落込板壁	15.00	0.33	0.70	3.46
910	3,900	落込板壁	15.00	0.50	0.70	5.25
1,365	3,900	落込板壁	15.00	0.75	0.70	7.88
1,820	3,900	落込板壁	15.00	1.00	0.70	10.50
2,275	3,900	落込板壁	15.00	1.25	0.70	13.13
2,730	3,900	落込板壁	15.00	1.50	0.70	15.75
3,185	3,900	落込板壁	15.00	1.75	0.70	18.38
3,640	3,900	落込板壁	15.00	2.00	0.70	21.00
600	4,200	落込板壁	15.00	0.33	0.65	3.21
910	4,200	落込板壁	15.00	0.50	0.65	4.88
1,365	4,200	落込板壁	15.00	0.75	0.65	7.31
1,820	4,200	落込板壁	15.00	1.00	0.65	9.75
2,275	4,200	落込板壁	15.00	1.25	0.65	12.19
2,730	4,200	落込板壁	15.00	1.50	0.65	14.63
3,185	4,200	落込板壁	15.00	1.75	0.65	17.06
3,640	4,200	落込板壁	15.00	2.00	0.65	19.50
600	4,500	落込板壁	15.00	0.33	0.61	3.00
910	4,500	落込板壁	15.00	0.50	0.61	4.55
1,365	4,500	落込板壁	15.00	0.75	0.61	6.83
1,820	4,500	落込板壁	15.00	1.00	0.61	9.10
2,275	4,500	落込板壁	15.00	1.25	0.61	11.38
2,730	4,500	落込板壁	15.00	1.50	0.61	13.65
3,185	4,500	落込板壁	15.00	1.75	0.61	15.93
3,640	4,500	落込板壁	15.00	2.00	0.61	18.20
600	4,800	落込板壁	15.00	0.33	0.57	2.81
910	4,800	落込板壁	15.00	0.50	0.57	4.27
1,365	4,800	落込板壁	15.00	0.75	0.57	6.40
1,820	4,800	落込板壁	15.00	1.00	0.57	8.53
2,275	4,800	落込板壁	15.00	1.25	0.57	10.66
2,730	4,800	落込板壁	15.00	1.50	0.57	12.80
3,185	4,800	落込板壁	15.00	1.75	0.57	14.93
3,640	4,800	落込板壁	15.00	2.00	0.57	17.06
600	5,100	落込板壁	15.00	0.33	0.54	2.65
910	5,100	落込板壁	15.00	0.50	0.54	4.01
1,365	5,100	落込板壁	15.00	0.75	0.54	6.02
1,820	5,100	落込板壁	15.00	1.00	0.54	8.03
2,275	5,100	落込板壁	15.00	1.25	0.54	10.04
2,730	5,100	落込板壁	15.00	1.50	0.54	12.04
3,185	5,100	落込板壁	15.00	1.75	0.54	14.05
3,640	5,100	落込板壁	15.00	2.00	0.54	16.06

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	5,400	落込板壁	15.00	0.33	0.51	2.50
910	5,400	落込板壁	15.00	0.50	0.51	3.79
1,365	5,400	落込板壁	15.00	0.75	0.51	5.69
1,820	5,400	落込板壁	15.00	1.00	0.51	7.58
2,275	5,400	落込板壁	15.00	1.25	0.51	9.48
2,730	5,400	落込板壁	15.00	1.50	0.51	11.38
3,185	5,400	落込板壁	15.00	1.75	0.51	13.27
3,640	5,400	落込板壁	15.00	2.00	0.51	15.17
600	5,700	落込板壁	15.00	0.33	0.48	2.37
910	5,700	落込板壁	15.00	0.50	0.48	3.59
1,365	5,700	落込板壁	15.00	0.75	0.48	5.39
1,820	5,700	落込板壁	15.00	1.00	0.48	7.18
2,275	5,700	落込板壁	15.00	1.25	0.48	8.98
2,730	5,700	落込板壁	15.00	1.50	0.48	10.78
3,185	5,700	落込板壁	15.00	1.75	0.48	12.57
3,640	5,700	落込板壁	15.00	2.00	0.48	14.37
600	6,000	落込板壁	15.00	0.33	0.46	2.25
910	6,000	落込板壁	15.00	0.50	0.46	3.41
1,365	6,000	落込板壁	15.00	0.75	0.46	5.12
1,820	6,000	落込板壁	15.00	1.00	0.46	6.83
2,275	6,000	落込板壁	15.00	1.25	0.46	8.53
2,730	6,000	落込板壁	15.00	1.50	0.46	10.24
3,185	6,000	落込板壁	15.00	1.75	0.46	11.94
3,640	6,000	落込板壁	15.00	2.00	0.46	13.65

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	2,500	貫縦張板壁	4.24	0.33	1.09	1.53
910	2,500	貫縦張板壁	4.24	0.50	1.09	2.32
1,365	2,500	貫縦張板壁	4.24	0.75	1.09	3.47
1,820	2,500	貫縦張板壁	4.24	1.00	1.09	4.63
2,275	2,500	貫縦張板壁	4.24	1.25	1.09	5.79
2,730	2,500	貫縦張板壁	4.24	1.50	1.09	6.95
3,185	2,500	貫縦張板壁	4.24	1.75	1.09	8.10
3,640	2,500	貫縦張板壁	4.24	2.00	1.09	9.26
600	2,730	貫縦張板壁	4.24	0.33	1.00	1.40
910	2,730	貫縦張板壁	4.24	0.50	1.00	2.12
1,365	2,730	貫縦張板壁	4.24	0.75	1.00	3.18
1,820	2,730	貫縦張板壁	4.24	1.00	1.00	4.24
2,275	2,730	貫縦張板壁	4.24	1.25	1.00	5.30
2,730	2,730	貫縦張板壁	4.24	1.50	1.00	6.36
3,185	2,730	貫縦張板壁	4.24	1.75	1.00	7.42
3,640	2,730	貫縦張板壁	4.24	2.00	1.00	8.48
600	3,000	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.91	1.27
910	3,000	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.91	1.93
1,365	3,000	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.91	2.89
1,820	3,000	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.91	3.86
2,275	3,000	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.91	4.82
2,730	3,000	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.91	5.79
3,185	3,000	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.91	6.75
3,640	3,000	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.91	7.72
600	3,300	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.83	1.16
910	3,300	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.83	1.75
1,365	3,300	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.83	2.63
1,820	3,300	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.83	3.51
2,275	3,300	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.83	4.38
2,730	3,300	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.83	5.26
3,185	3,300	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.83	6.14
3,640	3,300	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.83	7.02
600	3,600	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.76	1.06
910	3,600	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.76	1.61
1,365	3,600	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.76	2.41
1,820	3,600	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.76	3.22
2,275	3,600	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.76	4.02
2,730	3,600	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.76	4.82
3,185	3,600	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.76	5.63
3,640	3,600	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.76	6.43

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	3,900	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.70	0.98
910	3,900	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.70	1.48
1,365	3,900	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.70	2.23
1,820	3,900	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.70	2.97
2,275	3,900	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.70	3.71
2,730	3,900	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.70	4.45
3,185	3,900	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.70	5.19
3,640	3,900	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.70	5.94
600	4,200	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.65	0.91
910	4,200	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.65	1.38
1,365	4,200	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.65	2.07
1,820	4,200	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.65	2.76
2,275	4,200	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.65	3.45
2,730	4,200	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.65	4.13
3,185	4,200	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.65	4.82
3,640	4,200	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.65	5.51
600	4,500	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.61	0.85
910	4,500	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.61	1.29
1,365	4,500	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.61	1.93
1,820	4,500	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.61	2.57
2,275	4,500	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.61	3.22
2,730	4,500	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.61	3.86
3,185	4,500	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.61	4.50
3,640	4,500	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.61	5.14
600	4,800	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.57	0.80
910	4,800	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.57	1.21
1,365	4,800	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.57	1.81
1,820	4,800	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.57	2.41
2,275	4,800	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.57	3.01
2,730	4,800	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.57	3.62
3,185	4,800	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.57	4.22
3,640	4,800	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.57	4.82
600	5,100	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.54	0.75
910	5,100	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.54	1.13
1,365	5,100	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.54	1.70
1,820	5,100	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.54	2.27
2,275	5,100	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.54	2.84
2,730	5,100	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.54	3.40
3,185	5,100	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.54	3.97
3,640	5,100	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.54	4.54

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	5,400	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.51	0.71
910	5,400	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.51	1.07
1,365	5,400	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.51	1.61
1,820	5,400	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.51	2.14
2,275	5,400	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.51	2.68
2,730	5,400	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.51	3.22
3,185	5,400	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.51	3.75
3,640	5,400	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.51	4.29
600	5,700	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.48	0.67
910	5,700	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.48	1.02
1,365	5,700	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.48	1.52
1,820	5,700	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.48	2.03
2,275	5,700	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.48	2.54
2,730	5,700	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.48	3.05
3,185	5,700	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.48	3.55
3,640	5,700	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.48	4.06
600	6,000	貫縦張板壁	4.24	0.33	0.46	0.64
910	6,000	貫縦張板壁	4.24	0.50	0.46	0.96
1,365	6,000	貫縦張板壁	4.24	0.75	0.46	1.45
1,820	6,000	貫縦張板壁	4.24	1.00	0.46	1.93
2,275	6,000	貫縦張板壁	4.24	1.25	0.46	2.41
2,730	6,000	貫縦張板壁	4.24	1.50	0.46	2.89
3,185	6,000	貫縦張板壁	4.24	1.75	0.46	3.38
3,640	6,000	貫縦張板壁	4.24	2.00	0.46	3.86

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	2,500	下見板壁	4.17	0.33	1.09	1.50
910	2,500	下見板壁	4.17	0.50	1.09	2.28
1,365	2,500	下見板壁	4.17	0.75	1.09	3.42
1,820	2,500	下見板壁	4.17	1.00	1.09	4.55
2,275	2,500	下見板壁	4.17	1.25	1.09	5.69
2,730	2,500	下見板壁	4.17	1.50	1.09	6.83
3,185	2,500	下見板壁	4.17	1.75	1.09	7.97
3,640	2,500	下見板壁	4.17	2.00	1.09	9.11
600	2,730	下見板壁	4.17	0.33	1.00	1.37
910	2,730	下見板壁	4.17	0.50	1.00	2.09
1,365	2,730	下見板壁	4.17	0.75	1.00	3.13
1,820	2,730	下見板壁	4.17	1.00	1.00	4.17
2,275	2,730	下見板壁	4.17	1.25	1.00	5.21
2,730	2,730	下見板壁	4.17	1.50	1.00	6.26
3,185	2,730	下見板壁	4.17	1.75	1.00	7.30
3,640	2,730	下見板壁	4.17	2.00	1.00	8.34
600	3,000	下見板壁	4.17	0.33	0.91	1.25
910	3,000	下見板壁	4.17	0.50	0.91	1.90
1,365	3,000	下見板壁	4.17	0.75	0.91	2.85
1,820	3,000	下見板壁	4.17	1.00	0.91	3.79
2,275	3,000	下見板壁	4.17	1.25	0.91	4.74
2,730	3,000	下見板壁	4.17	1.50	0.91	5.69
3,185	3,000	下見板壁	4.17	1.75	0.91	6.64
3,640	3,000	下見板壁	4.17	2.00	0.91	7.59
600	3,300	下見板壁	4.17	0.33	0.83	1.14
910	3,300	下見板壁	4.17	0.50	0.83	1.72
1,365	3,300	下見板壁	4.17	0.75	0.83	2.59
1,820	3,300	下見板壁	4.17	1.00	0.83	3.45
2,275	3,300	下見板壁	4.17	1.25	0.83	4.31
2,730	3,300	下見板壁	4.17	1.50	0.83	5.17
3,185	3,300	下見板壁	4.17	1.75	0.83	6.04
3,640	3,300	下見板壁	4.17	2.00	0.83	6.90
600	3,600	下見板壁	4.17	0.33	0.76	1.04
910	3,600	下見板壁	4.17	0.50	0.76	1.58
1,365	3,600	下見板壁	4.17	0.75	0.76	2.37
1,820	3,600	下見板壁	4.17	1.00	0.76	3.16
2,275	3,600	下見板壁	4.17	1.25	0.76	3.95
2,730	3,600	下見板壁	4.17	1.50	0.76	4.74
3,185	3,600	下見板壁	4.17	1.75	0.76	5.53
3,640	3,600	下見板壁	4.17	2.00	0.76	6.32

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	3,900	下見板壁	4.17	0.33	0.70	0.96
910	3,900	下見板壁	4.17	0.50	0.70	1.46
1,365	3,900	下見板壁	4.17	0.75	0.70	2.19
1,820	3,900	下見板壁	4.17	1.00	0.70	2.92
2,275	3,900	下見板壁	4.17	1.25	0.70	3.65
2,730	3,900	下見板壁	4.17	1.50	0.70	4.38
3,185	3,900	下見板壁	4.17	1.75	0.70	5.11
3,640	3,900	下見板壁	4.17	2.00	0.70	5.84
600	4,200	下見板壁	4.17	0.33	0.65	0.89
910	4,200	下見板壁	4.17	0.50	0.65	1.36
1,365	4,200	下見板壁	4.17	0.75	0.65	2.03
1,820	4,200	下見板壁	4.17	1.00	0.65	2.71
2,275	4,200	下見板壁	4.17	1.25	0.65	3.39
2,730	4,200	下見板壁	4.17	1.50	0.65	4.07
3,185	4,200	下見板壁	4.17	1.75	0.65	4.74
3,640	4,200	下見板壁	4.17	2.00	0.65	5.42
600	4,500	下見板壁	4.17	0.33	0.61	0.83
910	4,500	下見板壁	4.17	0.50	0.61	1.26
1,365	4,500	下見板壁	4.17	0.75	0.61	1.90
1,820	4,500	下見板壁	4.17	1.00	0.61	2.53
2,275	4,500	下見板壁	4.17	1.25	0.61	3.16
2,730	4,500	下見板壁	4.17	1.50	0.61	3.79
3,185	4,500	下見板壁	4.17	1.75	0.61	4.43
3,640	4,500	下見板壁	4.17	2.00	0.61	5.06
600	4,800	下見板壁	4.17	0.33	0.57	0.78
910	4,800	下見板壁	4.17	0.50	0.57	1.19
1,365	4,800	下見板壁	4.17	0.75	0.57	1.78
1,820	4,800	下見板壁	4.17	1.00	0.57	2.37
2,275	4,800	下見板壁	4.17	1.25	0.57	2.96
2,730	4,800	下見板壁	4.17	1.50	0.57	3.56
3,185	4,800	下見板壁	4.17	1.75	0.57	4.15
3,640	4,800	下見板壁	4.17	2.00	0.57	4.74
600	5,100	下見板壁	4.17	0.33	0.54	0.74
910	5,100	下見板壁	4.17	0.50	0.54	1.12
1,365	5,100	下見板壁	4.17	0.75	0.54	1.67
1,820	5,100	下見板壁	4.17	1.00	0.54	2.23
2,275	5,100	下見板壁	4.17	1.25	0.54	2.79
2,730	5,100	下見板壁	4.17	1.50	0.54	3.35
3,185	5,100	下見板壁	4.17	1.75	0.54	3.91
3,640	5,100	下見板壁	4.17	2.00	0.54	4.46

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	5,400	下見板壁	4.17	0.33	0.51	0.70
910	5,400	下見板壁	4.17	0.50	0.51	1.05
1,365	5,400	下見板壁	4.17	0.75	0.51	1.58
1,820	5,400	下見板壁	4.17	1.00	0.51	2.11
2,275	5,400	下見板壁	4.17	1.25	0.51	2.64
2,730	5,400	下見板壁	4.17	1.50	0.51	3.16
3,185	5,400	下見板壁	4.17	1.75	0.51	3.69
3,640	5,400	下見板壁	4.17	2.00	0.51	4.22
600	5,700	下見板壁	4.17	0.33	0.48	0.66
910	5,700	下見板壁	4.17	0.50	0.48	1.00
1,365	5,700	下見板壁	4.17	0.75	0.48	1.50
1,820	5,700	下見板壁	4.17	1.00	0.48	2.00
2,275	5,700	下見板壁	4.17	1.25	0.48	2.50
2,730	5,700	下見板壁	4.17	1.50	0.48	3.00
3,185	5,700	下見板壁	4.17	1.75	0.48	3.50
3,640	5,700	下見板壁	4.17	2.00	0.48	3.99
600	6,000	下見板壁	4.17	0.33	0.46	0.63
910	6,000	下見板壁	4.17	0.50	0.46	0.95
1,365	6,000	下見板壁	4.17	0.75	0.46	1.42
1,820	6,000	下見板壁	4.17	1.00	0.46	1.90
2,275	6,000	下見板壁	4.17	1.25	0.46	2.37
2,730	6,000	下見板壁	4.17	1.50	0.46	2.85
3,185	6,000	下見板壁	4.17	1.75	0.46	3.32
3,640	6,000	下見板壁	4.17	2.00	0.46	3.79

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
910	2,500	標準設計法板壁	11.62	1.00	1.09	12.69
1,365	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
1,820	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
2,275	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
2,730	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
3,185	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
3,640	2,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.09	0.00
600	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
910	2,730	標準設計法板壁	11.62	1.00	1.00	11.62
1,365	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
1,820	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
2,275	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
2,730	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
3,185	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
3,640	2,730	標準設計法板壁	11.62	適用外	1.00	0.00
600	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
910	3,000	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.91	10.57
1,365	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
1,820	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
2,275	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
2,730	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
3,185	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
3,640	3,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.91	0.00
600	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
910	3,300	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.83	9.61
1,365	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
1,820	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
2,275	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
2,730	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
3,185	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
3,640	3,300	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.83	0.00
600	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
910	3,600	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.76	8.81
1,365	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
1,820	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
2,275	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
2,730	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
3,185	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00
3,640	3,600	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.76	0.00

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
910	3,900	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.70	8.13
1,365	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
1,820	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
2,275	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
2,730	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
3,185	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
3,640	3,900	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.70	0.00
600	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
910	4,200	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.65	7.55
1,365	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
1,820	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
2,275	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
2,730	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
3,185	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
3,640	4,200	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.65	0.00
600	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
910	4,500	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.61	7.05
1,365	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
1,820	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
2,275	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
2,730	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
3,185	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
3,640	4,500	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.61	0.00
600	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
910	4,800	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.57	6.61
1,365	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
1,820	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
2,275	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
2,730	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
3,185	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
3,640	4,800	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.57	0.00
600	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
910	5,100	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.54	6.22
1,365	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
1,820	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
2,275	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
2,730	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
3,185	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00
3,640	5,100	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.54	0.00

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	基本耐力 (kN)	補正係数		板壁 せん断耐力 (kN)
				柱芯々	横架材芯々	
600	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
910	5,400	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.51	5.87
1,365	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
1,820	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
2,275	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
2,730	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
3,185	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
3,640	5,400	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.51	0.00
600	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
910	5,700	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.48	5.57
1,365	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
1,820	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
2,275	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
2,730	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
3,185	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
3,640	5,700	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.48	0.00
600	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
910	6,000	標準設計法板壁	11.62	1.00	0.46	5.29
1,365	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
1,820	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
2,275	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
2,730	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
3,185	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00
3,640	6,000	標準設計法板壁	11.62	適用外	0.46	0.00

7 方杖

横架材芯々 間距離 (mm)	柱樹種	柱 D (mm)	基本耐力 (kN)	補正係数	柱折損 判定	方杖 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々		
2,500	スギ	105	4.39	1.09	○	4.79
2,730	スギ	105	4.39	1.00	○	4.39
3,000	スギ	105	4.39	0.91	○	3.99
3,300	スギ	105	4.39	0.83	○	3.63
3,600	スギ	105	4.39	0.76	○	3.33
3,900	スギ	105	4.39	0.70	○	3.07
4,200	スギ	105	4.39	0.65	○	2.85
4,500	スギ	105	4.39	0.61	○	2.66
4,800	スギ	105	4.39	0.57	×	2.50
5,100	スギ	105	4.39	0.54	×	2.35
5,400	スギ	105	4.39	0.51	×	2.22
5,700	スギ	105	4.39	0.48	×	2.10
6,000	スギ	105	4.39	0.46	×	2.00
2,500	スギ	120	4.39	1.09	○	4.79
2,730	スギ	120	4.39	1.00	○	4.39
3,000	スギ	120	4.39	0.91	○	3.99
3,300	スギ	120	4.39	0.83	○	3.63
3,600	スギ	120	4.39	0.76	○	3.33
3,900	スギ	120	4.39	0.70	○	3.07
4,200	スギ	120	4.39	0.65	○	2.85
4,500	スギ	120	4.39	0.61	○	2.66
4,800	スギ	120	4.39	0.57	○	2.50
5,100	スギ	120	4.39	0.54	○	2.35
5,400	スギ	120	4.39	0.51	○	2.22
5,700	スギ	120	4.39	0.48	○	2.10
6,000	スギ	120	4.39	0.46	○	2.00

横架材芯々 間距離 (mm)	柱樹種	柱 D (mm)	基本耐力 (kN)	補正係数	柱折損 判定	方杖 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々		
2,500	ヒノキ	105	4.39	1.09	○	4.79
2,730	ヒノキ	105	4.39	1.00	○	4.39
3,000	ヒノキ	105	4.39	0.91	○	3.99
3,300	ヒノキ	105	4.39	0.83	○	3.63
3,600	ヒノキ	105	4.39	0.76	○	3.33
3,900	ヒノキ	105	4.39	0.70	○	3.07
4,200	ヒノキ	105	4.39	0.65	○	2.85
4,500	ヒノキ	105	4.39	0.61	○	2.66
4,800	ヒノキ	105	4.39	0.57	○	2.50
5,100	ヒノキ	105	4.39	0.54	○	2.35
5,400	ヒノキ	105	4.39	0.51	○	2.22
5,700	ヒノキ	105	4.39	0.48	○	2.10
6,000	ヒノキ	105	4.39	0.46	○	2.00
2,500	ヒノキ	120	4.39	1.09	○	4.79
2,730	ヒノキ	120	4.39	1.00	○	4.39
3,000	ヒノキ	120	4.39	0.91	○	3.99
3,300	ヒノキ	120	4.39	0.83	○	3.63
3,600	ヒノキ	120	4.39	0.76	○	3.33
3,900	ヒノキ	120	4.39	0.70	○	3.07
4,200	ヒノキ	120	4.39	0.65	○	2.85
4,500	ヒノキ	120	4.39	0.61	○	2.66
4,800	ヒノキ	120	4.39	0.57	○	2.50
5,100	ヒノキ	120	4.39	0.54	○	2.35
5,400	ヒノキ	120	4.39	0.51	○	2.22
5,700	ヒノキ	120	4.39	0.48	○	2.10
6,000	ヒノキ	120	4.39	0.46	○	2.00

横架材芯々 間距離 (mm)	柱樹種	柱 D (mm)	基本耐力 (kN)	補正係数	柱折損 判定	方杖 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々		
2,500	ケヤキ	105	4.39	1.09	○	4.79
2,730	ケヤキ	105	4.39	1.00	○	4.39
3,000	ケヤキ	105	4.39	0.91	○	3.99
3,300	ケヤキ	105	4.39	0.83	○	3.63
3,600	ケヤキ	105	4.39	0.76	○	3.33
3,900	ケヤキ	105	4.39	0.70	○	3.07
4,200	ケヤキ	105	4.39	0.65	○	2.85
4,500	ケヤキ	105	4.39	0.61	○	2.66
4,800	ケヤキ	105	4.39	0.57	○	2.50
5,100	ケヤキ	105	4.39	0.54	○	2.35
5,400	ケヤキ	105	4.39	0.51	○	2.22
5,700	ケヤキ	105	4.39	0.48	○	2.10
6,000	ケヤキ	105	4.39	0.46	○	2.00
2,500	ケヤキ	120	4.39	1.09	○	4.79
2,730	ケヤキ	120	4.39	1.00	○	4.39
3,000	ケヤキ	120	4.39	0.91	○	3.99
3,300	ケヤキ	120	4.39	0.83	○	3.63
3,600	ケヤキ	120	4.39	0.76	○	3.33
3,900	ケヤキ	120	4.39	0.70	○	3.07
4,200	ケヤキ	120	4.39	0.65	○	2.85
4,500	ケヤキ	120	4.39	0.61	○	2.66
4,800	ケヤキ	120	4.39	0.57	○	2.50
5,100	ケヤキ	120	4.39	0.54	○	2.35
5,400	ケヤキ	120	4.39	0.51	○	2.22
5,700	ケヤキ	120	4.39	0.48	○	2.10
6,000	ケヤキ	120	4.39	0.46	○	2.00

8 小壁

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	0.15
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	0.94
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	2.40
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	4.51
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	7.26
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	10.48
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.14
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.86
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	2.21
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	4.11
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	6.60
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	9.72
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.13
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.79
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.01
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	3.66
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	5.62
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.12
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.72
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.82
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	3.04
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.11
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.67
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.63
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.53
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.10
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.62
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.43
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	2.13
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.09
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.58
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.26
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.81
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.09
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.54
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.11
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.54
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	106	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	107	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	108	4800	2	○	0.08
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	109	4800	2	○	0.50
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	110	4800	2	○	1.09
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	111	4800	2	○	1.57
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	112	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	113	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	114	5100	2	○	0.08
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	115	5100	2	○	0.47
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	116	5100	2	○	1.09
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	117	5100	2	○	1.59
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	118	5100	2	○	2.10
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	119	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	120	5400	2	○	0.07
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	121	5400	2	○	0.44
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	122	5400	2	○	1.08
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	123	5400	2	○	1.61
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	124	5400	2	○	2.13
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	125	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	126	5700	2	○	0.07
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	127	5700	2	○	0.42
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	128	5700	2	○	1.05
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	129	5700	2	○	1.62
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	130	5700	2	○	2.16
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	131	5700	2	○	2.72
垂れ壁付き柱	1P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	132	6000	2	○	0.06
垂れ壁付き柱	1P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	133	6000	2	○	0.39
垂れ壁付き柱	1P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	134	6000	2	○	1.00
垂れ壁付き柱	1P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	135	6000	2	○	1.63
垂れ壁付き柱	1P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	136	6000	2	○	2.18
垂れ壁付き柱	1P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	137	6000	2	○	2.75

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	0.23
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.43
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	3.61
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	6.70
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.21
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.32
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	3.29
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	5.60
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.19
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.21
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.83
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.17
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.10
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.39
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.16
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.00
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.01
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.15
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.92
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.72
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.14
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.86
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.48
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.13
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.78
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.28
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	106	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	107	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	108	4800	2	○	0.12
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	109	4800	2	○	0.75
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	110	4800	2	○	1.29
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	111	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	112	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	113	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	114	5100	2	○	0.11
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	115	5100	2	○	0.71
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	116	5100	2	○	1.31
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	117	5100	2	○	1.77
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	118	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	119	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	120	5400	2	○	0.11
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	121	5400	2	○	0.67
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	122	5400	2	○	1.33
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	123	5400	2	○	1.83
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	124	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	125	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	126	5700	2	○	0.10
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	127	5700	2	○	0.64
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	128	5700	2	○	1.35
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	129	5700	2	○	1.87
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	130	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	131	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	55	300	0	150	スギ	無し又は片側	132	6000	2	○	0.10
垂れ壁付き柱	2P	55	600	0	150	スギ	無し又は片側	133	6000	2	○	0.60
垂れ壁付き柱	2P	55	900	0	150	スギ	無し又は片側	134	6000	2	○	1.35
垂れ壁付き柱	2P	55	1200	0	150	スギ	無し又は片側	135	6000	2	○	1.92
垂れ壁付き柱	2P	55	1500	0	150	スギ	無し又は片側	136	6000	2	○	2.43
垂れ壁付き柱	2P	55	1800	0	150	スギ	無し又は片側	137	6000	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.07
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.83
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	3.24
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	5.32
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	7.99
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	11.15
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.99
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.68
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	2.99
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	4.92
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	7.38
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.90
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.53
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.75
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	4.47
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.82
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.40
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.53
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.76
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.28
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.32
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.70
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.19
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	2.14
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.65
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.11
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.99
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.61
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.04
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.83
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	106	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	107	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	108	4800	2	○	0.57
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	109	4800	2	○	0.97
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	110	4800	2	○	1.74
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	111	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	112	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	113	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	114	5100	2	○	0.53
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	115	5100	2	○	0.91
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	116	5100	2	○	1.64
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	117	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	118	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	119	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	120	5400	2	○	0.50
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	121	5400	2	○	0.86
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	122	5400	2	○	1.54
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	123	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	124	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	125	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	126	5700	2	○	0.48
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	127	5700	2	○	0.81
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	128	5700	2	○	1.46
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	129	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	130	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	131	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	132	6000	2	○	0.45
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	133	6000	2	○	0.77
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	134	6000	2	○	1.39
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	135	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	136	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	137	6000	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.63
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	2.76
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	4.94
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	8.05
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.49
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	2.53
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	4.58
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.36
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.31
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	4.17
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.24
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.11
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	3.79
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.13
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.94
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	3.43
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.04
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.80
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	3.06
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.96
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.68
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	2.76
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	小壁 t (mm)	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.89
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.58
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	2.49
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	106	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	107	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	108	4800	2	○	0.84
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	109	4800	2	○	1.47
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	110	4800	2	○	2.39
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	111	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	112	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	113	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	114	5100	2	○	0.80
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	115	5100	2	○	1.38
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	116	5100	2	○	2.31
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	117	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	118	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	119	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	120	5400	2	○	0.76
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	121	5400	2	○	1.30
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	122	5400	2	○	2.24
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	123	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	124	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	125	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	126	5700	2	○	0.72
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	127	5700	2	○	1.23
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	128	5700	2	○	2.18
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	129	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	130	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	131	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	300	600	150	スギ	無し又は片側	132	6000	2	○	0.68
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	600	600	150	スギ	無し又は片側	133	6000	2	○	1.16
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	900	600	150	スギ	無し又は片側	134	6000	2	○	2.09
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1200	600	150	スギ	無し又は片側	135	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1500	600	150	スギ	無し又は片側	136	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	55	1800	600	150	スギ	無し又は片側	137	6000	2	×	0.00

9 乾式小壁

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	0.21
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.25
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	3.05
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	5.55
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	8.99
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.19
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.14
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	2.74
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	4.90
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.18
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.04
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.42
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	4.03
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.16
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.94
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.10
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	3.27
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.15
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.85
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.79
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.13
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.78
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.55
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.12
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.71
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.34
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.12
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.65
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.18
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.11
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.61
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	1.04
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.10
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.56
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.92
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.10
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.52
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.82
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.09
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.48
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.74
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.09
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.44
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.67
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	0.31
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.86
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	4.33
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	0.29
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.68
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	3.71
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	0.26
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.51
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	3.10
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	0.24
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.34
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.55
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.22
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.21
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.13
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.20
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.08
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.81
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.19
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.96
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.55
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.17
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.86
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.34
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.16
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.77
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.15
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.70
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.14
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.63
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.14
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.57
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.13
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.52
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	0	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	1.46
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	2.52
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	4.38
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	7.05
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.33
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	2.31
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	4.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.21
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	2.10
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	3.62
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.09
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.91
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	3.24
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	0.99
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.74
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.92
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	0.91
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.61
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	2.65
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	0.84
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.49
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	2.40
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	0.78
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.39
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	2.17
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.72
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	1.30
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.67
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	1.22
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.62
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	1.15
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.58
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	1.09
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.55
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	1.04
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	1P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	2.16
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	3.78
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	○	6.54
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	1.96
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	3.46
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	○	5.88
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	2730	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	1.78
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	3.14
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	○	5.24
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	1.60
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	2.85
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	○	4.64
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3300	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	1.44
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	○	2.61
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3600	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	1.30
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	○	2.40
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	3900	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	1.19
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	○	2.23
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4200	2	×	0.00

垂れ壁・腰壁	小壁 仕様	パネル 厚さ (mm)	下地 仕様	張り方	小壁 垂h1 (mm)	小壁 腰h2 (mm)	壁高 補正 (mm)	柱 樹種	柱全面壁	柱 D (mm)	柱 H (mm)	柱 本数 (本)	柱 折損 判定	乾式小壁 せん断耐力 (kN)
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	1.09
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	○	2.07
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4500	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	0.99
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	○	1.94
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	4800	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	0.91
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	○	1.82
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5100	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	0.83
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	○	1.71
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5400	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	0.77
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	○	1.60
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	5700	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	300	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	0.71
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	600	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	○	1.51
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	900	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1200	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1500	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00
垂れ壁・腰壁付き柱	2P	22	受材	片面	1800	600	150	スギ	無し又は片側	105	6000	2	×	0.00

10 剛節フレーム

横架材芯々 間距離 (mm)	仕様	減衰定数 h	基本耐力 (kN)	補正係数	剛節フレーム せん断耐力 (kN)
				横架材芯々	
2500	2-36×180	0.15	7.50	1.09	8.19
2730	2-36×180	0.15	7.50	1.00	7.50
3000	2-36×180	0.15	7.50	0.91	6.83
3300	2-36×180	0.15	7.50	0.83	6.20
3600	2-36×180	0.15	7.50	0.76	5.69
3900	2-36×180	0.15	7.50	0.70	5.25
4200	2-36×180	0.15	7.50	0.65	4.88
4500	2-36×180	0.15	7.50	0.61	4.55
4800	2-36×180	0.15	7.50	0.57	4.27
5100	2-36×180	0.15	7.50	0.54	4.01
5400	2-36×180	0.15	7.50	0.51	3.79
5700	2-36×180	0.15	7.50	0.48	3.59
6000	2-36×180	0.15	7.50	0.46	3.41
2500	2-36×150	0.15	5.40	1.09	5.90
2730	2-36×150	0.15	5.40	1.00	5.40
3000	2-36×150	0.15	5.40	0.91	4.91
3300	2-36×150	0.15	5.40	0.83	4.47
3600	2-36×150	0.15	5.40	0.76	4.10
3900	2-36×150	0.15	5.40	0.70	3.78
4200	2-36×150	0.15	5.40	0.65	3.51
4500	2-36×150	0.15	5.40	0.61	3.28
4800	2-36×150	0.15	5.40	0.57	3.07
5100	2-36×150	0.15	5.40	0.54	2.89
5400	2-36×150	0.15	5.40	0.51	2.73
5700	2-36×150	0.15	5.40	0.48	2.59
6000	2-36×150	0.15	5.40	0.46	2.46

11 格子壁

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	基本耐力 (kN)	補正係数		格子壁 せん断耐力 (kN)
			柱芯々	横架材芯々	
600	2,500	3.75	0.33	1.09	1.35
910	2,500	3.75	0.50	1.09	2.05
1,365	2,500	3.75	0.75	1.09	3.07
1,820	2,500	3.75	1.00	1.09	4.10
2,275	2,500	3.75	1.25	1.09	5.12
2,730	2,500	3.75	1.50	1.09	6.14
3,185	2,500	3.75	1.75	1.09	7.17
3,640	2,500	3.75	2.00	1.09	8.19
600	2,730	3.75	0.33	1.00	1.24
910	2,730	3.75	0.50	1.00	1.88
1,365	2,730	3.75	0.75	1.00	2.81
1,820	2,730	3.75	1.00	1.00	3.75
2,275	2,730	3.75	1.25	1.00	4.69
2,730	2,730	3.75	1.50	1.00	5.63
3,185	2,730	3.75	1.75	1.00	6.56
3,640	2,730	3.75	2.00	1.00	7.50
600	3,000	3.75	0.33	0.91	1.13
910	3,000	3.75	0.50	0.91	1.71
1,365	3,000	3.75	0.75	0.91	2.56
1,820	3,000	3.75	1.00	0.91	3.41
2,275	3,000	3.75	1.25	0.91	4.27
2,730	3,000	3.75	1.50	0.91	5.12
3,185	3,000	3.75	1.75	0.91	5.97
3,640	3,000	3.75	2.00	0.91	6.83
600	3,300	3.75	0.33	0.83	1.02
910	3,300	3.75	0.50	0.83	1.55
1,365	3,300	3.75	0.75	0.83	2.33
1,820	3,300	3.75	1.00	0.83	3.10
2,275	3,300	3.75	1.25	0.83	3.88
2,730	3,300	3.75	1.50	0.83	4.65
3,185	3,300	3.75	1.75	0.83	5.43
3,640	3,300	3.75	2.00	0.83	6.20
600	3,600	3.75	0.33	0.76	0.94
910	3,600	3.75	0.50	0.76	1.42
1,365	3,600	3.75	0.75	0.76	2.13
1,820	3,600	3.75	1.00	0.76	2.84
2,275	3,600	3.75	1.25	0.76	3.55
2,730	3,600	3.75	1.50	0.76	4.27
3,185	3,600	3.75	1.75	0.76	4.98
3,640	3,600	3.75	2.00	0.76	5.69

柱芯々 間距離 (mm)	横架材芯々 間距離 (mm)	基本耐力 (kN)	補正係数		格子壁 せん断耐力 (kN)
			柱芯々	横架材芯々	
600	3,900	3.75	0.33	0.70	0.87
910	3,900	3.75	0.50	0.70	1.31
1,365	3,900	3.75	0.75	0.70	1.97
1,820	3,900	3.75	1.00	0.70	2.63
2,275	3,900	3.75	1.25	0.70	3.28
2,730	3,900	3.75	1.50	0.70	3.94
3,185	3,900	3.75	1.75	0.70	4.59
3,640	3,900	3.75	2.00	0.70	5.25
600	4,200	3.75	0.33	0.65	0.80
910	4,200	3.75	0.50	0.65	1.22
1,365	4,200	3.75	0.75	0.65	1.83
1,820	4,200	3.75	1.00	0.65	2.44
2,275	4,200	3.75	1.25	0.65	3.05
2,730	4,200	3.75	1.50	0.65	3.66
3,185	4,200	3.75	1.75	0.65	4.27
3,640	4,200	3.75	2.00	0.65	4.88
600	4,500	3.75	0.33	0.61	0.75
910	4,500	3.75	0.50	0.61	1.14
1,365	4,500	3.75	0.75	0.61	1.71
1,820	4,500	3.75	1.00	0.61	2.28
2,275	4,500	3.75	1.25	0.61	2.84
2,730	4,500	3.75	1.50	0.61	3.41
3,185	4,500	3.75	1.75	0.61	3.98
3,640	4,500	3.75	2.00	0.61	4.55
600	4,800	3.75	0.33	0.57	0.70
910	4,800	3.75	0.50	0.57	1.07
1,365	4,800	3.75	0.75	0.57	1.60
1,820	4,800	3.75	1.00	0.57	2.13
2,275	4,800	3.75	1.25	0.57	2.67
2,730	4,800	3.75	1.50	0.57	3.20
3,185	4,800	3.75	1.75	0.57	3.73
3,640	4,800	3.75	2.00	0.57	4.27
600	5,100	3.75	0.33	0.54	0.66
910	5,100	3.75	0.50	0.54	1.00
1,365	5,100	3.75	0.75	0.54	1.51
1,820	5,100	3.75	1.00	0.54	2.01
2,275	5,100	3.75	1.25	0.54	2.51
2,730	5,100	3.75	1.50	0.54	3.01
3,185	5,100	3.75	1.75	0.54	3.51
3,640	5,100	3.75	2.00	0.54	4.01

12 粘弾性ダンパー

横架材芯々 間距離 (mm)	タイプ	箇所数	周期	減衰定数 h	基本耐力 (kN)	補正係数		粘弾性ダンパー せん断耐力 (kN)
						横架材芯々	箇所数	
2500	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	1.09	0.25	0.27
2730	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	1.00	0.25	0.25
3000	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.91	0.25	0.23
3300	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.83	0.25	0.21
3600	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.76	0.25	0.19
3900	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.70	0.25	0.18
4200	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.65	0.25	0.16
4500	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.61	0.25	0.15
4800	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.57	0.25	0.14
5100	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.54	0.25	0.13
5400	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.51	0.25	0.13
5700	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.48	0.25	0.12
6000	15cm	1	2.0秒	0.35	1.00	0.46	0.25	0.11
2500	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	1.09	0.25	0.33
2730	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	1.00	0.25	0.30
3000	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.91	0.25	0.27
3300	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.83	0.25	0.25
3600	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.76	0.25	0.23
3900	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.70	0.25	0.21
4200	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.65	0.25	0.20
4500	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.61	0.25	0.18
4800	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.57	0.25	0.17
5100	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.54	0.25	0.16
5400	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.51	0.25	0.15
5700	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.48	0.25	0.14
6000	20cm	1	2.0秒	0.35	1.20	0.46	0.25	0.14
2500	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	1.09	0.25	0.82
2730	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	1.00	0.25	0.75
3000	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.91	0.25	0.68
3300	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.83	0.25	0.62
3600	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.76	0.25	0.57
3900	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.70	0.25	0.53
4200	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.65	0.25	0.49
4500	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.61	0.25	0.46
4800	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.57	0.25	0.43
5100	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.54	0.25	0.40
5400	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.51	0.25	0.38
5700	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.48	0.25	0.36
6000	30cm	1	2.0秒	0.35	3.00	0.46	0.25	0.34

13 仕口補強材

横架材芯々 間距離 (mm)	タイプ	箇所数	基本耐力 (kN)	補正係数		仕口補強材 せん断耐力 (kN)
				横架材芯々	箇所数	
2,500	R10	1	4.00	1.09	0.25	1.09
2,730	R10	1	4.00	1.00	0.25	1.00
3,000	R10	1	4.00	0.91	0.25	0.91
3,300	R10	1	4.00	0.83	0.25	0.83
3,600	R10	1	4.00	0.76	0.25	0.76
3,900	R10	1	4.00	0.70	0.25	0.70
4,200	R10	1	4.00	0.65	0.25	0.65
4,500	R10	1	4.00	0.61	0.25	0.61
4,800	R10	1	4.00	0.57	0.25	0.57
5,100	R10	1	4.00	0.54	0.25	0.54
5,400	R10	1	4.00	0.51	0.25	0.51
5,700	R10	1	4.00	0.48	0.25	0.48
6,000	R10	1	4.00	0.46	0.25	0.46
2,500	S10	1	3.00	1.09	0.25	0.82
2,730	S10	1	3.00	1.00	0.25	0.75
3,000	S10	1	3.00	0.91	0.25	0.68
3,300	S10	1	3.00	0.83	0.25	0.62
3,600	S10	1	3.00	0.76	0.25	0.57
3,900	S10	1	3.00	0.70	0.25	0.53
4,200	S10	1	3.00	0.65	0.25	0.49
4,500	S10	1	3.00	0.61	0.25	0.46
4,800	S10	1	3.00	0.57	0.25	0.43
5,100	S10	1	3.00	0.54	0.25	0.40
5,400	S10	1	3.00	0.51	0.25	0.38
5,700	S10	1	3.00	0.48	0.25	0.36
6,000	S10	1	3.00	0.46	0.25	0.34