

CASBEE[®] 京都-新築

評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE 京都-新築2018 (v.1.0)
 ■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	京都橘大学 新教室棟(仮称)	
■ 建設地・地域区分	京都市山科区大宅山田3他86筆	6地域
■ 地域・地区	市街化調整区域、防火地域の指定なし、地区計画	
■ 竣工年(予定/竣工)	2026年2月	予定
■ 敷地面積	69726.27	m ²
■ 建築面積	2269.78	m ²
■ 延床面積	13,019.62	m ²
■ 建物用途名	大学	
	学校,	
■ 階数	地下8F	
■ 構造	S造	
■ 平均居住人員	2,550	人(想定値)
■ 年間使用時間	XXX	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2024年8月1日	実施設計段階
■ 作成者	日本設計	
■ 確認日		
■ 確認者		
■ LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力

2) 個別用途入力

① 用途別延床面積

事務所	0.00	m ²	事務所	0.00	m ²
			官公庁	0.00	m ²
学校	13,019.62	m ²	幼稚園・保育園	0.00	m ²
			小・中学校	0.00	m ²
			小・中学校(北海道以外)	0.00	m ²
			高校	0.00	m ²
			大学・専門学校	13019.62	m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー	0.00	m ²
			その他物販	0.00	m ²
飲食店	0.00	m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール	0.00	m ²
			展示施設	0.00	m ²
			スポーツ施設	0.00	m ²
工場	0.00	m ²	うち省エネ計画対象面積	0.00	m ²
病院	0.00	m ²			
ホテル	0.00	m ²			
非住宅 小計	13,019.62	m ²			
集合住宅	0.00	m ²	専用部	0.00	m ²
			共用部	0.00	m ²

② 住居・宿泊部分の比率

■ 病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率	
■ ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率	
■ 集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率	0.00

CASBEE® 京都-新築

標準システム

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-新築(新築)2018年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-京都-新築2018 (v.1.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	京都橋大学 新教室棟(仮称)	階数	地下8F
建設地	京都市山科区大宅山田3他86筆	構造	S造
用途地域	市街化調整区域、防火地域の指定なし、地区計画	平均居住人員	2,550 人
地域区分	6地域	年間使用時間	XXX 時間/年(想定値)
建物用途	学校	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年2月 予定	評価の実施日	2024年8月1日
敷地面積	69,726.27 m ²	作成者	日本設計
建築面積	2,269.78 m ²	確認日	
延床面積	13,019.62 m ²	確認者	



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)	2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)	2-3 大項目の評価(レーダーチャート)
BEE = 3.0 ★★★★★ S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★ 環境品質 G 環境負荷 L	☆☆☆☆☆ 30%: ☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆ 標準計算 ①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+ 0 46 92 (kg-CO₂/年・m²) このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです	Q2 サービス性能 Q1 室内環境 Q3 室外環境(敷地内) LR1 エネルギー LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

2-4 中項目の評価(バーチャート)	Q のスコア = 3.7		
Q 環境品質	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)	
Q1 室内環境	Q2 のスコア = 3.4	Q3 のスコア = 4.4	
Q1 のスコア = 3.4	Q2 のスコア = 3.4	Q3 のスコア = 4.4	
音環境 2.6 温熱環境 3.2 光・視環境 4.0 空気質環境 4.3	機能性 3.1 耐用性 3.4 対応性 3.7	生物環境 4.0 まちなみ 5.0 地域性・ 4.0	
LR 環境負荷低減性	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境	LR のスコア = 4.0
LR1 エネルギー	LR2 のスコア = 3.7	LR3 のスコア = 3.5	
LR1 のスコア = 4.8	LR2 のスコア = 3.7	LR3 のスコア = 3.5	
建物外皮の 5.0 自然エネ 5.0 設備システ 5.0 効率的 4.0	水資源 3.8 非再生材料の 3.8 汚染物質 3.3	地球温暖化 4.2 地域環境 3.1 周辺環境 3.2	

3 設計上の配慮事項	その他		
総合	・夏季や中間期の夜間に涼しい空気を取り込み、空調開始時間やピークタイム利用を遅らせ、省エネ化を図る。		
・教室や教員研究室といった個室も、コモンズ側との空気の流通が可能な設え(パスダクトや欄間などを検討)とし、空調なしでも気持ち良く過ごせる計画とした。			
・各階にテラスを設け、立体的に緑化を行い、キャンパスの様々な場からの緑視率を高め、快適性・生産性を向上した。			
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)	
・各階南西面に設けた庇による日射遮蔽	・間仕切りは必要最小限とし、広いコモンズ空間を計画。可変間仕切りでフレキシブルに居場所づくりを行うなど、広さと快適性を高めた。	・敷地周囲に緑地を計画し、またベンチを設けて地域性への配慮と貢献に努めた。	
・エリアによってタスクアンビエント照明や外光の利用を行い、光の多様な環境づくりを行う。	・部材の耐用年数は長いものを選定し、更新・点検スペース	・外構だけではなく、各階テラスも緑化し、緑視率を高めた。	
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境	
・太陽光発電パネルの採用	・屋上に降った雨を集水し、便所洗浄水や灌水に活用。	・庇、日射抑制	
・卓越方向を意識し、窓や通風経路をつくり、中間期には建物内を風が通り抜けて、空調せずに気持ち良く過ごせる計画。	・節水型器具の採用	・風通しの良いテラスに緑化を行い、蒸散効果で比較的涼しい空気を取り入れることができる計画。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1 建物概要			
建物名称	京都橋大学 新教室棟(仮称)	BEE	3.0 S ★★★★★
延床面積	13,019.62 m ²	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	
用途	大学 学校,	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	   
2 とともに住まう	   
3 自然からつくる	   

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
1 大切に使う		合計点 30.8 /41	
■長寿命化		合計点 13.8 /20	
◇メンテナンスの容易性		◇物理的長寿命	
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア 3	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数	スコア 3
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア 3	<自由記述>	
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア 5	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア 5	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア 3	Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア 4
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に算入される)		<自由記述>	
<自由記述>		<自由記述>	
■省資源		合計点 16 /20	
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア 3		
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 3		
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア 5		
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア 5		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点 1 /1	
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
2 とともに住まう		合計点 29 /42	
■自然とともに住まう		合計点 9 /15	
◇自然を感じられる計画		■地域とともに住まう	
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア 2	◇地域環境やコミュニティへの配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 4	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	
<自由記述>		LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	
<自由記述>		スコア 3	
<自由記述>		<自由記述>	
■歴史とともに住まう		合計点 8 /10	
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 3		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5		
<自由記述>			
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点 1 /2	
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。	○	
3 自然からつくる		合計点 38 /50	
■自然材料の利用		合計点 11 /15	
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 3		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5		
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	スコア 3		
<自由記述>			
■自然環境の利用		合計点 23 /30	
Q1/ 3.1.1 屋光率	スコア 3	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア 5
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	スコア 4	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア 4
Q1/ 3.2.1 屋光制御	スコア 4		
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア 3		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点 4 /5	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。	○	
Q1/ 3.2.1 屋光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。	○	
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組のうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く)	○	
上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。		○	
4 低炭素景観の創出に関する評価			
☐ Q1/3.1.3 屋光利用設備 ☒ Q1/3.2.1 屋光制御 ☒ Q3/1 生物環境の保全と創出		低炭素景観	3/6項目
☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上 ☐ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善 ☒ LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		取組数	
5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	49.00 kg-CO ₂ /年・m ²	ライフサイクルCO ₂ 削減率	+30.2%
CO ₂ 削減量	70.24 kg-CO ₂ /年・m ²		
	-21.24 kg-CO ₂ /年・m ²		
6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ウッドマイレージCO ₂ CO ₂ 削減効果		ウッドマイレージCO ₂ 削減率	0%

:「ウッドマイレージ計算書」から転記:自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
京都橋大学 新教室棟(仮称)

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階				建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		
配慮項目		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質										3.7
Q1 室内環境							0.40		-	3.4
1 音環境						3.2	0.15	-	-	3.2
1.1 室内騒音レベル						3.0	0.40	3.0	-	
1.2 遮音						3.0	0.40	-	-	
1 開口部遮音性能						3.0	0.30	3.0	-	
2 界壁遮音性能						3.0	0.30	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						3.0	0.20	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						3.0	0.20	3.0	-	
1.3 吸音				床:タイルカーペット、天井:岩綿吸音板またはグラスウール		4.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境						2.6	0.35	-	-	2.6
2.1 室温制御						3.0	0.50	-	-	
1 室温						3.0	0.60	3.0	-	
2 外皮性能						3.0	0.40	3.0	-	
3 ゾーン別制御性						3.0	-	-	-	
2.2 湿度制御						1.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式						3.0	0.30	3.0	-	
3 光・視環境						4.0	0.25	-	-	4.0
3.1 昼光利用						3.4	0.30	-	-	
1 昼光率		●自然	A(全国版準用)			3.0	0.60	3.0	-	
2 方位別開口						-	-	-	-	
3 昼光利用設備		●自然	B(推奨内容)	太陽光集光装置を吹き受け上部に設置		4.0	0.40	-	-	
3.2 グレア対策						4.0	0.30	-	-	
1 昼光制御		●自然	B(推奨内容)	ブラインドと庇で制御(平面図・断面図・仕上げ表)参照		4.0	1.00	3.0	-	
3.3 照度				500lx≦[照度]<750lxに調光可能		4.0	0.15	3.0	-	
3.4 照明制御				各コモンズにDALI照明制御、その他に2線式照明制御を導入		5.0	0.25	3.0	-	
4 空気質環境						4.3	0.25	-	-	4.3
4.1 発生源対策						5.0	0.50	-	-	
1 化学汚染物質				内装材は全てF☆☆☆☆を、ホルムアルデヒド以外のVOCも放散量が少ない建材を全面的に採用。		5.0	1.00	3.0	-	
4.2 換気						2.6	0.30	-	-	
1 換気量				30m3/(h・人)で換気量を決定。		4.0	0.33	3.0	-	
2 自然換気性能		●自然	A(全国版準用)			3.0	0.33	3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮						1.0	0.33	3.0	-	
4.3 運用管理						5.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視				外気量制御にCO2センサーを導入し、監視している。		5.0	0.50	-	-	
2 喫煙の制御				全館禁煙		5.0	0.50	-	-	
Q2 サービス性能						-	0.30	-	-	3.4
1 機能性						3.1	0.40	-	-	3.1
1.1 機能性・使いやすさ						3.0	0.40	-	-	
1 広さ・収納性						3.0	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応						3.0	-	3.0	-	
3 バリアフリー計画		●大切	D(独自基準)			3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性						2.5	0.30	-	-	
1 広さ感・景観 (天井高)		●とも	C(独自加点)			2.0	0.50	3.0	-	
2 リフレッシュスペース						3.0	-	-	-	
3 内装計画		●自然	D(独自基準)			3.0	0.50	-	-	
1.3 維持管理						4.0	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計				風除室の設置、水切りの設置、防錆対策等(内外仕上げ表参照)		4.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保				清掃員控室、清掃用流し、メンテナンスバルコニー設置等		4.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性						3.4	0.30	-	-	3.4
2.1 耐震・免震・制震・制振						3.0	0.50	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)						3.0	0.80	-	-	
2 免震・制震・制振性能						3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数						3.8	0.30	-	-	
1 躯体材料の耐用年数		●大切	A(全国版準用)			3.0	0.20	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				外壁仕上げ材の補修必要間隔30年以上		5.0	0.20	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				内装仕上げ材の補修必要間隔20年以上		5.0	0.10	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						3.0	0.10	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				上水給水管SUS、雑用水給水管VA、排水管DVLP、通気FVP、給湯SUS		4.0	0.20	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.20	-	-	

2.4 信頼性	1	空調・換気設備			集中コントローラおよび中央監視装置の設置、耐震施工	4.0	0.20	-	-		
	2	給排水・衛生設備			節水型器具の採用、井水利用、受水槽の水栓設置	5.0	0.20	-	-		
	3	電気設備				5.0	0.20	-	-		
	4	機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-		
	5	通信・情報設備			通信インフラの多様化、複数引込み、地上階設置	3.0	0.20	-	-		
	5	通信・情報設備				4.0	0.20	-	-		
3 対応性・更新性						3.7	0.30	-	-	3.7	
3.1 空間のゆとり	1	階高のゆとり			基準階階高3.7m	4.0	0.30	-	-		
	2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)	壁長さ比率0.22	4.0	0.60	3.0	-		
3.2 荷重のゆとり						4.0	0.40	3.0	-		
3.3 設備の更新性						4.0	0.30	3.0	-		
3.3 設備の更新性	1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.4	0.40	-	-		
	2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-		
	3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)	ケーブルラックによる更新スペースの確保	3.0	0.20	-	-		
	4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)	ケーブルラックによる更新スペースの確保	5.0	0.10	-	-		
	5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		5.0	0.10	-	-		
	5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-		
	6	バックアップスペースの確保				3.0	0.20	-	-		
Q3 室外環境(敷地内)						-	0.30	-	-	4.4	
1 生物環境の保全と創出						4.0	0.30	-	-	4.0	
2 まちなみ・景観への配慮						5.0	0.40	-	-	5.0	
3 地域性・アメニティへの配慮						4.0	0.30	-	-	4.0	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上						5.0	0.50	-	-		
3.2 敷地内温熱環境の向上						3.0	0.50	-	-		
LR 建築物の環境負荷低減性										4.0	
LR1 エネルギー						-	0.40	-	-	4.8	
1 建物外皮の熱負荷抑制						[BPI][BPI _m]= 0.64	5.0	0.20	-	5.0	
2 自然エネルギー利用						●自然 A(全国版準用)	5.0	0.10	-	5.0	
3 設備システムの高効率化						●自然 C(独自加算)	5.0	0.50	-	5.0	
4 効率的運用						4.0	0.20	-	-	4.0	
4 効率的運用	集合住宅以外の評価					4.0	1.00	-	-		
	4.1	モニタリング			BEMSの設置、エネルギー分析可能な計量計画	4.0	0.50	-	-		
	4.2	運用管理体制			管理者がエネルギー消費量の予実管理できるシステムを導入。	4.0	0.50	-	-		
	集合住宅の評価					-	-	-	-		
	4.1	モニタリング				3.0	-	-	-		
	4.2	運用管理体制				3.0	-	-	-		
LR2 資源・マテリアル						-	0.30	-	-	3.7	
1 水資源保護						3.8	0.20	-	-	3.8	
1.1 節水											
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						4.0	0.40	-	-		
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						3.7	0.60	-	-		
1 雨水利用システム導入の有無						4.0	0.70	-	-		
2 雑排水等利用システム導入の有無						3.0	0.30	-	-		
2 非再生性資源の使用量削減						3.8	0.60	-	-	3.8	
2.1 材料使用量の削減						●大切 B(推奨内容) D(独自基準)	3.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用							3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用						●大切 B(推奨内容) D(独自基準)	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用						●大切 A'(全国版準用) B(推奨内容)	5.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材						●自然 B(推奨内容) D(独自基準)	3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み						●大切 A(全国版準用)	5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避						3.3	0.20	-	-	3.3	
3.1 有害物質を含まない材料の使用						4.0	0.30	-	-		
3.2 フロン・ハロンの回避						3.0	0.70	-	-		
1 消火剤						-	-	-	-		
2 発泡剤(断熱材等)						3.0	0.50	-	-		
3 冷媒						3.0	0.50	-	-		
LR3 敷地外環境						-	0.30	-	-	3.5	
1 地球温暖化への配慮						換算スコア=3.7	4.2	0.33	-	4.2	
2 地域環境への配慮							3.1	0.33	-	3.1	
2.1 大気汚染防止						低Noxバーナーのガス給湯器を採用	4.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善						●とも A(全国版準用)	3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制							2.7	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減							3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制							3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制							2.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制							3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮						3.2	0.33	-	-	3.2	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止							3.0	0.40	-	-	
1 騒音							3.0	0.33	-	-	
2 振動							3.0	0.33	-	-	
3 悪臭							3.0	0.33	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制							3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制							3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制							-	-	-	-	
3 日照阻害の抑制							3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制							4.4	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策							5.0	0.70	-	-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策						●とも B(推奨内容)	3.0	0.30	-	-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる