

CASBEE® 京都-新築

評価ソフト(標準システム)

バージョン

CASBEE京都-新築2018(v.1.0)

■使用評価マニュアル:

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	下京税務署建築工事	
■ 建設地・地域区分	京都市下京区猪熊通五条上る柿本町690,626-1	6地域
■ 地域・地区	商業地域, 準防火地域	
■ 竣工年(予定/竣工)	2028年6月	
■ 敷地面積	1363.53	m ²
■ 建築面積	1042.68	m ²
■ 延床面積	5,320.61	m ²
■ 建物用途名	事務所	
	事務所,	
■ 階数	地上6F	
■ 構造	RC造	
■ 平均居住人員	270	人(想定値)
■ 年間使用時間	XXX	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2024年11月1日	実施設計段階
■ 作成者	株式会社梓設計	
■ 確認日	2024年11月1日	
■ 確認者	社梓設計 難波壮一	
■ LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力

2) 個別用途入力

① 用途別延床面積

事務所	5,320.61	m ²	事務所	5320.61	m ²
			官公庁		m ²
学校	0.00	m ²	幼稚園・保育園		m ²
			小・中学校		m ²
			小・中学校(北海道以外)		m ²
			高校		m ²
			大学・専門学校		m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー		m ²
			その他物販		m ²
飲食店		m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール		m ²
			展示施設		m ²
			スポーツ施設		m ²
工場		m ²	うち省エネ計画対象面積		m ²
病院		m ²			
ホテル		m ²			
非住宅 小計	5,320.61	m ²			
集合住宅	0.00	m ²	専用部		m ²
			共用部		m ²

② 住居・宿泊部分の比率

■ 病院の延床面積のうち, 病室部分の床面積の比率	
■ ホテルの延床面積のうち, 宿泊部分の床面積の比率	
■ 集合住宅の延床面積のうち, 住戸部分の床面積の比率	0.00

CASBEE® 京都-新築


標準システム
評価結果

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版 使用評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

1-1 建物概要			1-2 外観	
建物名称	下京税務署建築工事	階数	地上6F	
建設地	京都市下京区徳島通五条上る特本町690,626-1	構造	RC造	
用途地域	商業地域, 準防火地域	平均居住人員	270 人	
地域区分	6地域	年間使用時間	XXX 時間/年(想定値)	
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2028年6月 0.0	評価の実施日	2024年11月1日	
敷地面積	1,363.53 m ²	作成者	株式会社梓設計	
建築面積	1,042.68 m ²	確認日	2024年11月1日	
延床面積	5,320.61 m ²	確認者	株式会社梓設計 難波社一	



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 主要構造部の約1/3が木造で低炭素社会の実現に貢献する庁舎とした。また計画地は視認性が高い堀川通沿いであり、木材を使用することで京都らしい外観として、まち並みとの調和を図った。来庁者が訪れる部分は2層の低層ボリュームとし、内外装には木材を使用することで市民に親しまれる庁舎の実現を目指す。		
Q1 室内環境 交通騒音の多い堀川通沿いに位置するため、開口部の遮音性能を確保し、執務環境の向上を図った。	Q2 サービス性能 内外装ともに耐久性の高い素材を使用することで、メンテナンス性の向上を図った。	その他 注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。
LR1 エネルギー 太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギー活用に貢献する。	LR2 資源・マテリアル 節水器具を採用することで環境資源に配慮した計画とする。	LR3 敷地外環境 窓ガラスはLow-Eガラスを採用するなど省エネ性能の向上を図った。

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■ Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■ 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■ 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1 建物概要			
建物名称	下京税務署建築工事	BEE	1.6 A ★★★★★
延床面積	5,320.61 m ²	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	
用途	事務所 事務所,	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	  
2 とともに住まう	  
3 自然からつくる	  

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
1 大切に使う		合計点	24 / 41
■長寿命化		合計点	12 / 20
◇メンテナンスの容易性			
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア	3	◇物理的長寿命
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア	3	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア	3	スコア
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア	3	<自由記述>
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア	3	◇社会的長寿命
(注: 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)			Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画
<自由記述>			Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ
			スコア
			スコア
			<自由記述>
■省資源		合計点	12 / 20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア	2	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア	3	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア	3	
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア	4	
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	0 / 1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		対象外
2 とともに住まう		合計点	24 / 42
■自然とともに住まう		合計点	8 / 15
◇自然を感じられる計画			
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア	3	◇地域環境やコミュニティへの配慮
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	2	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	3	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善
<自由記述>			LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策
			スコア
			スコア
			<自由記述>
■歴史とともに住まう		合計点	7 / 10
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア	4	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア	3	
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	0 / 2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。		
3 自然からつくる		合計点	30 / 50
■自然材料の利用		合計点	9 / 15
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア	4	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア	3	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	スコア	2	
<自由記述>			
■自然環境の利用		合計点	18 / 30
Q1/ 3.1.1 屋光率	スコア	1	LR1/ 2 自然エネルギー利用
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	スコア	4	スコア
Q1/ 3.2.1 屋光制御	スコア	4	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア	3	スコア
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	3 / 5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		
Q1/ 3.2.1 屋光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く)		
	上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。		
4 低炭素景観の創出に関する評価		低炭素景観 取組数	2/6項目
☒ Q1/3.1.3 屋光利用設備	☒ Q1/3.2.1 屋光制御	☐ Q3/1 生物環境の保全と創出	
☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	☐ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	☐ LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	
5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率		ライフサイクル CO ₂ 削減率	+32.9%
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	73.90	kg-CO ₂ /年m ²	
CO ₂ 削減量	110.08	kg-CO ₂ /年m ²	
	-36.18	kg-CO ₂ /年m ²	
6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率		ウッドマイレージ CO ₂ 削減率	0%
ウッドマイレージCO ₂		kg-CO ₂	
CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂	

:「ウッドマイレージ計算書」から転 :自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
下京税務署建築工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

スコアシート		実施設計段階											
配慮項目		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分				全体	
						評価点	重み係数	評価点	重み係数				
Q 建築物の環境品質												3.1	
Q1 室内環境							0.40		-			3.2	
1 音環境						3.6	0.15	-	-			3.6	
1.1 室内騒音レベル						3.0	0.40	3.0	-				
1.2 遮音						4.2	0.40	-	-				
1 開口部遮音性能				アルミサッシは全て遮音等級T2とした。		5.0	0.60	3.0	-				
2 界壁遮音性能						3.0	0.40	3.0	-				
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						3.0	-	3.0	-				
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						3.0	-	3.0	-				
1.3 吸音				仕上材にタイルカーペットや岩綿吸音板を採用した。		4.0	0.20	3.0	-				
2 温熱環境						2.6	0.35	-	-			2.6	
2.1 室温制御						2.2	0.50	-	-				
1 室温						1.0	0.38	3.0	-				
2 外皮性能						3.0	0.25	3.0	-				
3 ゾーン別制御性						3.0	0.38	-	-				
2.2 湿度制御						3.0	0.20	3.0	-				
2.3 空調方式						3.0	0.30	1.0	-				
3 光・視環境						3.7	0.25	-	-			3.7	
3.1 屋光利用						2.2	0.30	-	-				
1 屋光率		●自然	A(全国版準用)			1.0	0.60	3.0	-				
2 方位別開口						-	-	-	-				
3 屋光利用設備		●自然	B(推奨内容)	低層部には縦ルーバー、高層部には水平庇を設置した。		4.0	0.40	-	-				
3.2 グレア対策						4.0	0.30	-	-				
1 屋光制御		●自然	B(推奨内容)	ブラインドと庇を組合わせて設置した。		4.0	1.00	3.0	-				
3.3 照度				執務室の照度を750ルクスで計画した。		4.0	0.15	3.0	-				
3.4 照明制御				執務室の小単位で自動照明制御+リモコンで計画した。		5.0	0.25	3.0	-				
4 空気質環境						3.3	0.25	-	-			3.3	
4.1 発生源対策						3.0	0.50	-	-				
1 化学汚染物質						3.0	1.00	3.0	-				
4.2 換気						3.3	0.30	-	-				
1 換気量				居室の換気量は方式に関わらず30m3/h人で計画した		4.0	0.33	3.0	-				
2 自然換気性能		●自然	A(全国版準用)			3.0	0.33	3.0	-				
3 取り入れ外気への配慮						3.0	0.33	3.0	-				
4.3 運用管理						4.0	0.20	-	-				
1 CO ₂ の監視						3.0	0.50	-	-				
2 喫煙の制御				喫煙エリアは無しで計画している		5.0	0.50	-	-				
Q2 サービス性能						-	0.30	-	-			3.2	
1 機能性						3.4	0.40	-	-			3.4	
1.1 機能性・使いやすさ						3.0	0.40	-	-				
1 広さ・収納性						3.0	0.33	3.0	-				
2 高度情報通信設備対応						3.0	0.33	3.0	-				
3 バリアフリー計画		●大切	D(独自基準)			3.0	0.33	-	-				
1.2 心理性・快適性						3.3	0.30	-	-				
1 広さ感・景観 (天井高)		●とも	C(独自加算)			3.0	0.33	3.0	-				
2 リフレッシュスペース						3.0	0.33	-	-				
3 内装計画		●自然	D(独自基準)	インテリアパースによる内装計画を行った。		4.0	0.33	-	-				
1.3 維持管理						4.0	0.30	-	-				
1 維持管理に配慮した設計						3.0	0.50	-	-				
2 維持管理用機能の確保				維持管理機能に配慮した計画とした。		5.0	0.50	-	-				
2 耐用性・信頼性						3.0	0.30	-	-			3.0	
2.1 耐震・免震・制震・制振						3.0	0.50	-	-				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)						3.0	0.80	-	-				
2 免震・制震・制振性能						3.0	0.20	-	-				
2.2 部品・部材の耐用年数						3.0	0.30	-	-				
1 躯体材料の耐用年数		●大切	A(全国版準用)			3.0	0.22	-	-				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						3.0	0.22	-	-				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						-	-	-	-				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						3.0	0.11	-	-				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔						3.0	0.22	-	-				
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.22	-	-				

2.4 信頼性	1	空調・換気設備				3.0	0.20	-	-				
	2	給排水・衛生設備				3.0	0.20	-	-				
	3	電気設備				3.0	0.20	-	-				
	4	機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-				
	5	通信・情報設備				3.0	0.20	-	-				
							3.0	0.20	-	-			
3 対応性・更新性							3.3	0.30	-	-	3.3		
3.1 空間のゆとり	1	階高のゆとり			基準階の階高を4mとした。	4.2	0.30	-	-				
	2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)		5.0	0.60	3.0	-				
3.2 荷重のゆとり							3.0	0.40	3.0	-			
3.3 設備の更新性							3.0	0.30	3.0	-			
1	1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.40	-	-				
	2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-				
	3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-				
	4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10	-	-				
	5	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10	-	-				
	6	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-				
6 バックアップスペースの確保							3.0	0.20	-	-			
Q3 室外環境(敷地内)							-	0.30	-	-	3.1		
1 生物環境の保全と創出						●とも	A'(全国版準用)	2.0	0.30	-	-	2.0	
2 まちなみ・景観への配慮						○	C(独自加点) D(独自基準)	木材を使用し京都のまちなみとの調和を図った。	4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮							3.0	0.30	-	-	3.0		
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			●とも、 自然	A'(全国版準用)		3.0	0.50	-	-				
	3.2 敷地内温熱環境の向上		●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-				
LR 建築物の環境負荷低減性											3.7		
LR1 エネルギー							-	0.40	-	-	4.4		
1 建物外皮の熱負荷抑制							BPI=0.61	5.0	0.20	-	-	5.0	
2 自然エネルギー利用						●自然	A(全国版準用)	3.0	0.10	-	-	3.0	
3 設備システムの高効率化						●自然	C(独自加点)	[BEI][BEIm] = 0.55	5.0	0.50	-	-	5.0
4 効率的運用								3.0	0.20	-	-	3.0	
集合住宅以外の評価						3.0	1.00	-	-				
	4.1	モニタリング				3.0	0.50	-	-				
	4.2	運用管理体制				3.0	0.50	-	-				
	集合住宅の評価							-	-	-	-		
	4.1	モニタリング				3.0	-	-	-	-			
	4.2	運用管理体制				3.0	-	-	-	-			
LR2 資源・マテリアル							-	0.30	-	-	3.0		
1 水資源保護							3.0	0.20	-	-	3.0		
1.1 節水						3.0	0.40	-	-				
	1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.0	0.60	-	-				
	1 雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)			3.0	0.70	-	-				
	2 雑排水等利用システム導入の有無					3.0	0.30	-	-				
2 非再生性資源の使用量削減							3.0	0.60	-	-	3.0		
2.1 材料使用量の削減			●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		2.0	0.10	-	-				
	2.2 既存建築躯体等の継続使用					3.0	0.20	-	-				
	2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)			3.0	0.20	-	-				
	2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)			3.0	0.20	-	-				
	2.5 持続可能な森林から産出された木材	●自然	B(推奨内容) D(独自基準)			2.0	0.10	-	-				
	2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み	●大切	A(全国版準用)	間仕切りはLGS間仕切り(乾式壁)を採用した。		4.0	0.20	-	-				
3 汚染物質含有材料の使用回避							3.0	0.20	-	-	3.0		
3.1 有害物質を含まない材料の使用						3.0	0.30	-	-				
	3.2 フロン・ハロンの回避					3.0	0.70	-	-				
	1 消火剤					-	-	-	-				
	2 発泡剤(断熱材等)					3.0	0.50	-	-				
	3 冷媒					3.0	0.50	-	-				
LR3 敷地外環境							-	0.30	-	-	3.4		
1 地球温暖化への配慮							ライフサイクルCO2排出率67%	4.3	0.33	-	-	4.3	
2 地域環境への配慮								3.1	0.33	-	-	3.1	
2.1 大気汚染防止						3.0	0.25	-	-				
	2.2 温熱環境悪化の改善	●とも	A(全国版準用)			3.0	0.50	-	-				
2.3 地域インフラへの負荷抑制						3.5	0.25	-	-				
	1 雨水排水負荷低減					3.0	0.25	-	-				
2 汚水処理負荷抑制						3.0	0.25	-	-				
	3 交通負荷抑制				条例以上の駐車台数、駐輪台数を確保した。	5.0	0.25	-	-				
	4 廃棄物処理負荷抑制					3.0	0.25	-	-				
	3 周辺環境への配慮							3.0	0.33	-	-	3.0	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						3.0	0.40	-	-				
	1 騒音					3.0	0.33	-	-				
	2 振動					3.0	0.33	-	-				
	3 悪臭					3.0	0.33	-	-				
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制						3.0	0.40	-	-				
	1 風害の抑制					3.0	0.70	-	-				
	2 砂塵の抑制					-	-	-	-				
	3 日照阻害の抑制					3.0	0.30	-	-				
3.3 光害の抑制						3.0	0.20	-	-				
	1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策					3.0	0.70	-	-				
	2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	●とも	B(推奨内容)			3.0	0.30	-	-				

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる