

参考資料 1 1-4 (参考) 維持管理様式 電気機械設備

様式 1

年 月 日

京都市長 様

商号又は名称

代表者名

業務責任者・業務担当者 通知書・変更通知

委託業務等名

上記受託業務について、下記の当社の社員を ☐業務責任者 に ☐決定 しました

☐業務担当者 ☐変更

ので、別紙経歴書等を添えて通知します。

記

氏名

住所

経歴及び資格等は別紙のとおりです。

年 月 日

京都市長 様

商号又は名称

代表者名

業務作業従事者名簿

委託業務等名

上記受託業務について、委託仕様書に基づき下記のとおり、業務作業従事者名簿を提出します。

記

1 名簿

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

2 各経歴は別紙のとおりです。

3 各資格者証の写しを添付します。

年 月 日

京都市長 様

商号又は名称
代表者名

貯水槽清掃作業従事者名簿

電気機械設備保全業務委託仕様書に基づき、標記の件について下記のとおり貯水槽清掃作業従事者名簿を提出します。

なお、貯水槽清掃作業従事者については、健康診断及び糞便検査により、作業に支障のないことを確認しております。

記

- ① 氏名 (貯水槽清掃作業監督者)
- ② 氏名
- ③ 氏名
- ④ 氏名
- ⑤ 氏名

經歷書

職種等	☐ 業務責任者※ ☐ 業務担当者※ ☐ 業務作業従事者			
保有資格	☐ 電気主任技術者	☐ 電気工事士	☐ 消防設備士	☐ 消防設備点検資格者
ふりがな				
氏名				
所属事業所又は 所属部署	電話（ ） ー			
☐ 資格 ☐ 経験年数	資格名又は経歴		資格者証番号又は経験年数	
備考	・保守点検業務に〇〇年従事しています。※			

※ 正社員を証明する書類を添付し、従事年数を記入すること。

様式5

主任技術者通知書

年 月 日

京都市長 様

受託者 住

所商号又は名称

代 表 者 名

緊急修繕業務において、下記のとおり主任技術者を ☐決定 ☐変更 しましたので、
歴書を添えて通知します。

記

配置する主任技術者

氏 名	資格及び資格登録番号	備 考

＊該当する技術者については、資格を証明する資格者証の写しを添付する。

＊備考欄に「新規」、「取消」を記入する。また、資格等に変更があった場合には、「変更」を記入する。

年 月 日

主任技術者経歴書

(あて先) 京都市長

住 所

氏 名

生年月日

年 月 日

主任技術者の経歴書を提出します。

1 学 歴 (最終学歴)

年 月 ()

2 資 格

年 月 ()

3 職 歴

年 月 ()

年 月 ()

年 月 ()

4 工事経歴

年 月 ()

年 月 ()

年 月 ()

注 1 最終学歴は、専攻科目まで記載すること。

2 資格は、法令による資格免許等の名称、等級、種別及び登録（合格）番号を記載すること。

3 工事経歴は、工事名及び現場代理人等の任務を記載すること。

様式 6

ポンプ精密点検チェックシート

製造者			名称		
団地名					
立会者					
作業日			業務作業従事者		
仕様					
ユニット	型式			製造番号	
ポンプ	型式			製造番号	
制御盤	型式			製造番号	
チェック項目					
1	電源		電圧	V	周波数
2	圧力設定	調整前	始動圧力	MPa	停止圧力
		調整後	始動圧力	MPa	停止圧力
3	モータ絶縁抵抗		MΩ		
4	モータ回転方向		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
5	締切圧		MPa		
6	メカニカルシール		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
7	ボールベアリング		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
8	ポンプ運転電流		A		
9	モータ手廻し				
10	サーマル設定電流		A		
11	マグネットスイッチ		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
12	圧力スイッチ		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
13	フロースイッチ		良好 ・ 交換推奨 ・ 交換必要		
14	自動運転		自動始動 : 良 ・ 否 自動停止 : 良 ・ 否		
15	タイマー設定		秒		
16	圧力タンク封入圧		MPa		
特記事項	製造年/運転時間				