

様式2－4
様式集に関する質問に対する回答

No	頁	様式番号	1	(1)	ア	項目等	質問内容	回答
1	52	7-1				市営住宅設計要領:建築	(様式7)「基礎的事項の審査に関する提出書類」には、 ・各棟1箇所以上に雨水貯留タンク(200L)を設ける。 とありますが、 要求水準書 別紙4 「市営住宅設計要領」には、 ・各棟1箇所以上に雨水貯留タンク(500L)を設ける。 とあります。いずれが正しいのかご教示ください。	要求水準書「別紙4 市営住宅設計要領」に示す「各棟1箇所以上に雨水貯留タンク(500L)を設ける」が正です。「様式7-1 要求水準チェックリスト」を修正します。
2		8-3別表				【留意事項等】1.別添資料	附属明細書の提出を求められていますが、個別注記表を提出すればよろしいでしょうか。	個別注記表ではなく、貸借対照表と損益計算書の附属明細書を提出してください。